

**Fragenkatalog zum Vergabeverfahren**  
**„Öffentliche Ausschreibung einer Ansaugluftkonditionierung (TZS.2026.03)**  
**für das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS)“**

**Stand: 16.06.2026**

Anbei erhalten Sie die Fragen von Interessenten sowie die hierzu erteilten Antworten des Auftraggebers in vorbezeichnetem Vergabeverfahren. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Angaben verbindlicher Teil der Vergabeunterlagen werden und im weiteren Vergabeverfahren von den Bietern zu berücksichtigen sind.

Lfd. Nr.	Bezug	Dokument	Frage	Antwort des Auftraggebers
<b>1</b>	Mindestanforderungen (Ziff. 4.1)	Leistungsbeschreibung <b>(Anlage 3)</b>	Wir möchten gern wissen, bis zu welcher Temperatur im negativen Bereich eine Befeuchtung stattfinden soll? -10°C sind angegeben, aber sind die auch als realistischer Betriebspunkt vorgesehen mit Befeuchtung? Thema Vereisung der Anlage!  Welche Lufttemperatur kann am Eintritt angenommen werden?	Aufgrund fehlender Erfahrung hinsichtlich Expansion der trockenen Luft innerhalb der Verdünnungsstrecke, können wir aktuell keine Aussage über die Lufttemperatur am Eintritt tätigen.  Wir passen daher den Lufttemperaturbereich mit Feuchteregelung auf 4 bis 40 °C an.  Die Leistungsbeschreibung wird entsprechend präzisiert.