LEGENDE

- Hochbehälter/ Pumpwerk
- Wasserleitung eingemessen
- Wasserleitung nicht eingemessen (GGG 400)
- Spülwasserleitung
- Be- und Entlüfter
- Hauptschieber geöffnet
- Hauptschieber geschlossen
- Unterflurhydrant
- Überflurhydrant
- Steuerkabel
- Fremdleitung (Gas, Fernwärme etc.)
- Schacht
- ABZ-03 Abzweigschacht
- WZ Wasserzählerschacht
- EN Entleerungsschacht
- E Entlüfterschacht
- Kabelleerrohr
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2019

Die Planunterlagen sind nur in Verbindung mit dem Merkblatt der BRW „Anweisungen zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen" gültig und dürfen nur für die geplante Maßnahme verwendet werden. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass unterirdische Versorgungseinrichtungen nicht zwingend geradlinig sind und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die das Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage der Versorgungseinrichtungen ist in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o.a.) festzustellen. Die abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Netzauskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Versorgungseinrichtungen der BRW, so dass ggf. noch mit Versorgungseinrichtungen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet werden muss, bei denen weitere Netzauskünfte eingeholt werden müssen.
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig.
Stillgelegte Versorgungseinrichtungen sind in den Plänen nicht dargestellt, können in der Örtlichkeit jedoch vorhanden sein. Grundsätzlich sind bei allen Wohngebäuden Hausanschlüsse vorhanden. Sofern Hausanschlüsse nicht eingetragen sind, ist deren Lage nicht bekannt und muss vor Ort ggf. mit Suchschlitz ermittelt werden.

Bayerische Rieswasserversorgung
86720 Nördlingen Oskar-Mayer-Str. 55 Tel.:09081/2102-0 Fax:09081/2102-26

Querspange Reimlingen-Herkheim

Maßstab: 1 : 2500
Datum: 02.04.2019
Ersteller: Wirth Christian

N