

Regelquerschnitt Einzelrohr (2x verstärkte Dämmdicke)

Da = Mantelrohräußerdurchmesser
M = Mindestabstand
B = Abrechnungsgabenbreite
Mindestgabenbreite = 0,70 m

| Abmessungen (zu vorderer Grundstück) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nennweite (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Mindestabstand (M) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Mindestgabenbreite (B) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Im Bereich von Dehngelenken und Schweißnähten (Bogen u. Abwärtswinkel) 0,40 m Zuschlag für Gabenbreite

Abstand zu Fremdelementen

| Fremdelement - Typ | Mindestabstand | Mindestgabenbreite |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Flur - Mauerwerk | 0,20 | 0,20 m |
| Flur - Mauerwerk | 0,20 | 0,20 m |
| Flur - Mauerwerk | 0,20 | 0,20 m |
| Flur - Mauerwerk | 0,20 | 0,20 m |
| Flur - Mauerwerk | 0,20 | 0,20 m |

Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG
82166 Gräfelfing
Freihamer Straße 2
Tel. 089 / 88 48 006

Fernwärme Hauptnetz
in Gräfelfing
Einzelrohr - 2x verstärkt
Regelquerschnitt festlegen, Überdeckung = 100%

