

Ortstermin-Bericht

Datum: 26.02.2025

Tag & Uhrzeit: Mittwoch, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(Inklusive An- und Abreise sowie Ausarbeitung des Plans und Berichtserstellung: **6 Stunden**)

Ort: Käthe-Kollwitz-Schule, Schützenstraße 46, 35039 Marburg

Etage: 2. Stock

Ansprechperson: Herr Ömer Yıldırım

Betreff: Statische Beurteilung der geplanten Wandabbrüche

Im Rahmen des Ortstermins wurde die Tragstruktur des Gebäudes begutachtet, insbesondere die zur Entfernung vorgesehenen Innenwände. Dabei wurde festgestellt, dass **sämtliche zur Entfernung geplanten Wände tragende Elemente sind**.

Eine Entfernung dieser Wände, wie in den aktuellen Zeichnungen vorgesehen, würde **erhebliche statische Risiken** mit sich bringen und könnte die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.

Zur Lösung dieser Problematik wurde ein alternativer **Vorentwurf** erarbeitet, der einen möglichen Ansatz zur Modifikation der tragenden Struktur aufzeigt. Vor einer Umsetzung sind jedoch **detaillierte statische Berechnungen erforderlich**, um eine sichere und normgerechte Ausführung zu gewährleisten.

Ich empfehle Ihnen daher, den vorgelegten Plan zu prüfen und auf Basis der notwendigen Berechnungen eine konstruktive Lösung zu entwickeln.

Für weitere Abstimmungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. (FH) Serdar Isik

Planung und Ing.-Büro

Lützellindener Str. 43 / Hinterhaus

35398 Gießen

Tel: 0641 / 58779210

