

	Bodenplatte	
	Integrierter Balkenrost	
	Aufgehende MW-Wände	
	Aufgehende Stb.-Stützen	

 Verdrängungspfeil

Bauteil	Beton	Expositionsklassen/ Feuchtigkeitsklassen
Stb.-BP Fahrzeughalle + LAGER	C30/37, E=34000 N/mm ²	oben: XC3/NF (vollflächige Abdichtung) unten: XC2/NF
Stb.-BP Sozialtrakt	C30/37, E=34000 N/mm ²	oben: XC3/NF unten: XC2/NF
Verdrängungsprahl	C30/37, E=34000 N/mm ²	XC2/NF

OKFFB EG = ± 0.00 = 286.64 ü NHN

0-P	Flade	01.08.25	Planerstellung
Index	Name	Datum	Änderung

Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund
--------------	--------------------------------

Bauort:

Vorabunterlage!

Bauherr:	Gemeinde Bad Grund (Harz) An der Mühlenwiese 1, 37539 Bad Grund (Harz)
----------	---

Planinhalt:	Schalplan Gründung Fundament
-------------	---------------------------------

Datum	Nome	 ART GmbH Große Münzstraße 6 39104 Magdeburg E N G I N E E R I N G	Tel: 0391 - 73247670																	
erstellt: 01.08.2025	Fläche		Fax: 0391 - 73247678																	
geprüft: 01.08.2025	Black		info@art-eng.eu																	
Planart: Schöplahn			www.art-eng.eu																	
Blattnr.: 8441.109																				
Multislot: 1:50; 1:25																				
Projekt-Nr.: 1207		Plan-Nr.:	<table><tr><td>Proj.</td><td>Unter</td><td>Alt</td><td>Repar.</td><td>St.</td><td>Plan</td><td>Reise</td><td>Reise</td></tr><tr><td colspan="2">1207-ART-5-SR-FU-001-0-P</td><td colspan="6"></td></tr></table>		Proj.	Unter	Alt	Repar.	St.	Plan	Reise	Reise	1207-ART-5-SR-FU-001-0-P							
Proj.	Unter	Alt	Repar.	St.	Plan	Reise	Reise													
1207-ART-5-SR-FU-001-0-P																				
Dateipfad: G:\Virt_Mittel\..._eng\1207-5-SR-FU-001-0-P_Cognat.dwg																				

- Der Plan gilt nur in Verbindung mit dem Architektenplan, Maße beachten !
- Leitungs- bzw. Rohrdurchführungen sind ergänzend dem TGA- bzw. Architektenplan zu entnehmen !
- Leerrohre & Auslässe und Steckdosen gemäß Angaben Elektroplaner !
- Unstimmigkeiten sind vom Auftragnehmer vor Ausführung den Planern mitzuteilen !
- Es ist der Grundteilungsplan zu beachten !
- Angaben zum Fundamentierstiel, Fachplanung !
- Boden austausch und Nachverdrichtung gemäß Baugrundergüchten bzw. Pos. 1.5 der Statischen Berechnung !
- Sauberkeitsschicht min d=5cm herstellen !
- Vor Beginn der Schichtarbeiten ist unbedingt das Gründungsverhältnis des Nachbargebüdes zu überprüfen. Je nach Gründungstiefe können Unterfangungsarbeiten gemäß DIN 4123 erforderlich werden!
- Die Bodedeplatte ist gemäß EN 1992 nach der Betondege nachzubehandeln (vor Austrocknung und Abkühlung schützen) !
- Die Bodedeplatte muss auf einer ebenen Unterlage betoniert sein und darf nicht durch Verzerrung mit dem Untergrund (Versprünge, Schächte etc.) in ihrer freien Verformung gehindert werden !
- Die unteren Abständehalter zum Erreichen der Betondecke in WU-Qualität verwenden !