



Legende Elektro

	Auswähler
	Präsenzmelder mit Typ-Angabe
	Bewegungsmelder
	Steckdose 1-fach
	Steckdose 2-fach
	CEE-Steckdose
	Potentialausgleichschiene-bzw. Erdungsanschluss
	Steckdosenbox 2x230V, 1x400V/16A
	Festanschluss 230V
	Festanschluss 400V
	Jalousieschalter
	Antrieb Sonnenschutz
	Raumtemperaturfühler
	Telefon- bzw. Datendosen 2x RJ45 Cat 6
	Telefon- bzw. Datendosen 1x RJ45 Cat 6
	Access-Point
	Handykommissionierung (Positionierung nach Einmessung)
	Zuglaster
	Rufabstelltaster
	Elektronikmodul mit Signalleuchte
	Brüstungskanal
	Kabeltrasse (Weitspann)
	Kabeltrasse (Nahspann)
	Steigeleiter 100-600mm
	Typ 3, Lichtbandleuchte mit ET
	Typ 6, Feuchtraumleuchte 1500mm Multilumenstreifen
	Typ 4, Lichtbandleuchte für Quermontage (geeignet zum Spielfeld) mit ETTD
	Typ 7, Anbauleuchte mit Multilumenstreifen
	Typ 9, Einbauleuchte mit ET
	Typ 10, Rastereinlegeleuchte mit Multilumenstreifen
	Typ 13, Anbauleuchte LED 24V (Niedrige Bereiche)
	Typ 15, Anbauleuchte LED (Beh. WC) Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Typ 16, Anbauleuchte LED (Technikraum) Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Typ 17, Piktogrammleuchte LED 24V
	Typ 18, Sicherheitsleuchte Außen LED 24V
	Typ 19, Sicherheitsleuchte LED 24V für hervorzuhebende Stellen
	Typ 20, Stufenleuchte LED 24V
	Typ 21, Sicherheitsleuchte Außen LED Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Sicherheitsbeleuchtungsanlage (100Ah)

Nach Vorgabe aus dem genehmigten Brandschutzkonzept erhält ausschließlich der Bereich "Hockeyhalle 02" eine Sicherheitsbeleuchtung (Sicherheitsstromversorgung) im Bereich der Piktogramme und Bereitschaftsleuchten mit 30Minuten Betriebsdauer.

Beleuchtungstableau Hockey 01:
 Funktionsweise
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 3, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 4, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 5, 100% Ein/Aus, Tribüne

Beleuchtungstableau Hockey 02:
 Funktionsweise
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 3, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 4, 100% Ein/Aus, Spielfeld

Beleuchtungstableau Tennishalle:
 Funktionsweise
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld

Stromkreisbezeichnung in blauer Schrift gehören zur Elektro Unterverteilung UV-AV2. (Bereich Bundessstützpunkt)
 Stromkreisbezeichnung in Magenta Schrift gehören zur Elektro Unterverteilung UV-AV1 (Bereich Tennishalle)

Index	Gez.	Datum	Bezeichnung/Änderung	Geprüft	Datum
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Projekt	Sanierung und Erweiterung, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Bauherr	Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Inhalt	Grundriss Erdgeschoss, Hockey 01 Elektrotechnik				
Planungsphase	Ausführung	Größe	1379 x 841	Maßstab	1:50
Z.-Nr.	15-ELT_HO_5_GR_00_001_01	Datum	19.01.2026	Name	
zugeordneter Arch-Plan	093_08_5_GK_00_010_02_00_Sanierung	Gezeichnet	19.01.2026	Geprüft	30.06.2026
Stand Arch-Plan	05.05.2026	Geprüft	30.06.2026	Geändert	30.06.2026
Datei-Nr.	15-ELT_HO_5_GK_00_000_01.dwg				