



Legende Elektro

	Auswähler
	Präsenzmelder mit Typ-Angabe
	Bewegungsmelder
	Steckdose 1-fach
	Steckdose 2-fach
	CEE-Steckdose
	Potentialausgleichschiene-bzw. Erdungsanschluss
	Steckdosebox 2x230V, 1x400V/16A
	Festanschluss 230V
	Festanschluss 400V
	Jalousieschalter
	Antrieb Sonnenschutz
	Raumtemperaturfühler
	Telefon- bzw. Datendosen 2x RJ45 Cat 6
	Telefon- bzw. Datendosen 1x RJ45 Cat 6
	Access-Point
	Handkommissionierung (Positionierung nach Einmessung)
	Zuglaster
	Rufabsteltaster
	Elektronikmodul mit Signalleuchte
	Brüstungskanal
	Kabeltrasse
	Kabeltrasse (Weitspann)
	Gitterrinne
	Steigeleasen 100-600mm
	Typ 3, Lichtbandleuchte mit ET
	Typ 6, Feuchtraumleuchte 1500mm Multilimentreiber
	Typ 4, Lichtbandleuchte für Quermontage (geneigt zum Spielfeld) mit EDD
	Typ 7, Anbauleuchte mit Multilimentreiber
	Typ 9, Einbauleuchte mit ET
	Typ 10, Rasterleuchte mit Multilimentreiber
	Typ 13, Anbauleuchte LED 24V (Niedrige Bereiche)
	Typ 15, Anbauleuchte LED (Beh. WC) Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Typ 16, Anbauleuchte LED (Technikraum) Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Typ 17, Piktogrammleuchte LED 24V
	Typ 18, Sicherheitsleuchte Außen LED 24V
	Typ 19, Sicherheitsleuchte LED 24V für herunterzuhängende Stellen
	Typ 20, Stufenleuchte LED 24V
	Typ 21, Sicherheitsleuchte Außen LED Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte
	Dezentrale Sicherheitsleuchteinrichtung (10Ah)

Nach Vorgabe aus dem genehmigten Brandschutzkonzept erhält ausschließlich der Bereich "Hockeyhalle 02" eine Sicherheitsbeleuchtung (Sicherheitsstromversorgung) im Bereich der Piktogramme und Bereitschaftsleuchten mit 30Minuten betriebsdauer.

Beleuchtungsabtau Hockey 01:
 Funktionsweise:
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 3, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 4, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 5, 100% Ein/Aus, Tribüne

Beleuchtungsabtau Hockey 02:
 Funktionsweise:
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 3, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 4, 100% Ein/Aus, Spielfeld

Beleuchtungsabtau Tennishalle:
 Funktionsweise:
 - Taster 1, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld
 - Taster 2, 100% Ein/Aus, Spielfeld

Stromkreisbezeichnung in blauer Schrift gehören zur Elektro Unterverteilung UV-AV2. (Bereich Bundessstützpunkt)
 Stromkreisbezeichnung in Magenta Schrift gehören zur Elektro Unterverteilung UV-AV1 (Bereich Tennishalle)

00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

Projekt	Sanierung und Erweiterung, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Bauherr	Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Inhalt	Grundriss Erdgeschoss, Tennishalle Elektrotechnik				
Planungsphase	Ausführung	Größe	1379 x 841	Maßstab	1:50
Z.-Nr.	15-ELT_TH_5_GR_00_000_01	Datum		Name	
zugeordneter Arch-Plan	093_08_5_GK_00_01_02_00_Sanierung	Gezeichnet	19.01.2026	Geprüft	30.06.2026
Stand Arch-Plan	05.05.2026	Geprüft		Geändert	30.06.2026
Datei-Nr.	15-ELT_05_5_GK_00_000_01.dwg	Geändert			