



Bereitgestellte Leistung durch Energieversorger: 75KW
Tatsächlicher Leistungsbedarf, ermittelt: 146KW

Bereitgestellte Gesamtleistung für den Kunden HTC-Uhlenhorst: 150KW

Kunstrasenplatz
02

Athletik + Umkleide
(HTC)

01
Tennishalle/
Seminarräume
(HTC)

Hockey 02
(HTC)

Hockey 01
(HTC)

Bereitgestellte Leistung durch Energieversorger: 75KW
Zukünftiger Leistungsbedarf: 159KW
(Bestand + Neu/Umbauten)

K70 (Kabel/Leitung Energieversorger)

Bereitgestellte elektrische Gesamtleistung durch den Energieversorger für den HTC: 150KW

Westnetz
verteiler

		Projekt: Sanierung und Erweiterung, Uhlenhorst Mühlheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mühlheim an der Ruhr			
		Bauherr: Hockey- u. Tennisclub, Uhlenhorst Mühlheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mühlheim an der Ruhr			
Inhalt: Schema Energieversorgung Westnetz Ausführung Größe: A3	Maßstab:	-/-	Datum	Name	
	Z.-Nr.:	15-ELT_xx_5_S_XX_000_01_EV	Gez.:	19.01.2026	
	Datei-Nr.:	15-ELT_xx_5_S_XX_000_02_EV.dwg	Gepr.:	30.06.2026	
	Bl.-Nr.:	1	Ind.:	01	Geänd.: