



Darstellung der Raumfühler für die Fußbodenheizung erfolgt in der Elektrozeichnung Erdgeschoß!

Netzanschluß an der UV:
Zul. NHXMH-J 3x4qmm
230V/C16A/RCD-TypF

Hockey 02, Leitungsschutzschalter
Abs.: 1x C16A, 1polig
Stromkreisbezeichnung: 64F1

Hockey 01, Leitungsschutzschalter
Abs.: 1x C16A, 1polig
Stromkreisbezeichnung: 65F1

OK Dachtraufe Bauteil B
+ 3,97 OKFF
89,92 ü.NHN

Dachfläche Bauteil B

OK Dachfirst Bauteil B
+ 4,52 OKFF
90,47 ü.NHN

Luftraum

Raumfühler 03:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8qmm
h=2,5m

Lüftungsgerät Athletikbereich:
16A/400V, NHXMH-J 5x2,5qmm
Abs.: 1x C20A, 3polig
35m Leitungslänge

Wärmepumpe Bereich Athletik
25A/400V, NHXMH-J 5x6qmm
Abs.: 3x 25A
75m Leitungslänge

Wärmepumpe Bereich Tennishalle
25A/400V, NHXMH-J 5x6qmm
Abs.: 3x 25A
75m Leitungslänge

Zuleitung Wärmepumpe Tennishalle
NHXMH-J 5x6qmm, 75m Leitungslänge
HV-AV (Bereich Tennishalle)

Zuleitung Wärmepumpe Athletikbereich
NHXMH-J 5x6qmm, 75m Leitungslänge
HV-AV (Bereich Athletik)

Zuleitung Lüftungsanlage Tennishalle
NHXMH-J 5x10qmm, 120m Leitungslänge
UV AV 01 (Bereich Tennishalle)

Steuerleitung/Zuleitung:
NHXMH-J 3x1,5qmm

Deckenlüfterhitzer 01 mit
Netzanschluß

W2 W3

Anschlußdose
W7

W7 W8

Anschlußdose

Steuerleitung/
zum nächsten G
NHXMH-J 5x2,5

Steuerleitung/Zuleitung:
NHXMH-J 3x1,5qmm

Steuerleitung/Zuleitung:
J-Y(ST)Y 2x2x0,8qmm

Deckenlüfterhitzer 01 mit
Netzanschluß

W2 W3

Anschlußdose
W7

W1 W2

W8 W11

2

1

05					
04					
03					
02					
01	30.06.2026	Planbezeichnung angepasst			30.06.2026
00	24.03.2026	Plan erstellt			24.03.2026
Index	Gez.	Datum	Bezeichnung/Änderung	Geprüft	Datum

Projekt	Sanierung und Erweiterung, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Bauherr	Hockey- u. Tennissclub, Uhlenhorst Mülheim e.V. Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr				
Inhalt	Grundriss Obergeschoss, Athletik MSR				
Planungsphase	Ausführung	Größe	1189 x 841	Maßstab	1:50
Z.-Nr.:	15-MSR-AB_5_GR_01_000_01	Datum		Index	01
zugeordneter Arch-Plan:	05_V01_1_05_01_00_Mienerstr	Gezeichnet:	24.03.2026	Name	
Stand Arch-Plan:	15.01.2026	Geprüft:	30.06.2026		
Datei-Nr.:	15MSR_xx_5_GR_01_000_01.dwg	Geändert:	30.06.2026		