

Saal - Saal Foyer

OG1 Achse 3/D-E

Brandschutz: fb (nur MW-Wand)
Schallschutz: ohne Schallschutz

ca. 6,0 cm	Foyer Saal (außen) Wandbekleidung gem. XXXXX GK-Vorwand WH ca.3,65 m OKRB - UKRD
7,5 cm	Metallständerwerk + Gipskartonplatte 2-lagig (GKB) Gefachdämmung: 40 mm Mineralwollplatte A1 WLS 035
variiert	Installationraum HLS
min. 2,0 cm	20,0 mm Kalkzementputz, abgezogen Q2 Festigkeitsklasse: CSII gem. EN 998-1 Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
30,0 cm	Mauerwerk Hochlochziegel Rohdichteklasse 0,8, Druckfestigkeitsklasse 8
> 1,5 cm	Saal (innen) 15,0 mm Gipsmörtel B4 ???, geglättet Q3 Gipsmörtel B1-B6 gem. EN13279-1 Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand
14,0 cm	Bekleidung akustisch wirksam, als perforiertes Holzpaneel gem. Anforderung Versammlungsstätte Unterkonstruktion nicht brennbar, hinterfüllt Mineralwolle 30mm Vlieskaschierung Einhängeschienen 10 mm zur unsichtbaren Befestigung Wandbekleidung Trägerplatte Holzwerkstoff 20 mm, perforiert LFA = 5,9 % farbig lasiert + Deckleisten Vollholz 30mm, farbig lasiert

173.03

Saal - Saal Foyer

OG2 Achse 3/D-E

Brandschutz: fb (nur MW-Wand)
Schallschutz: ohne Schallschutz

Foyer (außen)
Lehmfeinputz ab ca. + 1,00 m OKFF bis UK AHD gem. Detailnr. 173.02
Oberfläche: Q3 gespachtelt + Armierungssteifen Glasgitterfugenband
Wandbekleidung Sockel bis + ca. 1,00 m OKFF gem. XXXX
Oberfläche: Q2 gespachtelt

7,5 cm
 variiert
 min. 2,0 cm

GK-Vorwand WH ca. 3,62 m OKRB - UKRD
 Metallständerwerk + Gipskartonplatte 2-lagig (GKB)
 Gefachdämmung: 40 mm Mineralwollplatte A1 WLS 035
 (als Doppelständerwerk im Bereich der Treppe)
 Installationsraum HLS
 20,0 mm Kalkzementputz, abgezogen Q2
 Festigkeitsklasse: CSII gem. EN 998-1
Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand

30,0 cm

Mauerwerk Hochlochziegel
 Rohdichteklasse 0,8, Druckfestigkeitsklasse 8

> 1,5 cm

Saal (innen)
 15,0 mm Gipsmörtel B4 ???, geglättet Q3
 Gipsmörtel B1-B6 gem. EN13279-1
Anforderung allgemeine Bauartgenehmigung
MW aus Planhochlochziegeln inkl. Feuerwiderstand

> 0,5 cm

Fuge
 GK-Vorwand
 WH ca. 2,40 m OKRB - UKFD Empore OG2
 WH max. ca. 6,00 m OK Stufe bis UKFD Empore OG2

7,5 cm

Metallständerwerk + Gipskartonplatte 2-lagig (GKB)
 Gefachdämmung: 40 mm Mineralwollplatte A1 WLS 035

Wandbekleidung Sockel bis + ca. 1,00 m OKFF gem. XXXXX
Oberfläche: Q2 gespachtelt
Lehmfeinputz ab ca. + 1,00 m OKFF bis UK AHD gem. Detailnr. 173.02
Oberfläche: Q3 gespachtelt + Armierungssteifen Glasgitterfugenband

173.04

d.n.a.

HINWEISE

ALLE MATERIALANGABEN ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND BAULEITUNG U. ARCHITEKT SOFORT ZU INFORMIEREN!

ZEICHEN		ABKÜRZUNGEN	
	Stahlbeton	BRH	Brüstungshöhe fertig, ab OKFFB
	Mauerwerk	ABS	Abschurzabsicherung fertig, ab OKFFB
	Leichtbau	LB	Lichte Breite
	Stahlbeton	LD	Lichter Durchgang
	Mauerwerk	LH	Lichte Höhe
	Leichtbau	LO	Lichte Öffnung
	Stahlbeton	AK	Außenkante
	Mauerwerk	IK	Innenkante
	Leichtbau	OK	Oberkante
	Stahlbeton	UK	Unterkannte
	Mauerwerk	VK	Vorderkante
	Stahlbeton	UZ	Überzug
	Mauerwerk	ÜZ	Überzug
	Stahlbeton	FFB	Fertigfußboden
	Mauerwerk	RB	Rohboden
	Stahlbeton	RD	Rohdecke
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		
	Stahlbeton		
	Mauerwerk		

±0,00m = + 412,90

PLANINDIZES

00				25.03.2026		00
01	010001	Planfortschreibung		22.07.2026		01
02	020001	Kalkzementputz > 2 mm		20.08.2026		02
Nr.		Inhalt	Änderung	Datum	Name	Index

tanz

PROJEKT

Tanzhaus Donauwörth
Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort
Reichsstraße 34
86609 Donauwörth

Technical cross-section drawing of a building facade, showing insulation layers, window frame, and structural elements. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions (from left to right):

- 6
- 2^s
- 5
- x
- >2
- 30
- >1^s
- 8
- 6

Labels and Components:

- OK Sockel OG1** (top left and right)
- Installationen HLS / ELT** (center left)
- FB** (center, within the 30 unit section)
- Saal royer (außen)** (bottom left)
- Saal (innen)** (bottom right)

The drawing is a vertical architectural section. At the top, a horizontal line with tick marks indicates dimensions: 2^s, 5, x, > 2, 30, > 1^s, 0^s, 5, 2^s. Below this, the text 'Installationen HLS / ELT' is written vertically. A central vertical element is labeled 'FB' in a white box. To the left, a staircase is shown with the label 'Saal Foyer (außen)' and 'OK Sockel OG2' with a downward arrow. To the right, another staircase is shown with the label 'Empore (innen)' and 'OK Sockel OG2' with a downward arrow. The drawing uses various hatching patterns to represent different materials and structural components.

Plan Inhalt:	5
Innenwandaufbauten	
massiv	
Innenwand massiv Saal	173
Plan Nr.: AT_TK_PD_173_5_ADTA_001_V_02	
Planerstellung: 21.01.2026	Maßstab: 1:5
Index Datum: 20.08.2026	
Projekt ID.: tanz	Plangröße: 42 x 29,7 cm