







Brandschutzskizzen zum Interimskonzept 12-2027 - 05-2028:

- Keinerlei Nutzung, keinerlei Brandlasten
- Freifläche ohne sonstige Nutzung, keine Möblierung, keinerlei Brandlasten
- notw. Treppenraum
- notw. Flur

Bauart Brandwand

feuerbeständige Trennwand

Holztafelwand in Bauart Tabelle 52 DIN 4102-4: 2025-6 (beidseitig 12mm OSB, Ständerwerk 6/10 und 100mm Mineraldämmung mit dichten Anschlussfugen)

nichtbrennbare massive Wand mit dichten Anschlussfugen

F90-Schachtwand

F30-Schachtwand

DECKE
feuerbeständig

TRAGKONSTRUKTION
feuerbeständig

LEGENDE

- Stahlbeton
- Beton-Fertigteil
- Beton unbewehrt
- Trockenbau
- Dämmung hart
- Dämmung weich
- Deckendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Brandschutz F90
- OK Fertigfußboden
- OK Rohdecke
- Kernbohrung
- UK Rohdecke
- OK Rohdecke
- OK Fertigfußboden
- UK Fertigfußboden
- Rohboden-/Deckensprung
- Fertigboden-/Deckensprung

P2503_Anbau_West_Donauarena

Multifunktionaler Erweiterungsbau Donau-Arena

Plannummer	Planinhalt	Maßstab	Datum	Gezeichnet
2026-02-12 AWD GP GP E2	Grundriss Z.OG	1:150	12.02.2026	####

Bauort
Walhalla-Allee 22
93059 Regensburg
Flurnummer 733
Gemarkung Schwabelweis
OK FFB EG = 333,01 m üNHN + ±0,00

Blattgröße: 1.400 x 841.4 -00 (1) A0 (Querformat) LANG