

A24 Wartungskarten

Arbeitskarte Sicherheitsbeleuchtung

Alle Tätigkeiten müssen dementsprechend dokumentiert werden.

Halbjährliche Wartung

Jährliche Wartung

- Funktionsprüfung nach DIN VDE 0108-100
- Ggf. Bei Zentralbatterieanlage Dauerlauftest inkl. Protokoll
- Ggf. Instandsetzung der Leuchtmittel bzw. Akkus

3-Jährige Wartung

- Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838

Bei Bedarf

Arbeitskarte Sanitär Trinkwasser / Schmutzwasser

Alle Tätigkeiten müssen dementsprechend dokumentiert werden.

Bauteil	Wartungstätigkeit	Intervall
Trinkwasserfilter	Sichtprüfung	halbjährlich
	Filtereinsatz reinigen/wechseln	6 Monate bzw. nach Hersteller
	Dichtheit prüfen	halbjährlich
	Differenzdruck prüfen	halbjährlich
Wasserzähler	Sichtprüfung	jährlich
	Dichtheit prüfen	jährlich
Spülstationen	Funktionsprüfung	halbjährlich
	Reinigung	halbjährlich
	Dichtheit prüfen	halbjährlich
Durchlauferhitzer	Funktionsprüfung	jährlich
	Temperaturkontrolle	jährlich
	Dichtheit prüfen	jährlich
	Entkalken (bei Bedarf)	nach Wasserhärte
	ELT Komponenten prüfen	6 Monate
WC-Anlagen/Urinale	Spülfunktion prüfen	jährlich
	Dichtheit prüfen	jährlich
	Befestigungen kontrollieren	jährlich
Waschtische/Spülen	Armaturen prüfen	jährlich
	Perlator reinigen	jährlich
	Geruchsverschluss reinigen	jährlich
	Dichtheit prüfen	jährlich

Arbeitskarte Sanitär Regenwasser

Alle Tätigkeiten müssen dementsprechend dokumentiert werden.

Bauteil	Wartungstätigkeit	Intervall
Dachrinnen	Reinigung	2× jährlich (Frühjahr/Herbst)
	Sichtprüfung auf Beschädigung	jährlich
	Befestigung prüfen	jährlich
Falleleitungen	Sichtprüfung	jährlich
	Durchgängigkeit prüfen	jährlich
	Befestigungen kontrollieren	jährlich

Allgemein

Sollten sich im Rahmen der Planung des AN weitere wartungsbedürftige bzw. wartungspflichtiger Anlagen ergeben, sind diese ebenfalls durch den AN in seinem Wartungsangebot zu berücksichtigen.