

LEGENDE SANITÄRTECHNIK	
	SCHUTZWASSER
	SCHUTZWASSER-ENTLÜFTUNG
	RÜCSCHLAGKLAFFE
	ABDICHTUNG GEGEN DRÜCKENDES WASSER (HE)
	REGENWASSER
	REGENWASSER-LAGE
	REGENWASSER-GRUNDLEITUNG
	MISCHWASSER-GRUNDLEITUNG
	TRINKWASSER KALT
	TRINKWASSER WARM
	TRINKWASSER-ZIRKULATION
	ABSPERRVENTIL
	WASSERZÄHLER
	SCHUTZFÄNGER
	ABSPERRVENTIL MIT ENTLÜFTUNG
	STRÖMUNGSREGULIERUNGSVENTIL
	VOLLSTROMSPERREVENTIL
	LEITUNG KS 300
AUFFÜHRUNGSHINWEISE	
SANTER: HAUPTVERTEILUNG UND STEIFER EDLSTAHLROHR GERESST	
ROHRLEITUNGEN TW: VERTEILUNG METALLVERBUNDROHR	
ROHRLEITUNGEN SW: FALLEITUNGEN UND SAMMELLEITUNGEN: SM-ROHR	
ANSCHLÜSSEITUNGEN IN SANITÄRBEREICHEN: FR-ROHR	
AUS SCHALTSCHUTZGRÜNDEN SIND STEIG- UND FALLEITUNGEN IN VORRÄUMEN AN ERHEBEN TRAGKONSTRUKTIONEN ZU BEFESTIGEN	
BRANDSCHUTZ: TW IN DECKEN UND BRANDWÄNDEN: - ROHRSCHÜTT RW	
SW IN DECKEN: - ROHRSCHÜTT RW	
ISOLIERUNG: TW-LEITUNGEN MIT WÄRMEDÄMMUNG (NIM GEMÄß DES TWK GEMÄß DIN 1986) DIFFUSIONSDICHT 130MM	
ROHR-ANSCHLÜSSE MIT WÄRMEDÄMMUNG (NIM GEMÄß DES TWK GEMÄß DIN 1986) DIFFUSIONSDICHT 130MM	
LEITUNGEN IM KÜCHENBEREICH MIT SCHALTSCHÜLTERUNG	
IN STÜTZEHPÄNDEN REBEREICHEN SÜD MÜSSEN MIT ZUS. UMWÄNDELUNG AUS PERK STÄHLECH-DIN 1941:	
SPEZIELLE LÖSUNG MIT SCHWITZDÄMMUNG 130MM VORHANGENANSLUSS MITTELS XMM-MINERALWOLLE	

EFH 48,60m üNNH = ± 0,00 OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

b	Planfestschriftung	30.04.26	csa		
a	Ergänzung Übersichtsblatt RW	16.02.26	csa		
Index	Gegenstand	Datum	Name		

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr
Erzbistum Hamburg
Am Mariendom 4
20099 Hamburg
Auftraggeber
Erzbistum Hamburg Generalvikariat
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Feichtersch

Technische Ausrüstung

Planart und Raumhalt

Sanitärtechnische Anlagen

Strangschemata Regenwasser

S-742.58-NSS-10.03-b		MR
Thema/Übersicht / Variante	09	11894594
Maßstab		Format (mm)
gezeichnet		Stammdatum
Bauherr	Projektleiter	Architekt
		Fachplaner

