

Abdeckung Wandkrone VE 130
NH 35-Platte
Fugenband b=100mm, wind-, wasserdicht, diffusionsoffen

Dachabdichtung VE 070
Klemmprofil
bituminöse Abdichtung 2-lagig

Dämmkeil VE 070
EPS 50x50mm

Warmdachaufbau TechniKr. VE 070
bituminöse Abdichtung 2-lagig
Gefälledämmung EPS DAA WLS 035, Gefälle 2%

Dampfsperre VE 070
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebehahn
mit Alu-Polyester Einlage, sd ≥1500m

Dachdecke Technikraum E2 VE 130
Brettstapeldecke 18cm

Dampfsperre VE 130
Montagestöße Abdichtung diffusionsdicht

Türzargenabdichtung aussen VE 130
EPDM-Dichtband diffusionsoffen

Türzargenanschluss innen VE 130
Hohlraumdämmung Mineralfaser
Multifunktionsdichtband, schwarz

Sockelabdeckung Tür VE 130
Alu-Kantblech d=1mm RAL 9005 matt
OK Kantblech=OK Faserzementplatte + Abdichtung

Dachabdichtung VE 070
Klemmprofil
bituminöse Abdichtung 2-lagig

Abdichtung innen VE 130
Dampfsperrfolie 5-seitig

Randanschluss Dachabdichtung VE 130
Verbundkonstruktion
Zementfaserplatte A1 + Holzfaserdämmplatte WLS 047

Attikaabdeckung VE 070
Alu-Kantblech d mind. 2mm RAL 9007 matt
Alu-Klemmhalter / -Stoßverbinder
Oberseite Rillen mit Lippendichtung
verdeckte Befestigung 2-seitig ausrichtbar
Oberseite Aufkantung Abdichtung diff.offen

Fuge Hinterlüftungsebene VE 130
Insektenschutzprofil 18x30mm

Außenwand VE 130
Fassadenbekleidung vertikale Brettschalung hilü, geschlossen
Weißtanne sägerau, vorvergraut basaltgrau
Doppelrhombus-Falzprofil 21x140mm
Montageschrauben Edelstahl
UK 2-lagig, NH-Profile
Holzfaserdämmstoffplatte UDP WAB WLS 047 diffusionsoffen
Abklebung StöBe winddicht, diffusionsoffen
Holzrahmenkonstruktion KVH
Hohlraumdämmung Zellulose WH WLS 040
Beplankung aussteifend OSB-3

Türbefestigung VE 130
Winkel 70x50x2mm, Länge 100mm
Langloch

Feuchte-, Windschutz VE 130
wind-, wasserdicht, diffusionsoffen

Einbringöffnung Technikraum VE 130
Holzaußentüre gedämmt RAL 9005 matt
Dreh-/Standflg. 2-flg.
Zarge, Bänder RAL 9005 matt
Bodendichtung, Verriegelung
Fassadenbekleidung vert.
Teleskop-Öffnungsbegrenzer,
Gehäuse+Montageplatte, Beschläge RAL 9005 matt

Türbeschlag Einbringöffnung Technikraum VE 130
außen: Gehflügel HT-Schutz-Beschlag, Benutzerklasse: 4
rechteckige Griffplatte mit PZ-Lochung, d=4mm,
Material Edelstahl, matt gebürstet
innen: Gehflügel Drücker DIN EN 179
Edelstahl, matt gebürstet
Gehflügel Behördeneinsteckschloss Panikfunktion E
Standflügel Falztreibriegel
Rollentürbänder, Edelstahl, Beschichtung RAL 9005 matt

Türschwelle VE 130
Schwellenabdeckung außen - Alu d=2mm RAL 9005 matt
Schwellenabdeckung innen - gekantetes Edelstahlblech
d=2mm, Oberfläche SM-Karo-Profilierung R11
Türanschlagprofil Hartkunststoff schwarz
UK Schwelle - hochverdichteter PU-Hartschaumwerkstoff
Anschluss Dachabdicht. EPDM-Dichtband diff.offen 3-seitig

Belag Retentionsdach VE 070
Betonplatten grau 500x500x50mm
Granulatplatte d=8mm
Saug- und Kapillar-Vlies, mind. 500g/m²
Drain- und Speicherschicht (Retentionskörper) h= 80mm
Trenn- und Schutzlage Geotextil GRK 2, mind. 300g/m²
bituminöse Abdichtung 2-lagig, obere Lage wurzelfest
Wärmedämmung EPS DAA WLS 035 gefällelos

Dampfsperre VE 070
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebehahn
mit Alu-Polyester Einlage, sd ≥1500m

Dachdecke Nebenraumzone E1 VE 130
Brettstapeldecke 16cm

WLS: Wärmeleitstufe – Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit Dämmstoff

Einbaulage und Maße siehe Übersichtspläne

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE	Index	Gegenstand	Datum	Planinhalt:			
	a	Sockelschutz Alu-Kantblech entfallen	09.10.26	Gebäudehülle Pos. HT3.1 - Holztür E2 Achse 12 V-Schnitt HT3-V1			
				Maßstab:	Datum:	gez:	Plannummer:
				1: 10	01.09.2026	BI	6-731-NSS-6.HT3.1 -a-f