



**Wandaufbau Innendämmung**  
Innendämmung massiv, System Multipor  
- Leichtmörtel  
- Mineralfüllplatte d:6cm WLS 042  
- Armierungsgewebe  
- Systemkonformer Innenputz  
- Innensilikatfarbe

**Einbauhinweise:**  
RAL-Montage durch zertifizierten AN  
Abdichtung der Bauanschlussfugen umlaufend:  
raumseitig: luft- und dampfdicht  
außen: schlagregendicht und diffusionsoffen

**Holztür mit Oberlicht**  
- 68mm Profilsystem  
- Türblatt massiv Eiche d.68mm, außen mit aufgesetzten vertikalen Streifen (Bretteroptik)  
alternativ mit gedämmten Türblatt und außen aufgesetzten Zierstreifen (Bretteroptik)  
- Festverglasung mit 2-Scheiben-Isolierverglasung  
- Elementfarbe rot (Bemusterung des Farbtons erforderlich)  
- Abstimmung Beschläge und Profile sowie Freigabe Werkplanung durch Denkmalschutz erforderlich

**Hinweise:**  
Herstellervorschriften und Produkthinweise sind zu beachten. Alle Komponenten sind im System nach Herstellerangabe zu verarbeiten.  
Für alle Produkt-/ Modellbezeichnungen gilt "oder gleichwertiger Art".  
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

**5\_10 - Bodenaufbau**  
Räume: 0.01 Eingang, 0.03 Flur, 0.04 Büro,  
Nutzlast DIN EN 1991-1-1/NA: 2 u. 5 kN/m²  
1,5cm Fliesenbelag/ Sauberlaufmatte in Einbaurahmen  
9cm Zementestrich CT-F5 nach DIN 18560 mit ≥ 6,5cm Rohüberdeckung  
- Fußbodenheizung im Nassbausystem Noppenplatte mit TSD: 30-2 EPS 040 DES, z.B. Rehau Varionova  
- 3cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35  
- 8cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35  
- Abdichtung Bodenfeuchte nach DIN 18533-1 mit Elastomerbitumen-Schweißbahn  
- 16cm Stb.-Sohlplatte nach Statik

**ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben**  
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026  
Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.

**PLAFOND**  
ARCHITEKTEN | INGENIEURE  
Rießersseestraße 10 | 12527 Berlin  
Tel (030) 37 446 22-0 | Fax (030) 37 446 22-28 | mail@plafond-group.de

**BAUVORHABEN** Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum  
Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz

**BAUHERR** Ortsverein Schmöckwitz e.V.  
Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin

**PLANINHALT** Detail Anschluss Eingangstür T.0.01, T.0.02

PLANCODE	P21-001_5_D-05		
GEZEICHNET	S.Rowedder	DATUM	2026-05-21
MAßSTAB	1:50, 1:5	PROJEKT-NR.	P21-001
		PLAN-NR.	D-05