S01860009
D: 3.16
S: 1.08

Anschluss an Bestand

~1,2m DN 300

Töpferberg

Rigole 18,4mx1,6mx0,99m

RE1

R18SE06

R18SE03

RE2

Regen-Rückhalteraum 51m³

R18AP09

R18AP06

1,0m DN 300

S09AP03
S: ~1.01

S09GA03

Rigole 10,4mx2,4mx0,99m

UNBEKANNT UNBEKANNT

NYY 4x16

AG/40/St/1987-KKS 18

903

Asphalt

Rechteckpflaster

R1
D. 2,85
S1. 0,75
S2. 1,15
S3. 1,15
S4. 1,15
S5. 0,75

Anschluss an Bestand mit Manschette

S01860006
D: 2.89
S: 0.95

RE3
S.1,28

4,8m DN 150 PP

R22860206
D: 2.89
S: 0.45

7,80

SediPipe Level DN 400

7,0m DN 100 PP 2,3‰

5,3m DN 100 PP 2,3‰

Auslauf
S.0,72

~180m HDD-Bohrung Trinkwasserleitung HDPE DN 300/da 355x13,6

R22860003
D: 3.05
S: 0.21

RE4
S.1,27

2,5m DN 150 PP

R06SE03

BS3c

12.30 m
31.7 ‰
B 300

R22860100
D: 2.87
S: 0.65

9,0m DN 200 PP 13‰

S1
D. 2,98
S. 0,85

S01860003
D: 2.89

BS3b BS3a BS3

R22860400
D: 0.00
S: -0.18

Auslauf RS
B DN400

Auslauf RS
PE DN100

S01275063
D: 2.98
S: 0.85

18,6m DN 150 PP

RE5
S.1,38

VG/200/St/1992-KKS 18

Riesebusch

DS11

BS4

Gasleitung unter der Kappe 11 Rohre

Steinschüttung

Feldstein befestigung

Widerlagerecke zugepflastert

Artesischer Brunnen

Radweg

L 309
Eutiner Straße

28.99 m 4.1‰ STZ DN 200

33.78 m 3.3 ‰ STZ 200

52.34 m 300 B 15.7 ‰

8.66 m 25.4 ‰ B 250

8.25 m 61.5 ‰ B 250

Legende

Bestand:

- SW-Leitung
- RW-Leitung
- Trinkwasserleitung
- Gasleitung, TraveNetz
- Stromkabel, TraveNetz
- Kommunikationskabel, Vodaphone
- Kommunikationskabel

Planung:

- Trinkwasser
- SW-Leitung
- RW-Leitung
- gepl. Regeneinlauf
- Abbruch vorh. Leitung

Hinweis zur Lage der Leitungen Telekom:
Die Lage von Leitungen der Telekom AG sind auf Grundlage der durch die Telekom zur Verfügung gestellten Unterlagen (PDF), welche Unstimmigkeiten enthalten, erstellt worden.

Genereller Hinweis:
Die genaue Lage und Überdeckung der Versorgungsleitungen sind nur nachrichtlich dargestellt und sind bei Bedarf vor Baubeginn durch Suchgrabungen zu ermitteln.

Übersicht



Index	Datum	Art der Änderung	Bearb.	Gez.:

Ingenieurgesellschaft Siebert & Partner mbH

Allgemeiner Ingenieurbau - Vermessung - Kanalsanierung - Straßenbau
Wasserwirtschaft - Abwassertechnik - Wasserversorgung - Kanalkataster

Stubbendorfer Ring 10 — 23858 Wesenberg
Tel.: 0451-79901-0
Fax: 0451-79901-40
e-mail:info@siebert-partner.de
Internet: www.siebert-partner.de

Auftraggeber	Städtische Betriebe Bad Schwartau - Trinkwasser -
Projekt	Trinkwasser Neuverlegung Riesebuschbrücke
Planinhalt	Lageplan - Planung Kanalisation

gezeichnet	Degner	Maßstab	1:100
bearbeitet / Projektleitung	Schröder	Planungsstand	Ausführungsplanung
Datum	Wesenberg, den	Layout	LP_Pl. Kanal100
Planverfasser		Zeichnungs-Nr.:	26-156_AP_LP_03
		Für die Bauausführung nicht freigegeben	

Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-32N — Kataster, Stand: — Anlage Nr.:

Höhenbezugssystem: DHHN 2016

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Voranzug 15.08.2024