

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01 LV Dämmung an technischen Anlagen

Deckblatt

BA - Nr.: 35543927

Leistungsbeschreibung

BAUVORHABEN:

Dämmarbeiten an techn. Anlagen
gem. VOB/C
DIN 18299, 18421 Wärmedämmung und
Kälte­dämmung nach DIN 4140
auf dem Gelände des KIT Campus Nord

AUFTRAGGEBER:

KIT- Karlsruher Institut für
Technologie
Campus Nord
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PLANUNG:

KIT- Karlsruher Institut für
Technologie
DE Planen und Bauen
Hr. Schmith
Tel.: 0721 / 608 - 25212
E-Mail: florian.schmith@kit.edu

BIETER:

.....
(Firmenstempel)

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
A) Angaben zur Baustelle		
Sämtliche Arbeiten werden auf dem Gelände des KIT-CN (Karlsruher Institut für Technologie – Campus Nord) durchgeführt. Die Montageorte sind Einzelbaustellen in verschiedenen Gebäuden im KIT-CN. Es handelt sich im Wesentlichen um ein- und mehrgeschossige Büro- und Laborbauten. Die Gebäude sind durch Nummern gekennzeichnet. Die Zufahrt zu allen Bereichen ist über befestigte Straßen möglich. Auf dem Gelände des KIT-CN gilt die StVO, Verkehrsbeschränkungen sind nicht bekannt. Auf die Beschilderung für Halte- und Parkverbot wird hingewiesen. Flucht- und Rettungswege sowie Feuerwehrezufahrten sind freizuhalten. Der Materialtransport muss ausschließlich über die Güterkontrolle des KIT-CN erfolgen. Für die Baumaßnahmen wird dem Auftragnehmer, im Folgenden kurz AN genannt, Strom und Wasser zur Verfügung gestellt. Erforderliche Anschlüsse sind vom AN herzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Anschlüsse durch den AN zu entfernen. Für die Lagerung von Material und Werkzeug, sowie für den Aufenthalt und die Unterbringung des Montagepersonals werden keine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Die zum Zeitpunkt des jeweiligen Einzelauftrags gültige Baustellenordnung ist zu beachten. Gänge, Flure und Treppenhäuser innerhalb eines Gebäudes sind Flucht- und Rettungswege und dürfen nicht als Lager- oder Zwischenlager benutzt werden.		
B) Angaben zur Ausführung		
Das beiliegende Leistungsverzeichnis enthält die zur Unterhaltung, Änderung und Ergänzung der "Dämmarbeiten an technischen Anlagen" erforderlichen Lieferungen und Leistungen. Da es sich bei dieser Rahmenausschreibung um viele getrennt voneinander auszuführende Lieferungen und Leistungen handelt, sind diese auch in zeitlich auseinanderliegenden Abschnitten durchzuführen. Die einzeln auszuführenden Arbeiten sind jeweils nach Abruf durch Einzelaufträge innerhalb von maximal drei Tagen zu beginnen und ohne Unterbrechung durchzuführen. Die Reaktionszeit für die Ausführung ist auf ein Minimum zu beschränken.		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
Vor Montagebeginn wird eine Einweisung des Auftragnehmers in die örtlichen Gegebenheiten der Baumaßnahme vorgenommen und protokolliert. Das eingesetzte Personal des AN muss ausreichend deutschsprachig sein, um die Ihm auf der Baustelle angewiesenen Arbeiten sowie die Sicherheitseinweisung verstehen zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten der jeweiligen Abrufaufträge ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Die Einheitspreise umfassen, soweit im Einzelfall nichts anderes angegeben ist, sämtliche Kosten für die Lieferung und Ausführung der Leistung, insbesondere auch alle Kosten für Bruch-, Verschnitt- und Streuverlust, für das Vorhalten von Maschinen, Geräten, Handwerkszeug, Kleingerät, von Kleingerüsten mit einer Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe (Gerüsthöhe), sowie Fracht- und sonstige Fuhrkosten bis zu den Verwendungsstellen innerhalb des Liegenschaftsbezirks des Karlsruher Instituts für Technologie – Campus Nord einschließlich der Kosten für das Abladen. Kleingerüste dürfen nur entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung verwendet werden. Diese muss auf der Verwendungsstelle zur Verfügung stehen. Maßnahmen zum Schutz von Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Ausführung der Arbeiten sind in den Einheitspreisen enthalten. Alle einzusetzenden Materialien müssen den gültigen Vorschriften und Normen entsprechen. Die Ausführung der Dämmarbeiten erfolgt gemäß DIN 4140 Teil 1 und 2. Berechnungen und Auslegungen werden gemäß VDI 2055 durchgeführt. Des Weiteren gilt für die Auslegung der Dämmdicken die zum Zeitpunkt des jeweiligen Einzelauftrags gültige Energieeinsparverordnung (EnEV). Die Arbeitsblätter AGI Q01 ff. der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. sind zu beachten. Bei Weichschaumisolierung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Materialherstellers bindend, insbesondere bei der Gestaltung der Formteile wie Bögen, Übergänge, Abschlüsse, Formkappen, Rohrschellenaufdopplung usw. Die Materialqualität muss bei Mineralfaser dem Qualitätsstandard der Herstellerfirmen Isover bzw. Rockwool oder gleichwertiger Art entsprechen, Weichschaum bzw. Elastomerschaum auf Basis synthetischer Kautschuks muss dem Qualitätsstandard der Firma Armacell "Armaflex" mit deutschen Prüfzeugnissen oder gleichwertiger Art entsprechen. Ummantelungen aus hartem Kunststoff müssen dem Qualitätsstandard		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
Isogenopak® oder gleichwertig entsprechen. Die Mindestblechdicken sind nach DIN 4140 für mechanische Beanspruchung auszulegen. Alle die Dämmung betreffenden Arbeiten sind von entsprechend geschultem, fachlich qualifiziertem Personal durchzuführen. Sämtliche zum Einsatz kommenden Materialien und Systeme müssen bauaufsichtlich geprüft und zugelassen sein. Vor der Montage ist grundsätzlich der Zulassungsbescheid des DIBt dem Bauleiter vorzulegen. Bei der Ausführung sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller strikt zu beachten. Sind aus sicherheits-, betriebs- oder funktionstechnischen Gründen Kupplungen mit Anlagen in den Gewerken Bautechnik, Installations-, Haus- oder Verfahrenstechnik notwendig, so ist der AN verpflichtet, zusammen mit der Bauleitung und jenen Auftragnehmern eine Klärung der Schnittstelle herbeizuführen. Die durch Lieferung und Verarbeitung von Materialien, Betriebsmittel und deren Verpackung anfallenden Abfälle sind Eigentum des AN und von diesem zu entsorgen. Ergänzend zu der "Baustellenordnung des Karlsruher Instituts (KIT) Campus Nord" verpflichtet sich der AN, das Verpackungsmaterial umgehend, spätestens innerhalb von 3 Werktagen von der Baustelle zu entfernen. Demontierte Teile/Baustoffe vorhandener Anlagen sind nach Material und Werkstoff getrennt zu sortieren und in bauseits zur Verfügung gestellte Container einzubringen. C) Einsatzbereiche Grundsätzlich ist mit folgenden Einsatzbereichen und der Verwendung folgender Materialien zu rechnen. 1. Trinkwasserleitungen 1.1 Kaltwasserleitungen sind zwecks Verbindung von Taupunkt-unterschreitungen mit Weichschaum bzw. Elastomerschaum auf Basis synthetischer Kautschuks zu isolieren in Ausnahmefällen, z.B. Objekten, die über die Zeit gesehen wenig Durchsatz haben, kann auf aluminiumkaschierte Mineralfasermatten oder -schalen zurückgegriffen werden, welche an den Nahtstellen diffusionsdicht mit Aluminiumklebeband abzukleben sind als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf ein		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
verzinkter Blechmantel oder harte Kunststoffolie zum Einsatz 1.2 Warmwasserleitungen • sind zwecks Minimierung von Energieverlusten mit aluminiumkaschierten Mineralfaserschalen (WLG 035) zu isolieren, die Nahtstellen sind diffusionsdicht mit Aluminiumklebeband abzukleben • in Ausnahmefällen sind aluminiumkaschierte Mineralfasermatten bzw. Weischäume zulässig • als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf verzinkter Blechmantel oder harte Kunststoffolie zum Einsatz 2. Kaltwasserleitungen bei einer Mediumtemperatur > 0°C • sind zwecks Verhinderung von Taupunktunterschreitungen und Minimierung von Energieverlusten mit Weischschaum bzw. Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks zu isolieren • als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf ein verzinkter Blechmantel oder harte Kunststoffolie zum Einsatz 3. Warmwasserheizungsleitungen < 100°C Wassertemperatur • sind zwecks Minimierung von Energieverluste gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) mit aluminiumkaschierten Mineralfaserschalen (WLG 035) zu isolieren, die Nahtstellen sind diffusionsdicht mit Aluminiumklebeband abzukleben • je nach Erfordernis darf mit Weischschaum bzw. Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks und nur in begründeten Ausnahmefällen mit aluminiumkaschierten Mineralfasermatten isoliert werden • als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf ein verzinkter Blechmantel oder harte Kunststoffolie zum Einsatz 4. Fernheiz-, Dampf- und Kondensatleitungen • sind zwecks Minimierung von Energieverlusten und Einhaltung von erforderlichen Temperaturen mit auf Drahtgeflecht gesteppte Mineralfasermatten zu isolieren • als Oberflächenschutz ist je nach Bedarf ein Mantel aus verzinktem Stahlblech, Aluminiumblech oder unbesandeter Dachpappe (mit Bitumen getränkte Rohfilzbahnen) erforderlich		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
5. Abwasserleitungen für Regen und Kühlwasser		
Anforderung gemäß Punkt 1.1 Kaltwasserleitungen		
6. Luftführende Kanäle von RLT-Anlagen		
6.1 Kanaloberflächentemperaturen unterhalb der Taupunkttemperatur der Umgebungsluft		
- die Dämmung erfolgt mit Weichschaum bzw. Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks - als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf ein verzinkter Blechmantel zum Einsatz		
6.2 Kanaloberflächentemperaturen oberhalb der Taupunkttemperatur der Umgebungsluft		
- die Dämmung erfolgt mit aluminiumkaschierten Mineralfasermatten oder Mineralfaserplatten - als Oberflächenschutz kommt je nach Bedarf ein verzinkter Blechmantel zum Einsatz		
7. Rohraufhängung		
Nach den geltenden Regeln der Technik ist die Verwendung einfacher Rohrschellen im Aufhängungs- oder Auflagerbereich von Kälteleitungen nicht vertretbar. Bei der Dämmung dieser einfachen Rohraufhängungen darf sich die Ausführung in Form einer Aufdopplung/ Flanschenkappe nicht auf die Befestigungsschelle beschränken. Aufgrund der mangelnden thermischen Entkopplung zwischen Leitung und Aufhängung ist auch die Gewindestange oder eine Stahlschiene als Auflagerfundament eine mögliche Wärmebrücke und muss daher in die Dämmung mit gleicher Isolierstärke einbezogen werden. Zur Dämmung von Gewindestangen kann Schlauchmaterial in einer Dämmschichtdicke entsprechend der Hauptdämmung Verwendung finden.		
8. Gebündelte Rohrisolierung		
Können Rohrleitungen nicht einzeln isoliert werden, so ist ausnahmsweise eine gebündelte Isolierung mit Trennstegen aus Isoliermaterial zulässig. Eventuelle Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet. Das Aufmaß erfolgt für jede Rohrleitung als Einzelisolierung.		
D) Abruf der Aufträge, Vergütung und Sonstiges		
Die Preise umfassen, soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist, sämtliche Kosten		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen		
für die Lieferung und Ausführung der Leistung.		
Befestigungskleinteile wie Blechtreibschrauben, Niete aller Art, Bindedraht, Klebestreifen, Bandagen aller Art und sonstige derartige Hilfsmittel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.		
Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefern" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschließlich Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks sowie die Kosten für das Abladen.		
Der Gesamtaufwand an Stunden, Leistungspositionen und Material ist geschätzt, die Werte können erheblich unter- oder auch überschritten werden. Es besteht kein Anspruch auf Ausschöpfung dieser Summen.		
E) Stundenlohnarbeiten		
Für Stundenlohnarbeiten gelten die Ausführungen der zusätzlichen Vertragsbedingungen des KIT. Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen.		
Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:		
Vor- und Zuname Beruf, Lohngruppe lt. Tarif Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer Verbrauch an Baustoffen (Liefermenge, Mengeneinheit) Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.		
Die vom Auftraggeber oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen.		
Bei den Stundenverrechnungssätzen handelt es sich um Baustellenlöhne nach VOB/B § 15, einschließlich Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten usw.		
Die Lohnnebenkosten beinhalten auch die Auslösung und die Kosten und Zeiten für An- und Abreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer.		
F) Bestandspläne		
Bei Abrufaufträgen, bei denen die Planunterlagen vom KIT zur Verfügung gestellt werden, ist die Planrevision		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01 LV Dämmung an technischen Anlagen

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

mit Rotstift in einem Satz Pausen vorzunehmen. Die Roteintragungen werden dann vom KIT in die Originalpläne übernommen.

Die Kosten für die Roteintragungen sind in den Einheitspreisen enthalten und werden nicht gesondert vergütet.

Werden neue Planunterlagen benötigt, werden die Zeichenarbeiten gesondert nach Aufwand vergütet. Eine entsprechende nachzuprüfende Aufstellung und Abrechnung ist vorzulegen.

Die Gebäudedokumentation ist **ausschließlich** als CAD-bearbeitete Zeichnung im **DGN**-Dateiformat mit dem Zeichensystem **MicroStation**/Bentley nach den KIT-CAD-Richtlinien zu liefern.

Bei Änderungen an bestehenden Gebäuden ist Rücksprache mit dem KIT zu halten, um die vorhandene Dokumentation für die weitere Bearbeitung zu verwenden.

Der Datenaustausch für das Sichten/Drucken erfolgt im PDF-Format.

Neue Plannummern müssen vom AN bei PB angefordert und in die Pläne eingetragen werden.

Ansprechpartner, Richtlinie sowie die Einstellungsdateien sind im Internet unter folgender Adresse hinterlegt: <https://www.pb.kit.edu/64.php>

G) Angaben zu Arbeiten innerhalb von Kontrollbereichen

Bei der Ausführung von Leistungen in Kontrollbereichen des KIT, benötigt der AN eine Genehmigung nach § 15 Strahlenschutzverordnung und für jeden in diesen Bereichen zum Einsatz kommenden Mitarbeiter einen gültigen Strahlenpass. Für die Ausführungen von Leistungen in diesen Bereichen gelten die entsprechenden Anweisungen der Strahlenschutzbeauftragten des AG vor Ort.

Stand: 13.10.2026

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
01	Titel	Vorbereitende Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Vorbereitende Leistungen		
01.001	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser bis 34 mm.			
		75 m	EP	GP
01.002	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser über 34 bis 61 mm.			
		52 m	EP	GP
01.003	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser über 61 bis 89 mm.			
		22 m	EP	GP
01.004	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser über 89 bis 115 mm.			
		7 m	EP	GP
01.005	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser über 115 bis 140 mm.			
		7 m	EP	GP
01.006	Dämmung an Rohrleitungen demontieren. aus Mineralwolle, als Matten/Schalen, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm.			
		7 m	EP	GP
01.007	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser bis 34 mm.			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
01	Titel	Vorbereitende Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.008	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser über 34 bis 61 mm.			
		7 m	EP	GP
01.009	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser über 61 bis 89 mm.			
		22 m	EP	GP
01.010	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser über 89 bis 115 mm.			
		7 m	EP	GP
01.011	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser über 115 bis 140 mm.			
		7 m	EP	GP
01.012	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Stahl/Aluminium, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm.			
		7 m	EP	GP
01.013	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC bis 34 mm.			
		75 m	EP	GP
01.014	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC über 34 bis 61 mm.			
		52 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
01	Titel	Vorbereitende Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.015	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC über 61 bis 89 mm.			
		22 m	EP	GP
01.016	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC über 89 bis 115 mm.			
		7 m	EP	GP
01.017	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC über 115 bis 140 mm.			
		7 m	EP	GP
01.018	Ummantelung an Rohrleitung demontieren. aus Hart-PVC über 140 bis 180 mm.			
		7 m	EP	GP
01.019	Ummantelung an Kessel/Apparate/Luftleitung demontieren. aus Hart-PVC.			
		52 m²	EP	GP
01.020	Anlagenteil mit Stahlbürste reinigen. zur Aufbringung von Rostschutzfarbe.			
		75 m²	EP	GP
01.021	Anlagenteil mit Rostschutzfarbe DIN EN ISO 12944-5 beschichten.			
		75 m²	EP	GP
Summe Titel 01		Vorbereitende Leistungen, Netto:		
02	Titel Wärmedämmung			
02.01	Untertitel Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen			

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.001	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser bis 27 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	75 m	EP	GP
02.01.002	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	75 m	EP	GP
02.01.003	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	30 m	EP	GP
02.01.004	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	7 m	EP	GP
02.01.005	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	52 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.006	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	30 m	EP	GP
02.01.007	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	7 m	EP	GP
02.01.008	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
02.01.009	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	52 m	EP	GP
02.01.010	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.011	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	7 m	EP	GP
02.01.012	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
02.01.013	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	7 m	EP	GP
02.01.014	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	52 m	EP	GP
02.01.015	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 70 mm.	52 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.016	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 30 mm.	7 m	EP	GP
02.01.017	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
02.01.018	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	7 m	EP	GP
02.01.019	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	7 m	EP	GP
02.01.020	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 70 mm.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.021	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 80 mm.	22 m	EP	GP
02.01.022	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm. Dicke der Dämmung 80 mm.	30 m	EP	GP
02.01.023	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
02.01.024	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	7 m	EP	GP
02.01.025	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 70 mm.	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.026	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 80 mm.	7 m	EP	GP
02.01.027	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 100 mm.	7 m	EP	GP
02.01.028	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren im Gebäude WLG 040, überklebt. Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 120 mm.	7 m	EP	GP
02.01.029	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser bis 27 mm. Dicke der Dämmung bis 30 mm.	75 m	EP	GP
02.01.030	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm. Dicke der Dämmung bis 30 mm.	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.031	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	75 m	EP	GP
02.01.032	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	52 m	EP	GP
02.01.033	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	52 m	EP	GP
02.01.034	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung bis 30 mm.	52 m	EP	GP
02.01.035	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	52 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.036	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	52 m	EP	GP
02.01.037	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung bis 30 mm.	30 m	EP	GP
02.01.038	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	30 m	EP	GP
02.01.039	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	30 m	EP	GP
02.01.040	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.041	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	7 m	EP	GP
02.01.042	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm. Dicke der Dämmung 80 mm.	7 m	EP	GP
02.01.043	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm. Dicke der Dämmung 40 mm.	7 m	EP	GP
02.01.044	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm. Dicke der Dämmung 80 mm.	7 m	EP	GP
02.01.045	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm. Dicke der Dämmung 50 mm.	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.046	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm. Dicke der Dämmung 100 mm.	22 m	EP	GP
02.01.047	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 60 mm.	7 m	EP	GP
02.01.048	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm. Dicke der Dämmung 100 mm.	7 m	EP	GP
02.01.049	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohr im Gebäude WLG 035, überklebt, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm. Dicke der Dämmung 100 mm.	7 m	EP	GP
02.01.050	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 100 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser bis 22 mm.	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.051	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 100 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 22 bis 27 mm.	75 m	EP	GP
02.01.052	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 100 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm.	75 m	EP	GP
02.01.053	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 100 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm.	75 m	EP	GP
02.01.054	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser bis 22 mm.	75 m	EP	GP
02.01.055	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 22 bis 27 mm.	75 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.056	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm.	75 m	EP	GP
02.01.057	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm.	30 m	EP	GP
02.01.058	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm.	30 m	EP	GP
02.01.059	Wärmedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/Segmenten/Schläuchen an Rohr im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Dicke 50 Prozent nach HeizAnIV, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm.	22 m	EP	GP
Summe Untertitel 02.01		Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen, Netto:		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.001	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m	EP	GP
02.02.002	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 30 mm	30 m	EP	GP
02.02.003	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 30 mm	30 m	EP	GP
02.02.004	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	67 m	EP	GP
02.02.005	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.006	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLГ 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	30 m	EP	GP
02.02.007	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLГ 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	75 m	EP	GP
02.02.008	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLГ 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	30 m	EP	GP
02.02.009	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLГ 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	30 m	EP	GP
02.02.010	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLГ 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	30 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.02.011	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohr Außendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	30 m	EP	GP
02.02.012	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohr Außendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	22 m	EP	GP
02.02.013	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohr Außendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	30 m	EP	GP
02.02.014	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohr Außendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	22 m	EP	GP
02.02.015	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohr in Schlitz/Schacht/Zwischendecke, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohr Außendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	22 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.016	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	75 m	EP	GP
02.02.017	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	75 m	EP	GP
02.02.018	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	52 m	EP	GP
02.02.019	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m	EP	GP
02.02.020	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.021	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	67 m	EP	GP
02.02.022	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	30 m	EP	GP
02.02.023	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	52 m	EP	GP
02.02.024	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	30 m	EP	GP
02.02.025	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.026	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	30 m	EP	GP
02.02.027	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Schalen/Segmenten an Rohren in Schacht/Schlitz/Zwischendecke, WLG 035, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte un Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	30 m	EP	GP
Summe Untertitel 02.02				
	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen, Netto:			
02.03	Untertitel	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriechkellern		
02.03.001	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m	EP	GP
02.03.002	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.03	Untertitel	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriechkellern		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.003	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m	EP	GP
02.03.004	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	67 m	EP	GP
02.03.005	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	45 m	EP	GP
02.03.006	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	45 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.03	Untertitel	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriechkellern		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.007	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	22 m	EP	GP
02.03.008	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	22 m	EP	GP
02.03.009	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	22 m	EP	GP
02.03.010	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	22 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.03	Untertitel	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriechkellern		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.011	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	22 m	EP	GP
02.03.012	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	22 m	EP	GP
02.03.013	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Lamellen-Matten an Rohren in Rohrkanal/Kriechkeller WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Arbeitshöhe unter 1,50 m, Rohrdurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	22 m	EP	GP
Summe Untertitel 02.03				
	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriechkellern, Netto:			
02.04	Untertitel Wärmedämmung an Stützen und Abgängen			
02.04.001	Wärmedämmung DIN 4140 an Stützen/Abgang, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.04	Untertitel	Wärmedämmung an Stutzen und Abgängen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.002	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	22 Stk	EP	GP
02.04.003	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.004	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.005	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.006	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	22 Stk	EP	GP
02.04.007	Wärmedämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	22 Stk	EP	GP
02.04.008	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.009	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.04	Untertitel	Wärmedämmung an Stützen und Abgängen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.010	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.011	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.012	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.013	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.014	Wärmedämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.015	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	75 Stk	EP	GP
02.04.016	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	67 Stk	EP	GP
02.04.017	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm	30 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.04	Untertitel	Wärmedämmung an Stützen und Abgängen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.018	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.019	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Mineralwolle-Lamellenmatten/Schalen/Segmente, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm	7 Stk	EP	GP
02.04.020	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser bis 43 mm	67 Stk	EP	GP
02.04.021	Wärmedämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm	67 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 02.04		Wärmedämmung an Stützen und Abgängen, Netto:		
02.05	Untertitel	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln		
02.05.001	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 20 mm	22 m²	EP	GP
02.05.002	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 30 mm	22 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.05	Untertitel	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.003	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m²	EP	GP
02.05.004	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 50 mm	75 m²	EP	GP
02.05.005	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 60 mm	75 m²	EP	GP
02.05.006	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 70 mm	67 m²	EP	GP
02.05.007	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Matten auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht mit dünnen Drähten gesteppt, Längs- und Rundnähte mit verzinktem Mattenhaken verbunden, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.05	Untertitel	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.008	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Matten auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht mit dünnen Drähten gesteppt, Längs- und Rundnähte mit verzinktem Mattenhaken verbunden, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m²	EP	GP
02.05.009	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Matten auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht mit dünnen Drähten gesteppt, Längs- und Rundnähte mit verzinktem Mattenhaken verbunden, Dicke der Dämmung 50 mm	75 m²	EP	GP
02.05.010	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Matten auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht mit dünnen Drähten gesteppt, Längs- und Rundnähte mit verzinktem Mattenhaken verbunden, Dicke der Dämmung 60 mm	75 m²	EP	GP
02.05.011	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Matten auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht mit dünnen Drähten gesteppt, Längs- und Rundnähte mit verzinktem Mattenhaken verbunden, Dicke der Dämmung 70 mm	67 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.05	Untertitel	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.012	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Matten an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 040, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Lamellen-Matten, Alufolie kaschiert, Längs- und Rundnähte überklebt, Dicke der Dämmung 80 mm	67 m²	EP	GP
02.05.013	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Filz ohne Trägerstoff an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 045, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Dicke der Dämmung 20 mm	22 m²	EP	GP
02.05.014	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle-Filz ohne Trägerstoff an Apparat/Behälter/Kessel, WLG 045, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Dicke der Dämmung 30 mm	22 m²	EP	GP
Summe Untertitel 02.05				
	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln, Netto:			
02.06	Untertitel Wärmedämmung an Luftleitungen			
02.06.001	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Lamellen-Matten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m²	EP	GP
02.06.002	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Lamellen-Matten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Dicke der Dämmung 20 mm	75 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
02	Titel	Wärmedämmung		
02.06	Untertitel	Wärmedämmung an Luftleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.003	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Lamellen-Matten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m²	EP	GP
02.06.004	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Platten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Befestigung mit Kleber/aufgeschweißten Stiften mit Klemmplatten, Dicke der Dämmung 20 mm	75 m²	EP	GP
02.06.005	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Platten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Befestigung mit Kleber/aufgeschweißten Stiften mit Klemmplatten, Dicke der Dämmung 30 mm	75 m²	EP	GP
02.06.006	Wärmedämmung DIN 4140 aus Mineralwolle an freiliegender Luftleitung, rund/Rechteckig, WLG 040, Platten, Baustoffklasse A1/A2 DIN 4102-1, Alufolie kaschiert, Nähte und Stöße mit Aluminiumfolie überklebt, Befestigung mit Kleber/aufgeschweißten Stiften mit Klemmplatten, Dicke der Dämmung 40 mm	75 m²	EP	GP
Summe Untertitel 02.06		Wärmedämmung an Luftleitungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
02	Titel	Wärmedämmung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 02					
			Wärmedämmung, Netto:		
					
			Gesamtsumme, Brutto:		
03 Titel Kältedämmung					
03.01 Untertitel Kältedämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoff zu...					
03.01.001	Kältedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohraußendurchmesser bis 22 mm Nenndicke der Dämmung 9 mm				
		22 m	EP	GP	
03.01.002	Kältedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohraußendurchmesser bis 22 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm				
		22 m	EP	GP	
03.01.003	Kältedämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohraußendurchmesser bis 22 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm				
		22 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.01	Untertitel	Kälte­dämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoff zur K...		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.004	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohrau­ßendurchmesser über 22 bis 27 mm Nenndicke der Dämmung 9 mm	22 m	EP	GP
03.01.005	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohrau­ßendurchmesser über 22 bis 27 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm	22 m	EP	GP
03.01.006	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohrau­ßendurchmesser über 22 bis 27 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm	22 m	EP	GP
03.01.007	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rundnähte und Schalenenden verklebt, Rohrau­ßendurchmesser über 27 bis 34 mm Nenndicke der Dämmung 9 mm	22 m	EP	GP
03.01.008	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040,			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.01	Untertitel	Kälte­dämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoff zur K...		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 27 bis 34 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm	22 m	EP	GP
03.01.009	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 27 bis 34 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm	22 m	EP	GP
03.01.010	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 34 bis 43 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm	22 m	EP	GP
03.01.011	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 34 bis 43 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm	22 m	EP	GP
03.01.012	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040,			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.01	Untertitel	Kälte­dämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoff zur K...		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 43 bis 49 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm	22 m	EP	GP
03.01.013	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 43 bis 49 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm	22 m	EP	GP
03.01.014	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 49 bis 64 mm Nenndicke der Dämmung 13 mm	22 m	EP	GP
03.01.015	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Schalen/ Segmenten/Schläuchen an Rohren im Gebäude, WLG 040, geschlossen­zellig, Diffusions­wider­stands­zahl min. 5000, Baustoff­klasse B1/B2 DIN 4102-1, Längs-, Rund­nähte und Schalen­enden verklebt, Rohr­außen­durch­messer über 49 bis 64 mm Nenndicke der Dämmung 19 mm	22 m	EP	GP
Summe Untertitel 03.01				
	Kälte­dämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von Mineralwoll...			
03.02	Untertitel Kälte­dämmung an Stützen und Abgängen			

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.02	Untertitel	Kälte­dämmung an Stutzen und Abgängen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.001	Kälte­dämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser bis 43 mm	7 Stk	EP	GP
03.02.002	Kälte­dämmung DIN 4140 an Stutzen/Abgang, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser über 43 bis 64 mm	7 Stk	EP	GP
03.02.003	Kälte­dämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser bis 43 mm	7 Stk	EP	GP
03.02.004	Kälte­dämmung DIN 4140 an Enddeckel von Verteiler, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser über 43 bis 64 mm	7 Stk	EP	GP
03.02.005	Kälte­dämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser bis 43 mm	7 Stk	EP	GP
03.02.006	Kälte­dämmung DIN 4140 an Bogen bis 90 Grad, als Zulage, Weichschaumstoff-Schalen/Segmente/Schläuche, Rohrau­ßendurchmesser über 43 bis 64 mm	7 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.02				
		Kälte­dämmung an Stutzen und Abgängen, Netto:		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.001	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 15, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.002	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 20, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.003	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 25, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.004	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 32, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.005	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 40, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.006	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 40, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.007	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 50, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.008	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 50, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.009	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 50, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.010	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.011	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.012	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WL­G 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.013	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.014	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.015	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.016	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 100, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.017	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 100, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.018	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 125, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.019	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 125, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.020	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLГ 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 150, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.021	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Schmutzfänger/Regelventil/Ventil, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 150, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.022	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 15, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.023	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 20, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.024	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 20, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.025	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 25, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.026	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 32, Nenndicke der Dämmung 13 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.027	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 40, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.028	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 50, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.029	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 50, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.030	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.031	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.032	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 65, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
03	Titel	Kälte­dämmung			
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.03.033	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 19 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP	
03.03.034	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP	
03.03.035	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 80, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP	
03.03.036	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 100, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.03.037	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 100, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.038	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 125, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.039	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 125, Nenndicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
03.03.040	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 150, Nenndicke der Dämmung 25 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
03	Titel	Kälte­dämmung		
03.03	Untertitel	Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.041	Kälte­dämmung DIN 4140 aus Weichschaumstoff-Platten/Schläuchen an Flansch/Kompensator, WLG 040, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Stirnfläche gedämmt, einschl. 3 Ausschnitte, Längs- und Rundnähte verklebt, Nennweite bis DN 150, Nenn­dicke der Dämmung 32 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 03.03 Kälte­dämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensatoren, Netto:				
03.04	Untertitel Kälte­dämmung an Luftleitungen			
03.04.001	Kälte­dämmung DIN 4140, aus Weichschaumstoff-Platten, an freiliegender Luftleitung, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Nenn­dicke der Dämmung 10 mm	7 m²	EP	GP
03.04.002	Kälte­dämmung DIN 4140, aus Weichschaumstoff-Platten, an freiliegender Luftleitung, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Nenn­dicke der Dämmung 13 mm	7 m²	EP	GP
03.04.003	Kälte­dämmung DIN 4140, aus Weichschaumstoff-Platten, an freiliegender Luftleitung, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Nenn­dicke der Dämmung 16 mm	7 m²	EP	GP
03.04.004	Kälte­dämmung DIN 4140, aus Weichschaumstoff-Platten, an freiliegender Luftleitung, WLG 040, geschlossenzellig, Diffusionswiderstandszahl min. 5000, Baustoffklasse B1/B2 DIN 4102-1, Nenn­dicke der Dämmung 19 mm	7 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
03	Titel	Kälte­dämmung			
03.04	Untertitel	Kälte­dämmung an Luftleitungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 03.04					
		Kälte­dämmung an Luftleitungen, Netto:			
Summe Titel 03					
		Kälte­dämmung, Netto:			
					
		Gesamtsumme, Brutto:			
04 Titel Dämmkappen					
04.01 Untertitel Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt					
04.01.001	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm				
		7 Stk	EP	GP	
04.01.002	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm				
		7 Stk	EP	GP	
04.01.003	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm				
		7 Stk	EP	GP	
04.01.004	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm				
		7 Stk	EP	GP	
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.01.005	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.006	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.007	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.008	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.009	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.010	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.011	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.012	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.013	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.014	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.015	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.016	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.017	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.018	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.019	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.020	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.021	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.022	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.023	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.024	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.025	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.026	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.027	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.028	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.029	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.030	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.031	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.032	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.033	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.034	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.035	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.036	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.037	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.038	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.039	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.040	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.041	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.042	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.043	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.044	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.045	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.046	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.047	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.048	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.049	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.050	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.051	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142 einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.052	Dämmflanschkappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.053	Dämmflanschkappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.054	Dämmflanschkappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.055	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.056	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.057	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.058	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.059	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.060	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.061	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.062	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.063	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.064	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.065	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.066	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.067	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.068	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.069	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.070	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.071	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.072	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.073	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.01.074	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.075	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Stahl, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwolle-Matten auf Drahtgeflecht, WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 04.01		Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt, Netto:		
04.02	Untertitel Ummantelung aus Aluminiumblech			
04.02.001	Dämmformcappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.002	Dämmformcappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.003	Dämmformcappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.004	Dämmformcappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.005	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.006	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.007	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.008	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.009	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.010	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.011	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.012	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.013	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.014	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.015	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.016	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.017	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.018	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.019	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.020	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.021	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.022	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.023	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.024	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.025	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.026	Dämmformkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.027	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.028	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.029	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.030	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.031	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.032	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.033	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.034	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.035	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.036	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.037	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.038	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.039	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.040	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.041	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.042	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.043	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.044	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.045	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.046	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.047	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.048	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.049	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.050	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.051	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.052	Dämmstutzenkappe DIN 4140 an Schmutzfänger/Regel-/Ventil, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 3 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.053	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.054	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 15, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.055	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.056	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 20, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.057	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.058	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 25, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.059	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.02.060	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 32, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.061	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 30 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.062	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.063	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 40, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.064	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 40 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.065	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.066	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 50, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.067	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 50 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.068	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.069	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 65, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.070	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 60 mm, Baulänge bis 600 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.071	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.072	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 80, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.073	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.074	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 100, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
04	Titel	Dämmkappen		
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.075	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.076	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 125, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.077	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 80 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
04.02.078	Dämmflanschcappe DIN 4140 an Flansch/Kompensator, Ummantelung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. 2 Ausschnitte, Wärmedämmung aus Mineralwollmatten auf Drahtgeflecht WLG 040, Nennweite der Armaturen bis DN 150, Dicke der Dämmung 100 mm, Baulänge bis 1000 mm	7 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 04.02		Ummantelung aus Aluminiumblech, Netto:		
Summe Titel 04		Dämmkappen, Netto:		
				
		Gesamtsumme, Brutto:		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.001	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser bis 27 mm Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 m	EP	GP
05.01.002	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 m	EP	GP
05.01.003	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm Dicke der Dämmung bis 40 mm	22 m	EP	GP
05.01.004	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
05.01.005	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.006	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm Dicke der Dämmung bis 60 mm	22 m	EP	GP
05.01.007	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
05.01.008	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm Dicke der Dämmung bis 60 mm	22 m	EP	GP
05.01.009	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm Dicke der Dämmung bis 70 mm	22 m	EP	GP
05.01.010	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm Dicke der Dämmung bis 70 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.011	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.01.012	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.01.013	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.01.014	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
05.01.015	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.016	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
05.01.017	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm Dicke der Dämmung bis 120 mm	22 m	EP	GP
05.01.018	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm Dicke der Dämmung bis 120 mm	22 m	EP	GP
05.01.019	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm Dicke der Dämmung bis 140 mm	22 m	EP	GP
05.01.020	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm Dicke der Dämmung bis 140 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.021	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Rohr aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Rohr aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage	22 Stk	EP	GP
05.01.022	Blende als Rosette/Deckel aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage. Blende als Rosette/Deckel aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage.	22 Stk	EP	GP
05.01.023	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.024	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.025	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.026	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.027	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.028	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.029	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.030	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.031	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.032	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.033	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.034	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.035	Bogen bis 90 Grad aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.036	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.037	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.038	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.039	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.040	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.041	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.042	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.043	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.044	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.045	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.046	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.047	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.048	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.049	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.050	Konus aus Stahlblech, verzinkt zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.051	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.052	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.053	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.054	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.055	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.056	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech verzinkt, einschl. Endstellen als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.057	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, Länge des Einzelstücks bis 950 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.058	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.059	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.060	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.061	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.062	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.063	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.064	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.065	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.066	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.067	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.068	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.069	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.070	Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.071	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.072	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.073	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.074	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.075	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.076	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.077	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.078	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.079	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.080	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.081	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.082	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.083	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.084	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.085	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.086	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.087	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.088	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.089	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.090	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.091	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.092	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.093	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.094	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.095	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.096	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.097	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	22 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.098	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.099	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.100	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.101	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.102	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.103	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.104	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.105	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.106	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.107	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.108	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.109	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.110	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahl, verzinkt, als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.111	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahl, verzinkt, als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.112	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahl, verzinkt, als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.113	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahl verzinkt, als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.114	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahl verzinkt, als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.115	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		22 Stk	EP	GP
05.01.116	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.117	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.118	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.119	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.120	Endstelle der Paßstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.121	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm			
		22 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.122	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.123	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.124	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.125	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.126	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Stahl, verzinkt, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.127	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.128	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		22 Stk	EP	GP
05.01.129	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.130	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.131	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.132	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.133	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung bis 400 mm			
		22 Stk	EP	GP
05.01.134	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm			
		22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.135	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.136	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.137	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.138	Übergangsstück aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.139	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.140	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.141	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.142	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.143	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.144	Konus aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schrägen, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.145	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.146	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.147	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.148	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.149	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.150	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.151	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.152	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.153	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.154	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.155	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.156	Stutzen aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig,, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	22 Stk	EP	GP
05.01.157	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Stahlblech, verzinkt, als Zulage, beginnend mit dem 1. Ausschnitt.	22 Stk	EP	GP
05.01.158	Einsatz aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Trichter/Zylinder.	22 Stk	EP	GP
05.01.159	Blende aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Rosette.	22 Stk	EP	GP
05.01.160	Blende aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Deckel.	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.161	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.162	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.163	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.164	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.165	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	22 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.166	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.167	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.168	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.169	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.170	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	22 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.171	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rudem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.172	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rudem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.173	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rudem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
05.01.174	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rudem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.175	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.176	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	22 m²	EP	GP
05.01.177	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	22 m²	EP	GP
05.01.178	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	22 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.179	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.180	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	22 m²	EP	GP
05.01.181	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Luftleitung, aus Stahlblech, verzinkt als Zulage.	22 Stk	EP	GP
05.01.182	Blende aus Stahlblech, verzinkt, zur Ummantelung von Dämmung an Luftleitung, als Zulage.	22 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 05.01		aus Stahlblech, verzinkt, Netto:		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.001	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.02.002	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.02.003	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.02.004	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.02.005	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.006	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
05.02.007	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
05.02.008	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	7 m	EP	GP
05.02.009	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.02.010	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.011	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.02.012	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.013	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.014	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.015	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.016	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.02.017	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.018	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
05.02.019	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.02.020	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 160 mm	7 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.021	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.022	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.02.023	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
05.02.024	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.02.025	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.02.026	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage.	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.027	Blende als Rostte/Deckel aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage.			
		7 Stk	EP	GP
05.02.028	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm			
		7 Stk	EP	GP
05.02.029	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm			
		7 Stk	EP	GP
05.02.030	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm			
		7 Stk	EP	GP
05.02.031	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm			
		7 Stk	EP	GP
05.02.032	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm			
		7 Stk	EP	GP
05.02.033	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm			
		7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.034	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.035	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.036	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.037	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.038	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.039	Bogen bis 90 Grad aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.040	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		7 Stk	EP	GP
05.02.041	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.042	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.043	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.044	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.045	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.046	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohr Außendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		7 Stk	EP	GP
05.02.047	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.048	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.049	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Länge bis 950 mm in der Schräge, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.050	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.051	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.052	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		7 Stk	EP	GP
05.02.053	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.054	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.055	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.056	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.057	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.058	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		7 Stk	EP	GP
05.02.059	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, einschl. Endstellen, als Zulage, Kantenlänge bis 950 mm, Rohr Außendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.060	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, Länge des Einzelstücks bis 950 mm.	7 Stk	EP	GP
05.02.061	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohr Außendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.062	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohr Außendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.063	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.064	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.065	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.066	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.067	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.068	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.069	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.070	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.071	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.072	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.073	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.074	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.075	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.076	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.077	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.078	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.079	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.080	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.081	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.082	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.083	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.084	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.085	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.086	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.087	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.088	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.089	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.090	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.091	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.092	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.093	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.094	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.095	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.096	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Aluminiumblech, als Zulage, als Stirnscheibe, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.097	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
05.02.098	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
05.02.099	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.100	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.101	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.102	Ummantelung von Wärmedämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.103	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
05.02.104	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.105	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
05.02.106	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.107	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.108	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Trichterboden, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.109	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.110	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
05.02.111	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
05.02.112	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.113	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.114	Ummantelung von Wärmedämmung an Behälterboden, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, als Kalottenboden, Umfang der Ummantelung über 4000 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.115	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.116	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.117	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, miniumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.118	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.119	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.120	Zusätzliche Trennung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, in Längsrichtung, max. Länge des Einzelstücks 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.121	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.122	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.123	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.124	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.125	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.126	Endstelle der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech als Zulage, als Stoßkappe, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.127	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.128	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.129	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.130	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.131	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.132	Paßstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 500 mm, max. Abwicklungslänge 1950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.133	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.134	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.135	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.136	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.137	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.138	Manteleinschnürung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.139	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.140	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.141	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.142	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.143	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.144	Kreisring zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Breite 300 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.145	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.146	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.147	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.148	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.149	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.150	Übergangsstück aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, mit unterschiedlichen Querschnitten,, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.151	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.152	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.153	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.154	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.155	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.156	Konus aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, max. Länge 950 mm in der Schräge, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.157	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.158	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.159	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.160	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.161	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.162	Abflachung der Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, max. Kantenlänge 950 mm, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.163	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.164	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.165	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.166	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.167	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung über 2000 bis 4000 mm	7 Stk	EP	GP
05.02.168	Stutzen aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels einschl. Ausschnitt in der Ummantelung, rechtwinkelig/nicht rechtwinkelig, Umfang der Ummantelung über 4000 bis 6000 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.169	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung, an Apparat/Behälter/Kessel, aus Aluminiumblech, als Zulage, beginnend mit dem 1. Ausschnitt.	7 Stk	EP	GP
05.02.170	Einsatz aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Trichter/Zylinder.	7 Stk	EP	GP
05.02.171	Blende aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Rosette.	7 Stk	EP	GP
05.02.172	Blende aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Apparat/Behälter/Kessel, als Zulage, als Deckel.	7 Stk	EP	GP
05.02.173	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
05.02.174	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.02.175	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
05.02.176	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.177	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.178	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
05.02.179	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.180	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
05.02.181	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.182	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Kanal mit eckigem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.183	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung bis 400 mm	7 m²	EP	GP
05.02.184	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 400 bis 800 mm	7 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.185	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 800 bis 1200 mm	7 m²	EP	GP
05.02.186	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 1200 bis 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.187	Ummantelung von Dämmung DIN 4140, an Luftleitung, aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung der Nähte mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl, Ummantelung als Formstück für Kanal mit rundem Querschnitt, Umfang der Ummantelung über 2000 mm	7 m²	EP	GP
05.02.188	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Luftleitung, aus Aluminiumblech, als Zulage,	7 Stk	EP	GP
05.02.189	Blende aus Aluminiumblech, zur Ummantelung von Dämmung an Luftleitung, als Zulage.	7 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 05.02		aus Aluminiumblech, Netto:		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.001	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 m	EP	GP
05.03.002	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 40 mm	22 m	EP	GP
05.03.003	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 m	EP	GP
05.03.004	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 40 mm	22 m	EP	GP
05.03.005	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.006	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 40 mm	22 m	EP	GP
05.03.007	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
05.03.008	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung bis 40 mm	22 m	EP	GP
05.03.009	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
05.03.010	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.011	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung bis 60 mm	22 m	EP	GP
05.03.012	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung bis 70 mm	22 m	EP	GP
05.03.013	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung bis 50 mm	22 m	EP	GP
05.03.014	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung bis 60 mm	22 m	EP	GP
05.03.015	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung bis 70 mm	22 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.016	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.03.017	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung bis 70 mm	22 m	EP	GP
05.03.018	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.03.019	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung bis 80 mm	22 m	EP	GP
05.03.020	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.021	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
05.03.022	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
05.03.023	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung bis 120 mm	22 m	EP	GP
05.03.024	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung bis 100 mm	22 m	EP	GP
05.03.025	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung bis 120 mm	22 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.026	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung bis 140 mm	22 m	EP	GP
05.03.027	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung bis 140 mm	22 m	EP	GP
05.03.028	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, in Verbindung mit der Dämmung Baustoffklasse B1 DIN 4102-1, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung bis 160 mm	22 m	EP	GP
05.03.029	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.030	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.031	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.032	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.033	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.034	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.035	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.036	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.037	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.038	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.03.039	Bogen bis 90 Grad aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.040	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.041	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.042	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.043	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.044	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.045	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.046	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.047	Konus aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.048	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.049	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.050	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.051	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	22 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.052	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.053	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.054	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.055	Stutzen aus harter Kunststoffolie, zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	22 Stk	EP	GP
05.03.056	Ummantelung vorhandener Hartmanteldämmung an Rohr aus harter Kunststoffolie, Dicke min. 0,35 mm, Baustoffklasse B 1 DIN 4102-1 mit Zwischenlage zur Egalisierung.	22 m²	EP	GP
Summe Untertitel 05.03		aus Folie aus hartem Kunststoff, Netto:		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.001	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.04.002	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.04.003	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.04.004	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.04.005	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.04.006	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.04.007	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.04.008	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
05.04.009	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP
05.04.010	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	7 m	EP	GP
05.04.011	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP
05.04.012	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.04.013	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.04.014	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.04.015	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.04.016	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.017	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
05.04.018	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.019	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.020	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
05.04.021	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.022	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.023	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.024	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohr Außendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.04.025	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.04.026	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 160 mm	7 m	EP	GP
05.04.027	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,2 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 180 mm	7 m	EP	GP
05.04.028	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage,	7 Stk	EP	GP
05.04.029	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.030	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.031	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.032	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.033	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.034	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.035	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.036	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.037	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.038	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.039	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.040	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.041	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.042	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.043	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.044	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.045	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.046	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.047	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.048	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.049	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.050	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.051	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.052	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.053	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.054	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.055	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.056	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.057	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.058	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.059	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.060	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.061	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.062	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.063	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.064	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.065	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.066	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.067	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.068	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.069	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.070	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.071	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,2 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.072	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser bis 27 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.04.073	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 m	EP	GP
05.04.074	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 27 bis 34 mm, Dicke der Dämmung 40 mm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		7 m	EP	GP
05.04.075	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.04.076	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 34 bis 43 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
05.04.077	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 40 mm	7 m	EP	GP
05.04.078	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 43 bis 49 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
05.04.079	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 50 mm	7 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
05	Titel	Ummantelungen			
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
05.04.080	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	7 m	EP	GP	
05.04.081	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP	
05.04.082	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	7 m	EP	GP	
05.04.083	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP	
05.04.084	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.085	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP
05.04.086	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 77 bis 89 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
05.04.087	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 60 mm	7 m	EP	GP
05.04.088	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 70 mm	7 m	EP	GP
05.04.089	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 80 mm	7 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
05	Titel	Ummantelungen			
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
05.04.090	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP	
05.04.091	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP	
05.04.092	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 49 bis 64 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP	
05.04.093	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 64 bis 77 mm, Dicke der Dämmung 160 mm	7 m	EP	GP	
05.04.094	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
05	Titel	Ummantelungen			
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
05.04.095	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP	
05.04.096	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP	
05.04.097	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 160 mm	7 m	EP	GP	
05.04.098	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 180 mm	7 m	EP	GP	
05.04.099	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 89 bis 109 mm, Dicke der Dämmung 200 mm	7 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.100	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 100 mm	7 m	EP	GP
05.04.101	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 120 mm	7 m	EP	GP
05.04.102	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 109 bis 140 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.04.103	Ummantelung von Dämmung DIN 4140 an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie DIN EN 546-1, Dicke min. 0,3 mm, Verschluß der Längsnähte mit Klammern/Nieten, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung 140 mm	7 m	EP	GP
05.04.104	Ausschnitt in Ummantelung von Dämmung an Rohr, aus Alu-Grobkornfolie, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage.	7 Stk	EP	GP
05.04.105	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.106	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.107	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.108	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.109	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.110	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.111	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.112	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.113	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 160 bis 200 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.114	Bogen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, bis 90 Grad, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.115	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.116	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.117	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.118	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.119	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.120	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.121	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.122	Konus aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.123	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.124	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.125	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.126	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.127	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.128	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.129	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.130	Paßstück aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.131	Stuzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.132	Stuzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.133	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.134	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.135	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.136	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.137	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.138	Stutzen aus Alu-Grobkornfolie zur Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, Anpassen des abgehenden Mantels und Herstellen des Ausschnittes im durchgehenden Mantel, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.139	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser bis 43 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.140	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.141	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 43 bis 64 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.142	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.143	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
05	Titel	Ummantelungen		
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.04.144	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 64 bis 89 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.145	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.146	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 89 bis 140 mm, Dicke der Dämmung über 120 bis 160 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.147	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung bis 30 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.148	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 30 bis 50 mm	7 Stk	EP	GP
05.04.149	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 50 bis 80 mm	7 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
05	Titel	Ummantelungen			
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
05.04.150	Endstelle aus Alu-Grobkornfolie, Ummantelung von Dämmung an Rohr, Dicke min. 0,3 mm, als Zulage, als Manschette, Rohraußendurchmesser über 140 bis 180 mm, Dicke der Dämmung über 80 bis 120 mm	7 Stk	EP	GP	
Summe Untertitel 05.04		aus Aluminium-Grobkornfolie, Netto:			
Summe Titel 05		Ummantelungen, Netto:			
					
		Gesamtsumme, Brutto:			
06 Titel Sonstige Leistungen					
06.01 Untertitel Blechmantel (nur einbauen)					
06.01.001	Blechmantel nur einbauen, einschl. liefern der Befestigungen.	15 m²	EP	GP	
06.01.002	Blechmantel nur einbauen, als Formstück, einschl. liefern der Befestigungen.	22 m²	EP	GP	
06.01.003	Kleinflächige Ausbesserung an Ummantelung von Dämmung, aus Stahlblech, verzinkt, DIN EN 10142, einschl. Stützkonstruktion, Verschraubung mit Blechtreibschrauben aus nichtrostendem Stahl.	15 m²	EP	GP	
06.01.004	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff ohne Beschriftung, Breite 50 mm	30 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.01	Untertitel	Blechmantel (nur einbauen)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.01.005	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff mit Beschriftung, Breite 40 mm	15 m	EP	GP	
06.01.006	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff mit Beschriftung, Breite 50 mm	22 m	EP	GP	
06.01.007	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff mit Beschriftung, Breite 75 mm	15 m	EP	GP	
06.01.008	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff mit Beschriftung, Breite 100 mm	15 m	EP	GP	
06.01.009	Rohrleitungskennzeichnungsband, Kennzeichnung der Rohrleitungen nach DIN 2403 und DIN 2404, Normfarben, aus selbstklebendem Kunststoff mit Beschriftung, und Richtungspfeil, Breite 150 mm	15 m	EP	GP	
06.01.010	Plastische Abdichtung für Blechnähte.	15 m	EP	GP	
Summe Untertitel 06.01		Blechmantel (nur einbauen), Netto:			

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.02	Untertitel	Stahlblech (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.02 Untertitel Stahlblech (nur Lieferung)					
06.02.001	Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 0,63 mm				
			30 m²	EP	GP
06.02.002	Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 0,75 mm				
			22 m²	EP	GP
06.02.003	Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 0,88 mm				
			15 m²	EP	GP
06.02.004	Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 1,00 mm				
			7 m²	EP	GP
06.02.005	Lochblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 0,88 mm				
			7 m²	EP	GP
06.02.006	Lochblech verzinkt nach DIN EN 10142, Blechdicke 1,00 mm				
			30 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.02					
			Stahlblech (nur Lieferung), Netto:		
06.03 Untertitel Aluminiumblech nach DIN 1745 (nur Lieferung)					
06.03.001	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 0,60 mm				
			7 m²	EP	GP
06.03.002	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 0,80 mm				
			7 m²	EP	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.03	Untertitel	Aluminiumblech nach DIN 1745 (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
06.03.003	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 1,0 mm	7 m²	EP	GP
06.03.004	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 1,2 mm	7 m²	EP	GP
06.03.005	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 1,5 mm	7 m²	EP	GP
06.03.006	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 2,0 mm	7 m²	EP	GP
06.03.007	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 2,5 mm	7 m²	EP	GP
06.03.008	Alu-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 3,0 mm	7 m²	EP	GP
06.03.009	Alu-Lochblech mit 30% Lochanteil nach DIN 1745 Blechdicke 0,6 mm	7 m²	EP	GP
06.03.010	Alu-Lochblech mit 30% Lochanteil nach DIN 1745 Blechdicke 0,8 mm	7 m²	EP	GP
06.03.011	Alu-Lochblech mit 30% Lochanteil nach DIN 1745 Blechdicke 1,0 mm	7 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.03	Untertitel	Aluminiumblech nach DIN 1745 (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.03.012	Alu-Lochblech mit 30% Lochanteil nach DIN 1745 Blechdicke 1,2 mm	7 m²	EP	GP	
06.03.013	Aluminium-Stucco-Blech nach DIN 1745 Blechdicke 1,0 mm	7 m²	EP	GP	
Summe Untertitel 06.03					
Aluminiumblech nach DIN 1745 (nur Lieferung), Netto:					
06.04 Untertitel V2A- nach DIN 4301 (nur Lieferung)					
06.04.001	V2A - Blech nach DIN 4301 Blechdicke 0,50 mm	7 m²	EP	GP	
06.04.002	V2A - Blech nach DIN 4301 Blechdicke 0,7 mm	7 m²	EP	GP	
06.04.003	V2A - Blech nach DIN 4301 Blechdicke 0,8 mm	7 m²	EP	GP	
06.04.004	V2A - Blech nach DIN 4301 Blechdicke 1,0 mm	7 m²	EP	GP	
06.04.005	V2A - Blech nach DIN 4301 Blechdicke 1,5 mm	7 m²	EP	GP	
Summe Untertitel 06.04					
V2A- nach DIN 4301 (nur Lieferung), Netto:					
06.05 Untertitel Aluminium-Blech beschichtet (nur Lieferung)					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.05	Untertitel	Aluminium-Blech beschichtet (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.05.001	Aluminium-Blech beschichtet Blechdicke 1,0 mm	7 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.05		Aluminium-Blech beschichtet (nur Lieferung), Netto:		
06.06	Untertitel	Aluminium-Riffel-Blech (nur Lieferung)		
06.06.001	Aluminium-Riffel-Blech Blechdicke 5-6,5 mm	7 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.06		Aluminium-Riffel-Blech (nur Lieferung), Netto:		
06.07	Untertitel	Glasfasergewebe (nur Lieferung)		
06.07.001	Glasfasergewebe, Qualität 1500 gr/qm Maße 30 x 2 mm	7 m²	EP	GP
06.07.002	Glasfasergewebe, Qualität 1500 gr/qm Maße 40 x 2 mm	7 m²	EP	GP
06.07.003	Glasfasergewebe, Qualität 1500 gr/qm Maße 50 x 2 mm	7 m²	EP	GP
06.07.004	Glasfasergewebe, Qualität 1500 gr/qm Maße 50 x 4-5 mm	7 m²	EP	GP
06.07.005	Glasfasergewebe, Qualität 1500 gr/qm Maße 100 x 4-5 mm	7 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.07		Glasfasergewebe (nur Lieferung), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.08	Untertitel	Glasgewebe (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.08	Untertitel Glasgewebe (nur Lieferung)			
06.08.001	Glasgewebe, Qualität 1000 gr/qm			
		7 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.08				
		Glasgewebe (nur Lieferung), Netto:		
06.09	Untertitel PVC-Ummantelung (nur Lieferung)			
06.09.001	Isogenpack PVC-Bogen			
	21 - 33 mm			
		15 Stk	EP	GP
06.09.002	Isogenpack PVC-Bogen			
	42 - 48 mm			
		15 Stk	EP	GP
06.09.003	Isogenpack PVC-Bogen			
	57 - 76 mm			
		15 Stk	EP	GP
06.09.004	Isogenpack PVC-Bogen			
	89 - 159 mm			
		15 Stk	EP	GP
06.09.005	Isogenpack PVC-Folie			
	0,35 mm			
		15 m²	EP	GP
06.09.006	Isogenpack PVC-Folie			
	0,50 mm			
		15 m²	EP	GP
06.09.007	Isogenpack PVC-Manschetten			
	20 - 30 mm			
		15 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.09	Untertitel	PVC-Ummantelung (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.09.008	Isogenpack PVC-Manschetten 40 - 60 mm				
		15 m²	EP	GP	
Summe Untertitel 06.09					
PVC-Ummantelung (nur Lieferung), Netto:					
06.10 Untertitel Draht (nur Lieferung)					
06.10.001	Draht verzinkt 0,5 - 1,5 mm				
		4 kg	EP	GP	
06.10.002	Draht VA 0,60 mm				
		4 kg	EP	GP	
Summe Untertitel 06.10					
Draht (nur Lieferung), Netto:					
06.11 Untertitel PU- Montageschaum (nur Lieferung)					
06.11.001	PU- Montageschaum 750 ml				
		15 l	EP	GP	
Summe Untertitel 06.11					
PU- Montageschaum (nur Lieferung), Netto:					
06.12 Untertitel Schlösser (nur Lieferung)					
06.12.001	Camlock- Spezialschlösser verzinkt Größe: klein				
		15 Stk	EP	GP	
06.12.002	Camlock- Spezialschlösser verzinkt Größe: mittel				
		15 Stk	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.12	Untertitel	Schlösser (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.12.003	Camlock- Spezialschlösser verzinkt Größe: groß			
		15 Stk	EP	GP
06.12.004	Camlock- Spezialschlösser V2A Größe: klein			
		15 Stk	EP	GP
06.12.005	Camlock- Spezialschlösser V2A Größe: mittel			
		15 Stk	EP	GP
06.12.006	Camlock- Spezialschlösser V2A Größe: groß			
		15 Stk	EP	GP
06.12.007	Kappenschlösser Standard, verzinkt Größe: klein			
		15 Stk	EP	GP
06.12.008	Kappenschlösser Standard, verzinkt Größe: mittel			
		15 Stk	EP	GP
06.12.009	Kappenschlösser Standard, verzinkt Größe: groß			
		15 Stk	EP	GP
06.12.010	Kappenschlösser Standard, V2A Größe: klein			
		15 Stk	EP	GP
06.12.011	Kappenschlösser Standard, V2A Größe: mittel			
		15 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.12	Untertitel	Schlösser (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.12.012	Kappenschlösser Standard, V2A Größe: groß	15 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 06.12		Schlösser (nur Lieferung), Netto:		
06.13	Untertitel Bänder (nur Lieferung)			
06.13.001	Signodenband verzinkt Größe: 16 mm	37 m	EP	GP
06.13.002	Signodenband V2A Größe: 16 mm	37 m	EP	GP
06.13.003	Feranband Größe: 15 mm	37 m	EP	GP
06.13.004	Feranband-Schließen Größe: 15 mm	37 m	EP	GP
06.13.005	Alu- Selbstklebeband 50m schwer entflammbar B1 100 mm breit	19 Stk	EP	GP
06.13.006	Alu- Selbstklebeband 50m schwer entflammbar B1 80 mm breit	19 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 06.13		Bänder (nur Lieferung), Netto:		
06.14	Untertitel Dichtungsmaterial (nur Lieferung)			

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.14	Untertitel	Dichtungsmaterial (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.14.001	Silikon 310 ml pro Kartusche Farbe: grau, weiß, transparent, schwarz	19 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 06.14				
Dichtungsmaterial (nur Lieferung), Netto:				
06.15 Untertitel Metallfolie (nur Lieferung)				
06.15.001	Rein- Aluminiumfolie Foliendicke 0,05 mm	15 m²	EP	GP
06.15.002	Rein- Aluminiumfolie Foliendicke 0,10 mm	15 m²	EP	GP
06.15.003	Edelstahlfolie Foliendicke 0,10 mm	15 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.15				
Metallfolie (nur Lieferung), Netto:				
06.16 Untertitel Griffe (nur Lieferung)				
06.16.001	Hohlgriffe vernickelt kleine Ausführung 150 mm	37 Stk	EP	GP
06.16.002	Hohlgriffe vernickelt große Ausführung 200 mm	37 Stk	EP	GP
Summe Untertitel 06.16				
Griffe (nur Lieferung), Netto:				
06.17 Untertitel Hochtemperaturdämmstoffmatte (nur Lieferung)				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.17	Untertitel	Hochtemperaturdämmstoffmatte (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.17.001	Hochtemperaturdämmstoffmatte Dicke Dämmung 13 mm	7 m²	EP	GP
06.17.002	Hochtemperaturdämmstoffmatte Dicke Dämmung 19 mm	7 m²	EP	GP
06.17.003	Hochtemperaturdämmstoffmatte Dicke Dämmung 25 mm	7 m²	EP	GP
06.17.004	Hochtemperaturdämmstoffmatte Dicke Dämmung 38	7 m²	EP	GP
06.17.005	Hochtemperaturdämmstoffmatte Dicke Dämmung 50 mm	7 m²	EP	GP
Summe Untertitel 06.17				
	Hochtemperaturdämmstoffmatte (nur Lieferung), Netto:			
06.18	Untertitel Kältedämmung (nur Lieferung)			
06.18.001	Kältedämmung mit Weichschaumstoff einlagige Platten DIN 4102, schwer entflammbar Klasse B1 Dicke Dämmung 13 mm	37 m²	EP	GP
06.18.002	Kältedämmung mit Weichschaumstoff einlagige Platten DIN 4102, schwer entflammbar Klasse B1 Dicke Dämmung 16 mm	37 m²	EP	GP
06.18.003	Kältedämmung mit Weichschaumstoff einlagige Platten DIN 4102, schwer entflammbar Klasse B1 Dicke Dämmung 19 mm	37 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.18	Untertitel	Kälte­dämmung (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
06.18.004	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser bis 20 mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.005	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser bis 20 mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.006	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 20-25 mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.007	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 20-25 mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.008	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 25-30 mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.009	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 25-30 mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.010	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 30-33,70mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.18	Untertitel	Kälte­dämmung (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
06.18.011	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 30-33,70mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.012	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 33,70-42,40mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.013	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 33,70-42,40mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.014	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 42,40-48,30mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.015	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 42,40-48,30mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.016	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1, äußerer Rohrdurchmesser über 48,30-63,50mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.017	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 48,30-63,50mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.18	Untertitel	Kälte­dämmung (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.18.018	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 63,50-76,10mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP
06.18.019	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 63,50-76,10mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP
06.18.020	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 76,10-88,90mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP
06.18.021	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 76,10-88,90mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP
06.18.022	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 88,90-114,30mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP
06.18.023	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 88,90-114,30mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP
06.18.024	Kälte­dämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 114,30-139,70mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.18	Untertitel	Kältedämmung (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.18.025	Kältedämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 114,30-139,70mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
06.18.026	Kältedämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 139,70-159,00mm Dicke Dämmung 13 mm	37 m	EP	GP	
06.18.027	Kältedämmung an Rohren mit Weichstoff DIN 4102, schwer entflammbar KI.B1 äußerer Rohrdurchmesser über 139,70-159,00mm Dicke Dämmung 19 mm	37 m	EP	GP	
Summe Untertitel 06.18					
		Kältedämmung (nur Lieferung), Netto:			
06.19 Untertitel Mineralfasermatten (nur Lieferung)					
06.19.001	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 20 mm	15 m²	EP	GP	
06.19.002	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 30 mm	15 m²	EP	GP	
06.19.003	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 40 mm				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.19	Untertitel	Mineralfasermatten (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		15 m ²	EP	GP
06.19.004	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 50 mm			
		15 m ²	EP	GP
06.19.005	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 60 mm			
		15 m ²	EP	GP
06.19.006	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 70 mm			
		15 m ²	EP	GP
06.19.007	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 80 mm			
		15 m ²	EP	GP
06.19.008	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 90 mm			
		15 m ²	EP	GP
06.19.009	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 30-40 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage Alu-Folie geklebt, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 nicht brennbar Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 100 mm			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.19	Untertitel	Mineralfasermatten (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		15 m²	EP	GP
06.19.010	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 30 mm			
		15 m²	EP	GP
06.19.011	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 40 mm			
		15 m²	EP	GP
06.19.012	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 50 mm			
		15 m²	EP	GP
06.19.013	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 60 mm			
		15 m²	EP	GP
06.19.014	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102			
	Dicke Dämmung 70 mm			
		15 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.19	Untertitel	Mineralfasermatten (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.19.015	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 80 mm	15 m ²	EP	GP
06.19.016	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 90 mm	15 m ²	EP	GP
06.19.017	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 100 mm	15 m ²	EP	GP
06.19.018	Ein- oder mehrlagige Mineralfasermatten, Rohdichte ca. 70 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,040 W/mK, auf einer Lage verzinktem Drahtgeflecht, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102 Dicke Dämmung 120 mm	15 m ²	EP	GP
Summe Untertitel 06.19		Mineralfasermatten (nur Lieferung), Netto:		
06.20	Untertitel	Mineralfaserschalen (nur Lieferung)		
06.20.001	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m ³ , Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. bis 20 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102, nicht brennbar Klasse a, DIN 4102, bis 20,00 mm Dicke Dämmung 20 mm			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.20	Untertitel	Mineralfaserschalen (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		15 m	EP	GP
06.20.002	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. bis 20-30 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102, nicht brennbar Klasse a, DIN 4102, Rohrd. 20,00-30,00 mm			
	Dicke Dämmung 20 mm			
		15 m	EP	GP
06.20.003	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 30-42,40 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102, nicht brennbar Klasse a, DIN 4102, Rohrd. 20,00-30,00 mm			
	Dicke Dämmung 30 mm			
		15 m	EP	GP
06.20.004	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 42,40-48,30 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102, nicht brennbar Klasse a, DIN 4102, Rohrd. 20,00-30,00 mm			
	Dicke Dämmung 40 mm			
		15 m	EP	GP
06.20.005	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 48,30-63,50 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102, nicht brennbar Klasse a, DIN 4102, Rohrd. 20,00-30,00 mm			
	Dicke Dämmung 50 mm			
		15 m	EP	GP
06.20.006	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 63,50-76,10 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102,			
	Dicke Dämmung 70 mm			
		15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.20	Untertitel	Mineralfaserschalen (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.20.007	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 76,10-88,90 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102,			
	Dicke Dämmung 80 mm			
		15 m	EP	GP
06.20.008	Einlagige Schalen aus Mineralfasern, Rohdichte ca. 60 kg/m³, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 0,035 W/mK, kaschiert mit Alu- Folie, Rohrd. 88,90-114,30 mm, nicht brennbar, Klasse A, DIN 4102,			
	Dicke Dämmung 100 mm			
		15 m	EP	GP
Summe Untertitel 06.20				
Mineralfaserschalen (nur Lieferung), Netto:				
06.21	Untertitel	Weichschaumstoffschalen (nur Lieferung)		
06.21.001	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 100%			
	Äuß. Rohrd. bis 20 mm			
		15 m	EP	GP
06.21.002	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 100%			
	Äuß. Rohrd. 20-25 mm			
		15 m	EP	GP
06.21.003	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 100%			
	Äuß. Rohrd. 25-30 mm			
		15 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
06	Titel	Sonstige Leistungen		
06.21	Untertitel	Weichschaumstoffschalen (nur Lieferung)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.21.004	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 100% Äuß. Rohrd. 30-42,4 mm	15 m	EP	GP
06.21.005	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 50% Äuß. Rohrd. 42,4-48,30 mm	15 m	EP	GP
06.21.006	Einlag. Schalen, Schläuche aus Weichschaumstoff, Wärmeleitföh. 0,040 W/mK, schw. entflammbar, Kl. B1, DIN 4102, Dämmsch.dicke HeizAnIV 50% Äuß. Rohrd. 48,30-63,50 mm	15 m	EP	GP
Summe Untertitel 06.21		Weichschaumstoffschalen (nur Lieferung), Netto:		
06.22	Untertitel	Sonstiges Zubehör (nur Lieferung)		
06.22.001	Malerabdeckvlies	374 m²	EP	GP
06.22.002	Abdeckfolie	374 m²	EP	GP
06.22.003	Staubsaugerbeutel inkl. Anteil Luftfilter	37 Stk	EP	GP
06.22.004	Arbeitshandschuhe	150 Paar	EP	GP
06.22.005	Mundschutzmaske FFP1	75 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen			
06	Titel	Sonstige Leistungen			
06.22	Untertitel	Sonstiges Zubehör (nur Lieferung)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
06.22.006	Mundschutzmaske FFP2				
		75 Stk	EP	GP	
06.22.007	Mundschutzmaske FFP3				
		75 Stk	EP	GP	
06.22.008	Einwegschutanzug Standard				
		37 Stk	EP	GP	
06.22.009	Rundbodensäcke 200 l				
		75 Stk	EP	GP	
06.22.010	Kreppband				
		75 Stk	EP	GP	
06.22.011	Kautschuk Kleber				
		2 Liter	EP	GP	
06.22.012	Pinselreiniger				
		2 Liter	EP	GP	
06.22.013	Kautschukband (Tape) 50x3 mm				
		15 m	EP	GP	
06.22.014	Sprühkleber				
		75 Stk	EP	GP	
06.22.015	Kantenschutz PVC schwarz 9,5 x 6,5 mm				
		90 m	EP	GP	
Summe Untertitel 06.22		Sonstiges Zubehör (nur Lieferung), Netto:			
Summe Titel 06		Sonstige Leistungen, Netto:			
					
		Gesamtsumme, Brutto:			

Leistungsverzeichnis

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07 Titel Stundenlohnarbeiten				
A0001	Allgemeine Beschreibung.			
Ausführungsbeschr.	Für Stundenlohnarbeiten gelten die Ausführungen der "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (ZVB) des KIT. Die Stundenzettel müssen eindeutig erkennen lassen : Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut Tarif, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch von Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer. Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel täglich der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Bei den angebotenen Stundenverrechnungssätzen handelt es sich um Baustellenlöhne nach VOB/B § 15 bzw. VOL/B § 16 einschließlich Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag, Vermögensbildung, Lohnnebenkosten, u.s.w. Die Lohnnebenkosten beinhalten auch die Auslösung und die Kosten und Zeiten für An- und Abreise der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer. Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:			
07.001	Vorarbeiter (Obermonteur)	550 Std	EP	GP
07.002	Facharbeiter (Monteur)	900 Std	EP	GP
07.003	Helfer	350 Std	EP	GP
Summe Titel 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Leistungen	9	
02	Titel	Wärmedämmung	12	
02.01	Untertitel	Wärmedämmung an freiliegenden Rohrleitungen	12	
02.02	Untertitel	Wärmedämmung an nicht freiliegenden Rohrleitungen	24	
02.03	Untertitel	Wärmedämmung an Rohrleitungen in Rohrkanälen/Kriech...	29	
02.04	Untertitel	Wärmedämmung an Stutzen und Abgängen	32	
02.05	Untertitel	Wärmedämmung an Apparaten, Behältern und Kesseln	35	
02.06	Untertitel	Wärmedämmung an Luftleitungen	38	
03	Titel	Kältedämmung	40	
03.01	Untertitel	Kältedämmung an Rohrleitungen Bei der Verwendung von ...	40	
03.02	Untertitel	Kältedämmung an Stutzen und Abgängen	44	
03.03	Untertitel	Kältedämmung an Armaturen, Flanschen und Kompensato...	45	
03.04	Untertitel	Kältedämmung an Luftleitungen	55	
04	Titel	Dämmkappen	56	
04.01	Untertitel	Ummantelung aus Stahlblech, verzinkt	56	
04.02	Untertitel	Ummantelung aus Aluminiumblech	71	
05	Titel	Ummantelungen	87	
05.01	Untertitel	aus Stahlblech, verzinkt	87	
05.02	Untertitel	aus Aluminiumblech	119	
05.03	Untertitel	aus Folie aus hartem Kunststoff	151	
05.04	Untertitel	aus Aluminium-Grobkornfolie	161	
06	Titel	Sonstige Leistungen	186	
06.01	Untertitel	Blechmantel (nur einbauen)	186	
06.02	Untertitel	Stahlblech (nur Lieferung)	188	
06.03	Untertitel	Aluminiumblech nach DIN 1745 (nur Lieferung)	188	
06.04	Untertitel	V2A- nach DIN 4301 (nur Lieferung)	190	
06.05	Untertitel	Aluminium-Blech beschichtet (nur Lieferung)	191	
06.06	Untertitel	Aluminium-Riffel-Blech (nur Lieferung)	191	

LV-Zusammenfassung

Zeitvertrag Dämmarbeiten 2027-2029 (BP.0000000)

01	LV	Dämmung an technischen Anlagen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
06.07	Untertitel	Glasfasergewebe (nur Lieferung)	191	
06.08	Untertitel	Glasgewebe (nur Lieferung)	192	
06.09	Untertitel	PVC-Ummantelung (nur Lieferung)	192	
06.10	Untertitel	Draht (nur Lieferung)	193	
06.11	Untertitel	PU- Montageschaum (nur Lieferung)	193	
06.12	Untertitel	Schlösser (nur Lieferung)	193	
06.13	Untertitel	Bänder (nur Lieferung)	195	
06.14	Untertitel	Dichtungsmaterial (nur Lieferung)	196	
06.15	Untertitel	Metallfolie (nur Lieferung)	196	
06.16	Untertitel	Griffe (nur Lieferung)	196	
06.17	Untertitel	Hochtemperaturdämmstoffmatte (nur Lieferung)	197	
06.18	Untertitel	Kälte­dämmung (nur Lieferung)	197	
06.19	Untertitel	Mineralfasermatten (nur Lieferung)	201	
06.20	Untertitel	Mineralfaserschalen (nur Lieferung)	205	
06.21	Untertitel	Weichschaumstoffschalen (nur Lieferung)	206	
06.22	Untertitel	Sonstiges Zubehör (nur Lieferung)	207	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	209	

Summe LV 01 Dämmung an technischen Anlagen

Angebotssumme, Netto: EUR