

A02 Zustandstexte

State Text Reference	Inactive_Text (Binärobjekt)	Active_Text (Binärobjekt)
Nummer	1	2
0201	Nein	Ja
0202	Aus	Ein
0203	Geschlossen	Offen
0204	Zu	Auf
0205	Stopp	Start
0206	Ausgangsstellung	Endstellung
0211	Passiv	Aktiv
0212	Hand	Automatik
0221	Rücksetzen	Setzen
0222	Zurück	Vor
0231	Ab	Auf
0232	Unten	Oben
0233	Links	Rechts
0234	Gleichläufig	Gegenläufig
0235	Langsam	Schnell
0241	Nachtbetrieb	Tagbetrieb
0242	Heizen	Kühlen
0243	Winter	Sommer
0244	Gas	Öl
0251	Normal	Gefahr
0252	Normal	Alarm
0253	Normal	Störung
0254	Normal	Wartung
0255	Normal	Anormal
0261	Normalbetrieb	Initialisierung
0262	Normalbetrieb	Optimierung
2002	Normal	Frost
2003	Normal	Gefallen
2004	Normal	Filter
2005	Start	Stopp
2006	Inaktiv	Aktiv
2007	Normal	Füllen
2008	Normal	Entleeren
2009	Normal	Voll
2010	Normal	Leer
2011	Normal	Niveau max.
2012	Normal	Niveau min.
2013	Ort	Fern
2014	Aktiv	Inaktiv

Tabelle 1: Zustandstexte– dual-state



State Text Reference	Zustandstext (Mehrfachobjekt)									
Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Aus	Hand	Automatik							
0302	Zu	Mittelstellung	Auf							
0303	Ausgangsstellung	Mittelstellung	Endstellung							
0304	Zurück	Mittelstellung	Vor							
0311	Unten	Mittelstellung	Oben							
0321	Links	Mitte	Rechts							
0322	Links	Ausgangsstellung	Rechts							
0323	Links	Ruhestellung	Rechts							
0324	Links	Aus	Rechts							
0331	Heizen	Nullenergie	Kühlen							
0332	Heizen	Absenkbetrieb	Heizbetrieb							
0341	Normal	Wartung	Alarm							
0351	Langsam	Mittel	Schnell							
0361	Aus	Stufe 1	Stufe 2							
0401	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3						
0411	Not-Aus	Aus	Ein	Frostschutz						
0501	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4					
0511	Aus	Ein	Regler	Min.-Begr.	Max.-Begr.					
0601	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5				
0701	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6			
0801	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7		
0901	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7	Stufe 8	
1001	Aus	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7	Stufe 8	Stufe 9
2001	Regeln Tag	Regeln Nacht	Aus	Optimieren	Aufheizen	Standby				

Tabelle 2: Zustandstexte– multi state