

Arbeitskarte für KG 452 Rufanlage

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1/4- jährl.	1- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Rufanlage				
1	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X			
1	0	0	2	Funktionserhaltendes Reinigen			X	
1	0	0	3	Ruftasten und bewegliche Geräte zur Rufauslösung auf Gangbarkeit und Funktion prüfen	X			
1	0	0	4	Alle übrigen Geräte zur Rufauslösung Rufabstellung und Anwesenheitsmeldung prüfen		X		
1	0	0	5	Signalleuchten und akustische Signalgeber auf Funktion überprüfen	X			
1	0	0	6	Alle übrigen Anzeigeeinrichtungen auf Funktion überprüfen		X		
1	0	0	7	Prüfung aller Einrichtungen zur Rufabfrage einschl. eventueller Sprechwege, Lautstärke, Sprachverständlichkeit		X		
1	0	0	8	Energieversorgung prüfen, Einhaltung von Kennwerten nach Herstellervorgabe prüfen	X			Batterieladespannung
1	0	0	9	Batterie der Energieversorgung ersetzen			X	
1	0	1	0	Auswechseln von Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer (z.B. Batterien in Funksendern)			X	
1	0	1	1	Prüfung/ Update der Betriebssoftware			X	