

Artemed Klinikum München Süd

Umbau und Sanierung der Bettenstationen im 1. bis 3. OG, Bauabschnitt 1 und 2

Vergabenummer: 12 (EU 11)

Leistung: Brandschutzvorhänge / Brandschutz-Installationsarbeiten

Anlage1 zu Formblatt 216 vorzulegende Unterlagen

Folgende Nachweise und Zertifikate sind dem Angebot in Deutscher Sprache bzw. in beglaubigter Übersetzung beizufügen:

1. Produkte

Vorlage eines separaten Dokumentes mit Hersteller- / Typen- / Produktangabe / Anforderung **EL₂ 30 C2 S200** (Mindestanforderung) für Pos. 2.1 Brandschutzvorhang. Die Angabe des Herstellers und der genauen Typen- / Produktbezeichnung der angegebenen Produkte in den hierfür vorgesehenen Feldern der LV-Positionen bleibt hiervon unberührt.

2. Leistungserklärung

Vorlage der **Leistungserklärung** für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt **nach DIN EN 13241 in Kombination mit DIN EN 16034** zum Nachweis der geforderten Klassifizierung **EL₂ 30 C2 S200**. Die Leistungserklärung muss dem jeweils angebotenen Produkt anhand des Herstellers und der Typen-/Produktbezeichnung eindeutig zugeordnet werden können.

3. Zulässige Öffnung

Vorlage von Belegen für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt zum Nachweis, dass die dort ausgeschriebenen lichten Öffnungsmaße **Breite x Höhe = 2,85m x 1,75m, Gesamtfläche 4,99 m² bei Aufsatzmontage** innerhalb der für das jeweils angebotene Produkt zulässigen Abmessungen - ohne zusätzliche vorhabenbezogene Bauartgenehmigung oder Zustimmung im Einzelfall - liegen: z.B. Inhalt der Leistungserklärung und Technische Beschreibung des Herstellers, aus der die zugelassenen Öffnungsmaße Breite x Höhe und die zugelassene Gesamtfläche ersichtlich sind.

4. Bodenabstand

Vorlage von Belegen für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt zum Nachweis, dass der Einbau in die dort beschriebene Fensteröffnung mit Brüstung und einem **Bodenabstand bis mindestens 75 cm** (Oberkante Brüstung bis Oberkante Fertigfußboden) - ohne zusätzliche vorhabenbezogene Bauartgenehmigung oder Zustimmung im Einzelfall - zulässig ist: z.B. Technische Beschreibung des Herstellers, aus der der zugelassene Abstand zwischen Oberkante Brüstung und Oberkante Fertigfußboden ersichtlich ist.

5. CE- Kennzeichnung

Vorlage von Belegen für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt zum Nachweis, dass eine CE- Kennzeichnung und das zugehörige Begleitblatt nach DIN EN 13241 in Kombination mit DIN EN 16034 mit Lieferung des Produktes aufgebracht bzw. übergeben wird: z.B. Bestätigung des Herstellers.

6. Leistungsbeständigkeit

Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit nach der europäischen Bauproduktenverordnung für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt, ausgestellt durch eine notifizierte Produktzertifizierungsstelle (gelistet in der europ. NANDO-Datenbank). Es werden auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen akzeptiert, soweit sie baurechtlich zugelassen sind.

Das Zertifikat muss dem jeweils angebotenen Produkt anhand des Herstellers und der Typen- / Produktbezeichnung eindeutig zugeordnet werden können.

7. Fangvorrichtung

Vorlage von Belegen für das in der LV- Position 2.1 angebotene Produkt zum Nachweis, dass das System durch eine integrierte Fangvorrichtung nach DIN EN 11604 in Kombination mit DIN EN 12453 gesichert ist bzw. der ggf. verbaute Einzelantrieb eine Fangvorrichtung besitzt. Aus den Angebotsunterlagen muss eindeutig hervorgehen, welche Fangvorrichtung im angebotenen System eingesetzt wird und dass sich das eingereichte Zertifikat auf diese Fangvorrichtung bezieht: Nachweis z.B. durch Eintrag im Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit oder – als Einzelkomponente - durch Vorlage eines eigenen Prüfzeugnisses einer zugelassenen Stelle.