

M 1:100



M 1:100



Lastannahmen

Dach (Fach)		Nutzlasten
Belag	0,25kN/m ²	Schuttlaste Kat. C1 4,2kN/m ²
Abdichtung/Extensur	1,40 kN/m ²	Mensa Kat. C3 0,9kN/m ²
Begrünung	1,40 kN/m ²	Sporthallen Kat. C4 5,0kN/m ²
Wärmedämmung	0,25 kN/m ²	Dachterrasse 4,9kN/m ²
Dampfsperre	0,10 kN/m ²	
Technik	0,30 kN/m ²	Treppen Kat. T2 0,6kN/m ²
Abgehängte Decke	0,10 kN/m ²	Schnee + Schneestick 1,77kN/m ²
Summe	3,00 kN/m ²	

Dach (Sattel)	
FV	0,25kN/m ²
Metalldeckung	0,35 kN/m ²
Abdichtung	0,20 kN/m ²
Wärmedämmung	0,25 kN/m ²
Dampfsperre	0,10 kN/m ²
Technik	0,30 kN/m ²
Abgehängte Decke	0,30 kN/m ²
Summe	1,75 kN/m ²

Geschossdecke Holz	
Belag	0,40 kN/m ²
Nassestrich	1,55 kN/m ²
TS	0,20 kN/m ²
Technik	0,30 kN/m ²
Abgehängte Decke	0,30 kN/m ²
Puffer	0,25 kN/m ²
Summe	3,00 kN/m ²

Geschossdecke Massiv	
Belag	0,40 kN/m ²
Nassestrich	1,55 kN/m ²
TS	0,20 kN/m ²
Technik	0,30 kN/m ²
Abgehängte Decke	0,30 kN/m ²
Puffer	0,25 kN/m ²
Summe	3,00 kN/m ²

Dachterrasse	
Belag	1,0 kN/m ²
Sattl	0,80 kN/m ²
Abdichtung	0,20 kN/m ²
Wärmedämmung	0,25 kN/m ²
Dampfsperre	0,10 kN/m ²
Technik	0,30 kN/m ²
Abgehängte Decke	0,30 kN/m ²
Puffer	0,05 kN/m ²
Summe	3,00 kN/m ²


M 1:100




M 1-100




Schnitt 3 - 3
Unterfangung Ramp




Schnitt 4 - 4




Schnitt 5 - 5
Umkleiden/ Eingang




M 1:25



Schnitt 2 - 2 V1
Variante Rippendecke



Schnitt 2 - 2 V.



Legende:

	Schubbewehrung		Isokorb/Einbauteil
	keine Installationen in der Decke bzw. nur nach Rücksprache mit DSH		
	Durchstanzbereich		Ortbetonstreifen (Ansicht)
	Bestand (Schnitt)		Ortbetonstreifen
	Fertigteil		Bestand (Ansicht)
			neue Bauteile (Ansicht)

Abkürzungen:					
PS	Pfettenstoß	n.l.	nicht tragend	v.o.	Bauteile "von oben"
ÜZ	Überzug	VS	Anschlussschiene	BP	Betonpolster
UZ	Unterzug	OB	Ortbeton	PFZ	Planfüllziegel
WS	Wandscheibe	AS	Ausstellungsstütze	K	Konsole
FT	Fertigteile	DFB	Dehnfüllband	L	Lager
BF	Baufällige	AF	Arbeitsfuge	E	rechn. Einspannung

[illegible]

Baumaltnahme	GS und MS Bad Wörishofen Kaufbeurer Str. 12, 86825 Bad Wörishofen	Datum	25.03.2026
Bauherr	Stadt Bad Wörishofen Bgm.-Ledermann-Str. 18, 86825 Bad Wörishofen	gezeichnet	
Planart		geprüft	-
Bauart	Positionenplan Statisches Vorkonzept	Maßstab	M 1:100
		Projekt	
		Plan-Nr.	001
		Status	