

037.1
Ansicht Teilelement 2
Trennwandelement 12.085
M 1:10 (A0)

037.3
H-Schnitt Teilelement 2
Trennwandelement 12.085
M 1:3 (A0)

037.4
V-Schnitt Teilelement 2
Trennwandelement 12.085
M 1:3 (A0)

037.2
Grundriss Tür- und Trennwandelement 12.085
M 1:30 (A0)

Hinweis:
Alle Baukörperanschlüsse sind gem.
Prüfzeugnis (AbP) P-5004 DMT DO
auszubilden.

Trennwandelement

- Rauchschutzabschluss nach DIN 18095
- Einbauort: Raum 12.085 - Wartebereich Liegandanfahrt

Profilsystem
Trennwandelement: Schüco AWS 65.NI SP o. glw.
mit 65 mm Grundbautiefe

Verglasung / Ausfachungen
Fenster und Türelemente:

GT 704 Monoverglasung VSG
VSG 10 mm aus 2 x Float 5 mm mit 0,38 mm PVB-Folie
entspr. Prüfzeugnis ADS 65.NI SP / P-5004 DMT DO
für Türen und bodengebundene Verglasungen bei
Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs

PF 107 Verbundpaneel für Rauchschutzelemente

Außenschale: mind. 2 mm* Aluminiumblech
beschichtet im Farbton RAL n. Wahl

Dämmkern: 12,5 mm Gipskartonplatte oder 12,5 mm Holzspanplatte

Innenschale: mind. 2 mm* Aluminiumblech
beschichtet im Farbton RAL n. Wahl

Gesamtdicke mind. >= 16,5 mm

* Materialstärke nach statischer / Technischer Erfordernis

Hinweis:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

