Legende Sicherheitsbeleuchtung


A	Sicherheitsleuchte (Symbol)	Art: Fabrikat: Typ: Art.-Nr.:	Sicherheitsleuchte INOTEC SN 8400-12 SLB LED J/SV rund 4000K 100777138
B	Sicherheitsleuchte (Symbol)	Art: Fabrikat: Typ: Art.-Nr.:	Sicherheitsleuchte INOTEC SN 2100 LED J/SV 6500K 101265067
C	Rettungszeichenleuchte (Symbol)	Art: Fabrikat: Typ: Art.-Nr.:	Rettungszeichenleuchte INOTEC SNP1520.1 D/WA LED J/SV 6500K 101249812
D	Rettungszeichenleuchte (Symbol)	Art: Fabrikat: Typ: Art.-Nr.:	Rettungszeichenleuchte INOTEC SNP2230 LED J/SV 6500K 101272545

Legende E-Anschluss

1	bestückt mit:	2x 230 V Steckdose 2-fach 1x RJ45 2-fach
MEP1	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA 1x RJ45 2-fach Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen
MEP2	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA 2x RJ45 2-fach Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen
MEP3	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert) E 1x 1x6 mm² PA Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen

LEGENDE

- Ausschalter
- Universalschalter
- Kreuzschalter
- Taster
- Jalousiewippschalter/Taster
- AP Not-Aus-Pilz-Drucktaster
- Decken-Präsenzmelder 360°
- Wand-Bewegungsmelder
- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 2-fach
- Elektrischer Anschluss
- Anschluss Potentialausgleich
- Daten-Anschlussdose 2x RJ45
- Access Point
- Mehrfachsensormelder mit Akustik
- BMA Multisensormelder
- BMA Nichtautomatischer Melder
- BMA Multisensormelder in Zwischendecke
- Mechanik Fluchttürsteuerung
- BMA An-/Abschaltrelais
- Rettungszeichen-Leuchte
- Sicherheits-Leuchte
- Aufbau-Außenleuchte Decke
- Einbaudownlight D=174
- Einbaudownlight D=223
- LED-Lichtbandleuchte
- FR-LED-Aufbauleuchte
- Leitung von Unten
- Schutzerde
- Brüstungskanal
- Steigtrasse leicht, Höhe 60 mm, Breite 400 mm
- Kabelleiter, Höhe 60 mm, Breite 100 mm
- Verteilung
- Netzwerkschrank



Index	Datum	geändert von:	Änderungsart
	27.01.2026		Decken-Durchbrüche von HLSK übernommen
04	06.02.2026	PH	Neuer Grundrissstand, Leuchten angepasst
05	24.02.2026	PH	Deckenspiegel,Trassen, Durchbrüche ergänzt, Brüstungskanäle angepasst
06	15.04.2026	SW	Anpassungen
07	20.05.2026	MO	Ergänzung Typen + Legende Sibel
08	13.07.2026	PH	Anpassung der Trasse und MEP´s in E1-08 und E1-09, Anp. Rauchmelder

Schröder & Partner
Beratende Ingenieure VBI für Elektrotechnik
Schillerstraße 81 33609 Bielefeld
Fon: 0521-93212-01 Fax:0521-93212-59
E-Mail: info@ib-schroeder.de

Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner, Münster

Erst.-Datum:	Gezeichnet:	Sachbearb.:	Maßstab:	Blattgröße:	Stand Grundriss:
27.05.2025	PH	FE	1:50	-	11.06.2026

Ausführung
Elektroinstallation
1. Obergeschoss

Projekt-Nr.	Gewerk	Leistungsphase	Geschoss	Plantyp	Plan-Nr.	Index
3712	ELT	5	1OG	GR	013	08

Plannummer: 710_5_--_GR_01_002_08_Grundriss OG1