LEGENDE

- Ausschalter
- Decken-Präsenzmelder 360°
- Wand-Bewegungsmelder
- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 2-fach
- Elektrischer Anschluss
- Daten-Anschlussdose 2x RJ45
- Access Point
- Daten-Anschlussdose Cat.5 2x RJ45 UP
- Mehrfachsensormelder mit Akustik
- BMA Multisensormelder
- BMA Brandmeldezentrale (BMZ)
- Rettungszeichen-Leuchte
- Sicherheits-Leuchte
- LED-Wandleuchte IP65
- Downlight Aussen
- Mastleuchte Typ 1
- Mastleuchte Typ 2
- LED Leuchte
- Leitung nach Oben
- Schutzerde
- Verteilung
- Standschaltschr. 2000x1600x400 +100 So
- Kabeltrasse

Legende E-Anschluss

	bestückt mit:	2x 230 V Steckdose 2-fach		1x RJ45 2-fach	
	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert)	E	1x 1x6 mm² PA	1x RJ45 2-fach
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen				
	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert)	E	1x 1x6 mm² PA	2x RJ45 2-fach
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen				
	bestückt mit:	1x 5x6 mm² (32A abgesichert)	E	1x 1x6 mm² PA	
	Die Übergabe erfolgt am MEP mit ca. 5m Überlänge mit offenen Ende gemessen				

Legende Bodentank

	Runder Bodentank bestückt mit:	2x	2x	1x Leitungsverbindung Wand

Index	Datum	geändert von	Änderungen
01	27.05.2025	PH	Anpassungen an neuen Grundriss
02	18.06.2025	PH	Hauseinführung in E0-TA ergänzt
03	02.07.2025	PH	Anpassung UV und E30-Trasse in Raum E0-TA5

Schröder & Partner
Beratende Ingenieure VBI für Elektrotechnik
Schillerstraße 81 33609 Bielefeld
Fon: 0521 - 9312-0 01 Fax: 0521 - 9312-10
E-Mail: info@ib-schroeder.de

Kooperationsgebäude für industrielle, batterieaffine Forschungspartner, Münster

Erst.-Datum	Gezeichnet	Sachbearb.	Maßstab:	Blattgröße	Stand Grundriss
27.05.2025	PH	FE	1:50	-	30.07.2025

Ausführung Elektroinstallation Erdgeschoss

Projekt-Nr	Gewerk	Leistungsphase	Geschoss	Plantyp	Plan-Nr	Index
3712	ELT	5	EG	GR	003	03

Plannummer: 710_5_-_GR_00_002_03_Grundriss EG