

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |    | Technische Anlagen Lüftung                                                  |  |                 |  |                   | Arbeitskarte |                                      |      |    |    |
|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|------|----|----|
|                      |   |   |    | Fabrikat                                                                    |  | LetzteWartung   |  |                   |              | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |      |    |    |
|                      |   |   |    | Baujahr                                                                     |  | Nächste Wartung |  |                   |              | 1/4a                                 | 1/2a | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |    | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                           |  |                 |  | periodisch        | bei Bedarf   | Bestätigung                          |      |    |    |
|                      |   |   |    |                                                                             |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 0 | 0 | 0  | Luftechnische Geräte und Anlagen                                            |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 0 | 0  | Luftfördereinrichtung                                                       |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 0  | Ventilatoren                                                                |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 1  | Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen                                               |  |                 |  |                   |              | X                                    |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 3  | Laufrad auf Unwucht prüfen                                                  |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 5  | Lager auf Geräusch prüfen                                                   |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 8  | Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen                                      |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 11 | Entwässerung auf Funktion prüfen                                            |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 12 | Hygienischen Zustand prüfen                                                 |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 13 | Antriebsselemente                                                           |  |                 |  | siehe LK 1 10 0 0 |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 1 | 1 | 14 | MSR-Technik                                                                 |  |                 |  | siehe LK 4 0 0 0  |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 0 | 0  | Wärmeübertrager                                                             |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 1 | 0  | Lufterhitzer (Luft/Flüssigkeit)                                             |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 1 | 1  | Luftseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen             |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 1 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen (luftseitig)                                  |  |                 |  |                   |              | X                                    |      |    |    |
| 1                    | 2 | 1 | 5  | Hygienischen Zustand prüfen                                                 |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 0  | Lufterkühler (Luft/Flüssigkeit)                                             |  |                 |  |                   |              |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 1  | Luftseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen             |  |                 |  |                   | X            |                                      |      |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen (luftseitig)                                  |  |                 |  |                   |              | X                                    |      |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |   | Technische Anlagen Lüftung                                      |  |                 |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |   |   |   | Fabrikat                                                        |  | LetzteWartung   |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |   |   |   | Baujahr                                                         |  | Nächste Wartung |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |   | Inspektions- und Wartungsarbeiten                               |  |                 | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 3 | Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen                           |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 4 | Entlüften                                                       |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 5 | Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen          |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 3 | 7 | Hygienischen Zustand prüfen                                     |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 0 | <b>Kreuzstrom-Wärmeübertrager</b>                               |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 1 | Luftseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen (luftseitig)                      |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 3 | Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen                       |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 4 | Wasserablauf und Geruchverschluss auf Funktion prüfen           |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 2 | 6 | 5 | Hygienischen Zustand prüfen                                     |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 0 | 0 | <b>Luftfilter</b>                                               |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 0 | <b>Trockenschichtfilter</b>                                     |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen            |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen                                   |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 3 | Druckdifferenz messen                                           |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 4 | Filterauflage auf Dichtheit prüfen                              |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 6 | Filtermedium auswechseln und dokumentieren                      |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 3 | 2 | 7 | Hygienischen Zustand prüfen                                     |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 6 | 0 | <b>Wrasenfilter</b>                                             |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 6 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen             |  |                 | X          |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |    | Technische Anlagen Lüftung                                         |  |                 |                  | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |   |   |    | Fabrikat                                                           |  | LetzteWartung   |                  | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |   |   |    | Baujahr                                                            |  | Nächste Wartung |                  | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |    | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                  |  |                 | periodisch       | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 1                    | 3 | 6 | 2  | Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen                              |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 3 | 6 | 3  | Hygienischen Zustand prüfen                                        |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 0 | 0  | Luftbefeuchter                                                     |  |                 |                  |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 0  | Umlaufsprüh- und Verdunstungsbefeuchter                            |  |                 |                  |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 1  | Auf Verschmutzung, Inkrustation, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen                                      |  |                 |                  | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 3  | Wassereinspeisung und Verteilung auf Funktion prüfen               |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 4  | Wasserstand prüfen                                                 |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 5  | Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen                    |  |                 |                  | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 6  | Absalzvorrichtung auf Funktion prüfen                              |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 7  | Absalzvorrichtung einstellen                                       |  |                 |                  | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 8  | Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen                               |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 9  | Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen                             |  |                 |                  | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 10 | Schmutzfänger reinigen                                             |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 11 | Pumpe                                                              |  |                 | siehe LK 1 8 1 0 |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 12 | Keimzahlmessung (KBE/ml) durchführen                               |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 1 | 13 | Hygienischen Zustand prüfen                                        |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 2 | 0  | Tropfenabscheider / Gleichrichter                                  |  |                 |                  |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 2 | 1  | Auf Verschmutzung, Inkrustation, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |                 | X                |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 2 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen                                      |  |                 |                  | X                                    |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |   | Technische Anlagen Lüftung                                        |  |                 |                  |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |   |   |   | Fabrikat                                                          |  | LetzteWartung   |                  |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |   |   |   | Baujahr                                                           |  | Nächste Wartung |                  |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |   | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                 |  |                 |                  | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 1                    | 4 | 2 | 3 | Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Fubktion prüfen            |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 4 | 2 | 4 | Hygienischen Zustand prüfen                                       |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 0 | 0 | Bauelemente des Luftverteilungssystems                            |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 1 | 0 | Wetterschutzgitter und sonstige Gitter                            |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 1 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 1 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen                                     |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 0 | Wetterschutzgitter und sonstige Gitter                            |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen              |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen                                     |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 3 | Auf mechanische Funktion prüfen                                   |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 4 | Lager und Gestänge schmieren                                      |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 2 | 5 | Stellantriebe                                                     |  |                 | siehe LK 4 0 0 0 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 0 | Brandschutzklappen                                                |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 1 | Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen          |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 2 | Auslösevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen          |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 3 | Dichtungen auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen              |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 4 | Funktionserhaltendes Reinigen                                     |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 5 | Auslöseelement auswechseln                                        |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 6 | Auf Gängigkeit prüfen                                             |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 7 | Stellungsanzeige auf Funktion prüfen                              |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |   | Technische Anlagen Lüftung                                                                                                                      |  |                 |                  |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |   |   |   | Fabrikat                                                                                                                                        |  | LetzteWartung   |                  |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |   |   |   | Baujahr                                                                                                                                         |  | Nächste Wartung |                  |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |   | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                                                                                               |  |                 |                  | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 1                    | 5 | 4 | 8 | Stellantriebe                                                                                                                                   |  |                 | siehe LK 4 0 0 0 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 0 | Luftkanäle                                                                                                                                      |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 1 | Zugängliche Kanalabschnitte einschließlich vorhandener Wärmedämmung und Befestigung auf äußere Beschädigung und Korrosion prüfen (Sichtprüfung) |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 2 | Abläufe auf Funktion prüfen                                                                                                                     |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 3 | Abläufe reinigen                                                                                                                                |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 4 | Zugängliche flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)                                                                           |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 5 | 5 | Zugängliche Kanalabschnitte stichprobenweise innen auf Verschmutzung prüfen (Sichtprüfung), hygienischen Zustand prüfen                         |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 7 | 0 | Schalldämpfer                                                                                                                                   |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 7 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen                                                                                            |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 9 | 0 | Absperr- und Abgleichelemente                                                                                                                   |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 9 | 1 | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen                                                                                            |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 9 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                                                                   |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 5 | 9 | 3 | Auf Funktion prüfen                                                                                                                             |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 5 | 9 | 4 | Stellantriebe                                                                                                                                   |  |                 | siehe LK 4 0 0 0 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8 | 0 | 0 | Rohrnetz                                                                                                                                        |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8 | 1 | 0 | Pumpen                                                                                                                                          |  |                 |                  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8 | 1 | 1 | Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen                                                                     |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8 | 1 | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen (Äußerlich)                                                                                                       |  |                 |                  |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 8 | 1 | 3 | Auf Funktion prüfen                                                                                                                             |  |                 |                  | X          |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |    |   |    | Technische Anlagen Lüftung                                                  |  |                 |                   |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |    |   |    | Fabrikat                                                                    |  | LetzteWartung   |                   |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |    |   |    | Baujahr                                                                     |  | Nächste Wartung |                   |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |    |   |    | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                           |  |                 |                   | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 1                    | 8  | 1 | 4  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)                                         |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8  | 1 | 5  | Antriebsselemente                                                           |  |                 | siehe LK 1 10 0 0 |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 8  | 1 | 6  | MSR-Technik                                                                 |  |                 | siehe LK 4 0 0 0  |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 0 | 0  | Antriebsselemente                                                           |  |                 |                   |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 0  | Elektromotore                                                               |  |                 |                   |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 1  | Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen                                               |  |                 |                   |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 3  | Drehrichtung prüfen                                                         |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 4  | Anschlussklemmen nachziehen                                                 |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 5  | Spannung messen                                                             |  |                 |                   |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 6  | Anschlussklemmen auf festen Sitz prüfen                                     |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 7  | Stromaufnahme messen                                                        |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 8  | Phasensymmetrie messen                                                      |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 9  | Auf Laufruhe und Erwärmung prüfen                                           |  |                 |                   |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 10 | Lager auf Geräusch prüfen                                                   |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 11 | Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten                                     |  |                 |                   |            | X                                    |             |    |    |
| 1                    | 10 | 1 | 12 | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen                                     |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |
| 1                    | 11 | 0 | 0  | Dokumentation und Kennzeichnung                                             |  |                 |                   |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 11 | 1 | 0  | Wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)       |  |                 |                   |            |                                      |             |    |    |
| 1                    | 11 | 1 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                    |  |                 |                   | X          |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

|                      |  |                                   |  |                 |  |            |            |                                      |      |    |    |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------|------------|--------------------------------------|------|----|----|
| <b>1.</b>            |  | <b>Technische Anlagen Lüftung</b> |  |                 |  |            |            | <b>Arbeitskarte</b>                  |      |    |    |
|                      |  | Fabrikat                          |  | LetzteWartung   |  |            |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |      |    |    |
|                      |  | Baujahr                           |  | Nächste Wartung |  |            |            | 1/4a                                 | 1/2a | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |  | Inspektions- und Wartungsarbeiten |  |                 |  | periodisch | bei Bedarf | Bestätigung                          |      |    |    |

  

|   |    |   |    |                                                                                                                      |  |   |   |  |  |  |  |
|---|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 11 | 2 | 0  | <b>Bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungszeichen)</b>             |  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 2 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                                                             |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 0  | 0 | 0  | <b>MSR-Einrichtungen und Gebäudeautomatisierungssysteme</b>                                                          |  |   |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 0 | 0  | <b>Schaltschränke</b>                                                                                                |  |   |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 0  | <b>Steuerungsteil</b>                                                                                                |  |   |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 1  | Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen                                         |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 2  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen                                                    |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 3  | Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit prüfen                                                                         |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 4  | Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen                                                                          |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 5  | Be- und Entlüftung reinigen                                                                                          |  |   | X |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 6  | Filter der Be- und Entlüftung auswechseln                                                                            |  |   | X |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 7  | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                                        |  |   | X |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 8  | Anschlussverbindungen prüfen                                                                                         |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 9  | Funktionselemente (z. B. optische und akustische Anzeigen und Bedieneinrichtungen) prüfen                            |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 10 | Funktionselemente (z. B. optische und akustische Anzeigen und Bedieneinrichtungen) einstellen, justieren, festziehen |  |   | X |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 11 | Schalt- und Steuervorgänge (z. B. Frostschutzfunktion) prüfen                                                        |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 12 | Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsketten z. B. thermische Auslöser, prüfen                                        |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 13 | Einstellung der Schaltschrankkomponenten (z. B. Zeitrelais) prüfen                                                   |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 2  | 1 | 14 | Hand-, Automatik- und Fernbedienfunktion prüfen                                                                      |  | X |   |  |  |  |  |
| 4 | 3  | 0 | 0  | <b>Feldgeräte</b>                                                                                                    |  |   |   |  |  |  |  |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |   |   |   | Technische Anlagen Lüftung                                                                            |  |                 |   |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |   |   |   | Fabrikat                                                                                              |  | LetzteWartung   |   |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |   |   |   | Baujahr                                                                                               |  | Nächste Wartung |   |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |   |   |   | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                                                     |  |                 |   | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
|                      |   |   |   |                                                                                                       |  |                 |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 0 | Sensoren (Messwertfühler/-geber, Messwertumformer, Wächter, Begrenzer etc.)                           |  |                 |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 1 | Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen                          |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 2 | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen                                     |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                         |  |                 | X |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 4 | Anschlussverbindungen prüfen                                                                          |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 5 | Physikalische Messgrößen am Messort messen und protokollieren                                         |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 6 | Messsignale prüfen                                                                                    |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 1 | 7 | Nachjustieren/regenerieren                                                                            |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 0 | Aktoren (Stellgeräte)                                                                                 |  |                 |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 1 | Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen                          |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 2 | Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung (z. B. Dichtheit) und Befestigung prüfen (Sichtprüfung) |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                         |  |                 | X |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 4 | Anschlussverbindungen prüfen                                                                          |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 5 | Eingangssignale und den Arbeits-Stellbereich prüfen                                                   |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 6 | Sicherheitsstellung prüfen                                                                            |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 7 | Stellungs-/Grenzwertgeber und Endlagenschalter auf Funktion prüfen                                    |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 3 | 2 | 8 | Nachjustieren                                                                                         |  |                 | X |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4 | 0 | 0 | Regler                                                                                                |  |                 |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4 | 1 | 0 | Regler                                                                                                |  |                 |   |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4 | 1 | 1 | Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen                          |  | X               |   |            |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                   |    |   |    | Technische Anlagen Lüftung                                                                        |  |                 |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|----------------------|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                      |    |   |    | Fabrikat                                                                                          |  | LetzteWartung   |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      |    |   |    | Baujahr                                                                                           |  | Nächste Wartung |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer |    |   |    | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                                                 |  |                 | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 2  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen                                 |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 3  | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                     |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 4  | Eigenspannungsversorgung prüfen (z. B. Pufferbatterie)                                            |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 5  | Anschlussverbindungen auf Funktion prüfen                                                         |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 6  | Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen                                 |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 7  | Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren, festziehen      |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 8  | Eingangssignale (z. B. Fühler, Ferneinsteller, Führungs-größe) prüfen                             |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 9  | Regelkreis und Stellsignal prüfen                                                                 |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 10 | Regelkreis und Stellsignal justieren                                                              |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 4                    | 4  | 1 | 11 | Einstellwerte (Parameter) sichern und dokumentieren                                               |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 10 | 0 | 0  | Dokumentation und Kennzeichnung                                                                   |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 10 | 1 | 0  | Wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)                             |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 10 | 1 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                                          |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 4                    | 10 | 2 | 0  | Bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungszeichen) |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 4                    | 10 | 2 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                                          |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                    | 0  | 0 | 0  | Elektrotechnische Geräte und Anlagen                                                              |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                    | 3  | 0 | 0  | Schaltschränke                                                                                    |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                    | 3  | 2 | 0  | Steuerungsteil                                                                                    |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                    | 3  | 2 | 1  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen                                 |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                    | 3  | 2 | 2  | Funktionserhaltendes Reinigen                                                                     |  |                 |            | X                                    |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

Objekt (Schule): 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
 Standort / Gebäude: Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
 Wartung / Inspektion: Technische Anlagen Lüftung

Anlage 2 zum Wartungsvertrag

| 1.                       |    |   |    | Technische Anlagen Lüftung                                                                        |  |                 |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|--------------------------|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
|                          |    |   |    | Fabrikat                                                                                          |  | LetzteWartung   |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                          |    |   |    | Baujahr                                                                                           |  | Nächste Wartung |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-<br>Kennziffer |    |   |    | Inspektions- und Wartungsarbeiten                                                                 |  |                 | periodisch | bei<br>Bedarf                        | Bestätigung |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 3  | Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen                                                       |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 4  | Be- und Entlüftung reinigen                                                                       |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 5  | Filter der Be- und Entlüftung auswechseln                                                         |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 6  | Anschlüsse auf festen Sitz prüfen                                                                 |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 7  | Anschlüsse nachziehen                                                                             |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 8  | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen                                  |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 9  | Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren, festziehen       |  |                 |            | X                                    |             |    |    |
| 5                        | 3  | 2 | 10 | Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit prüfen                                                      |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                        | 10 | 0 | 0  | Dokumentation und Kennzeichnung                                                                   |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                        | 10 | 1 | 0  | Wartungsrelevante Unterlagen (z. B. Schemata, Herstellervorschriften)                             |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                        | 10 | 1 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                                          |  |                 | X          |                                      |             |    |    |
| 5                        | 10 | 2 | 0  | Bestehende Anlagenkennzeichnung (Beschilderung, Farbkennzeichnung, Typenschild/Zulassungszeichen) |  |                 |            |                                      |             |    |    |
| 5                        | 10 | 2 | 1  | Auf Vorhandensein prüfen                                                                          |  |                 | X          |                                      |             |    |    |

**Tätigkeiten gemäß dem Einheitsblatt VDMA 24186, Teil 0 - Teil 7**

**Objekt (Schule):** 2106 Albert-Schweitzer-Schule  
**Standort / Gebäude:** Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim  
 Erweiterungsbau HG04  
**Wartung / Inspektion:** Technische Anlagen Lüftung

## Anlage 2 zum Wartungsvertrag

|                      |                                   |  |                 |  |            |                                      |             |    |    |
|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|------------|--------------------------------------|-------------|----|----|
| 1.                   | Technische Anlagen Lüftung        |  |                 |  |            | Arbeitskarte                         |             |    |    |
|                      | Fabrikat                          |  | LetzteWartung   |  |            | Inspektion / Wartung<br>(1xjährlich) |             |    |    |
|                      | Baujahr                           |  | Nächste Wartung |  |            | 1/4a                                 | 1/2a        | 1a | 2a |
| Leistungs-Kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten |  |                 |  | periodisch | bei Bedarf                           | Bestätigung |    |    |

☐ Wartung/Inspektion gem. vorstehender Einzelpositionen durchgeführt.

☐ Mängel

[illegible]

☐ Mängel behoben am .....

☐ Mängel noch zu beheben

Datum: .....

Unterschrift des Wartungstechnikers/Monteur

Durchführung der Arbeiten bestätigt

Datum: .....

\_\_\_\_\_  
Unterschrift