



Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz und Verkleidung.

LEGENDE DECKENEINBAUTEN:

- 100 Zuluft-Tellerventil Größe NW 100 Deckenausschnitt Ø 10,4cm
- 125 Zuluft-Tellerventil Größe NW 125 Deckenausschnitt Ø 12,9cm
- 160 Zuluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 16,4cm
- 200 Zuluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 20,4cm
- 100 Abluft-Tellerventil Größe NW 100 Deckenausschnitt Ø 10,4cm
- 125 Abluft-Tellerventil Größe NW 125 Deckenausschnitt Ø 12,9cm
- 160 Abluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 16,4cm
- 200 Abluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 20,4cm
- 300 Zuluftauslass Größe 300 Deckenausschnitt: keine Platte
- 400 Zuluftauslass Größe 400 Deckenausschnitt: keine Platte
- 500 Zuluftauslass Größe 500 Deckenausschnitt: keine Platte
- 600 Zuluftauslass Größe 600 Deckenausschnitt: keine Platte
- 625 Zuluftauslass Größe 625 Deckenausschnitt: keine Platte
- 340/340 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, Schenkellänge: 34*34cm
- 450/450 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, Schenkellänge: 45*45cm
- 750/255 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, B*T: 75*25,5cm
- Ablufteinlass Größe 300 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 400 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 500 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 600 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 625 Deckenausschnitt: keine Platte
- Deckenplatte muss reversionierbar sein (kann auch herausnehmbare Einlegeleuchte sein)
- Deckenplatte muss heraus zu schrauben sein (wenn defekt, Zeitraum 5a-7a)
- Revisionsöffnung
- Lüftungsgitter Größe xx (siehe im Plan) Deckenausschnitt: Größenangabe im Grundriß (l x b cm)
- Infrarot-Präsenzmelder Deckenausschnitt: Ø 29-30mm mittig in Platte

ÄNDERUNGEN		
Index	Datum	Art der Änderung
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

AKTENUMMER:	SCHULART:
2106	Grundschule

PROJEKT:	
2106 Albert-Schweitzer-Schule / Erweiterungsbau	

PLANINHALT:	Ausführungsplanung	GEZEICHNET:
Bauart:	HG 04 Deckenreisorplan / Revisionsöffnungen	R. Scheid
Geschosse:	Erdgeschoss	MASSTAB: 1 : 50
AUFTRAGGEBER: Main-Taunus-Kreis Am Kreishaus 1 - 5 65719 Hofheim		DATUM: 06.08.2026
PLANVERFASSTER: Planungsbüro Scheid GbR Planung - Beratung - Bauabfertigung Heizung - Lüftung - Sanitär - Elektrotechnik 65237 Hattersheim - Telefon 1 - 76 9772-3551 - Fax 06772-3550		FORMAT: A3 mm
		INDEX:
		PLANNR: 2106_HG04_5_GR_DRP_EG00_01