

A
B
B
C
D
D
E
F
G



Abhangdecke:
Odenwaldecke, Plattenformat 625*625mm

An reVISIONIERbaren Deckenplatten dürfen sich
keine ELT-Installationen (ausgenommen
Einlegeleuchten) befinden!!

Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz und Verkleidung.

LEGENDE DECKENEINBAUTEN:

- 100 Zuluft-Tellerventil Größe NW 100 Deckenausschnitt Ø 10,4cm
- 125 Zuluft-Tellerventil Größe NW 125 Deckenausschnitt Ø 12,9cm
- 160 Zuluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 16,4cm
- 200 Zuluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 20,4cm
- 100 Abluft-Tellerventil Größe NW 100 Deckenausschnitt Ø 10,4cm
- 125 Abluft-Tellerventil Größe NW 125 Deckenausschnitt Ø 12,9cm
- 160 Abluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 16,4cm
- 200 Abluft-Tellerventil Größe NW 160 Deckenausschnitt Ø 20,4cm
- 300 Zuluftauslass Größe 300 Deckenausschnitt: keine Platte
- 400 Zuluftauslass Größe 400 Deckenausschnitt: keine Platte
- 500 Zuluftauslass Größe 500 Deckenausschnitt: keine Platte
- 600 Zuluftauslass Größe 600 Deckenausschnitt: keine Platte
- 625 Zuluftauslass Größe 625 Deckenausschnitt: keine Platte
- 340/340 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, Schenkellänge: 34*34cm
- 450/450 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, Schenkellänge: 45*45cm
- 750/255 Deckenausschnitt für Blende Quellauslass, B*T: 75*25,5cm
- Ablufteinlass Größe 300 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 400 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 500 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 600 Deckenausschnitt: keine Platte
- Ablufteinlass Größe 625 Deckenausschnitt: keine Platte
- Deckenplatte muss reVISIONIERbar sein (kann auch herausnehmbare Einlegeleuchte sein)
- Deckenplatte muss heraus zu schrauben sein (wenn defekt, Zeitraum 5a-7a)
- Revisionsöffnung
- Lüftungsgitter Größe xx (siehe im Plan) Deckenausschnitt: Größenangabe im Grundriß (l x b cm)
- Infrarot-Präsenzmelder Deckenausschnitt: Ø 29-30mm mittig in Platte

ÄNDERUNGEN			
Index	Datum	Art der Änderung	Geszeichnet
A			..
B			
C			
D			
E			
F			
G			

AKTENNUMMER: 2106		SCHULART: Grundschule	
PROJEKT: 2106 Albert-Schweitzer-Schule / Erweiterungsbau			
Albert-Schweitzer-Straße 10 65755 Hattersheim			

PLANINHALT:	Ausführungsplanung Deckenrekonstruktionsplan / Revisionsöffnungen Lüftung	GEZEICHNET: R. Scheid
Bauart: HG 04 Geschoss: 1. Obergeschoss		MASSTAB: 1 : 50
AUFTRAGGEBER: Main-Taunus-Kreis Am Kreishaus 1 - 5 65719 Hofheim		DATUM: 06.08.2026
		FORMAT: _____ x _____ mm
PLANVERFASSTER:	Planungsbüro Scheid GbR Planung - Beratung - Bauleitung Heizung - Lüftung - Sanitär - Elektrotechnik 65237 Wiesbaden - Telefon 1: 76 69772-3051 - Fax 06772-3050	INDEX: —
		PLANNR.: 2106_H004_5_GR_DRP_0001_01