

Türunterschnitte / Türgitter zur Überströmung Lüftung

Luftgeschwindigkeit: max. 1,5m/s

Überströmung von:		Überströmung nach:		Überström- menge (m³/h)	erforderliche frei Fläche (m²)	Türbreite (m)	Unterschnitt- höhe (min.) (cm)	Bemerkungen	
Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Raum-Nr.	Raumbezeichnung						
00-006	Vorraum WC	00-007	WC Herren	30	0,005555556	0,942	0,59	Türunterschnitt	
00-006	Vorraum WC	00-008	WC Damen	30	0,005555556	0,942	0,59	Türunterschnitt	
00-006	Vorraum WC	00-009	WC Mädchen	160	0,02962963	0,942	3,15	Türunterschnitt	
								oder Lüftungsgitter	
								300cm² in Tür	
00-006	Vorraum WC	00-010	WC Jungen	160	0,02962963	0,942	3,15	Türunterschnitt	
								oder Lüftungsgitter	
								300cm² in Tür	
00-006	Vorraum WC	00-011	Putzraum	60	0,011111111	0,942	1,18	Türunterschnitt	
00-006	Vorraum WC	00-012	Behinderten-WC	60	0,011111111	0,942	1,18	Türunterschnitt	
00-028	Vorraum WC Personal	00-027	WC Personal Küche	60	0,011111111	0,942	1,18	Türunterschnitt	