



Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.020 S_Duschen_003.1.2	16	37.8	
2	00.020 S_Duschen_003.1.1	23	43	
3	00.017 S_Umkleide_003.1	13	45.2	
4	00.017 S_Umkleide_003.2	15	48.8	
5	00.026 S_Umkleide_004.2	23	49.8	
6	00.026 S_Umkleide_004.1	26	51.9	

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.006 V_Flur 3	5	19.9	
2	00.013 S_Umkleide_018.2	12	26.8	
3	00.006 V_Flur 1	8	23.1	
4	00.024 S_Umkleide-Lehrer_006.1	67	97.1	
5	00.028 S_PuM_009.1	0	5.9	

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.013 S_Umkleide_018.1	30	54.9	
2	00.013 S_Umkleide_018.2	21	47.9	
3	00.016 S_Umkleide_019.2	21	50	
4	00.016 S_Umkleide_019.1	17	46.2	
5	00.012 S_Duschen_018.1.2	15	40.4	
6	00.012 S_Duschen_018.1.1	12	37.1	

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.007 S_Umkleide_017.1	30	55.1	
2	00.007 S_Umkleide_017.2	22	48.9	
3	00.010 S_Umkleide_016.1	19	54.2	
4	00.010 S_Umkleide_016.2	14	47.6	
5	00.011 S_Duschen_016.1.2	15	40.3	
6	00.011 S_Duschen_016.1.1	12	37.1	

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.004 S_WC_Behinderten_009.1	81	117.9	
2	00.004 S_WC_Behinderten_009.2	91	123.3	
3	00.006.1 V_Flur 3	7	22.1	
4	00.006.1 V_Flur 2	4	18.2	
5	00.006.1 V_Flur 1	12	27.3	
6	00.031 S_Umkleide-Lehrer_012.1	55	90.4	

Nr.	HK	mbar	kg/h	EN _{VE}
1	00.003 R_Geräteraum_013.3	62	63.7	
2	00.003 R_Geräteraum_013.2	52	59.8	
3	00.003 R_Geräteraum_013.1	57	61.8	

- Legende Heizung**
- Heizungsvorlauf
- Heizungsrücklauf
- Heizkreistreitler FBH
- Absperrventil
- Stellfläche
- Freifläche

Bauherr	Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises				
Bauvorhaben	Sporthalle Albert-Einstein-Schule Schwalbach				
Planinhalt	Grundriss Ergeschoss - Fußbodenheizung Achse A-C				
Ausführungsplan					
Sachb.	Gezeichnet	Datum	10.12.2025	Projekt-Nr.	892 22
Gewerke	H	Blatt-Größe	1189 x 594	Blatt-Nr.	A1EGG1F
		Geprüft	-	Maßstab	1:50
				CAD-File	A1EGG1