HAUPTENTWÄSSERUNG
NOTENTWÄSSERUNG
3.785
.5
3.285
RWA+
LÜFTUNG
KERNBOHRUNG DN 130
KERNBOHRUNG DN 130
+6.95
27⁵
45
50
Wickelfalzrohr DN 450
Weitwurfdüse 325 m³/h
Fabrikat Schako
Typ WGA-R-V0-01025-115-N-SB
mit Schlitzschieber und Ballschutz
Wickelfalzrohr DN 450
Ballwurfsichere Deckenheizung
in geschlossener Ausführung
inkl. Beleuchtung
ÜNUNG
AT CA. 8cm
IENABDICHTUNG
60mm WLG035
/DAMPFSPERRE
RANSTRICH
EN AUS LEICHTBETON 20cm
+4.465
robe
25m
OKRF
+1.73
GK-VORSATZSCHALE
HOHLRAUMDÄMMUNG 60mm, WLG 035
ABKOFFERUNG VERSORGUNGSLEITUNGEN
6.45
6.95
+1.84
PRALLWAND NEU
TRIBÜNE AUSZIEHBAR
F4
F1
F1

Bauherr	Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises
Bauvorhaben	Sporthalle Albert-Einstein-Schule Schwalbach
Planinhalt	Schnitt Lüftung Halle Ausführungsplan

Vorabzug

Sachb.	Gezeichnet	Datum	Projekt-Nr.	CAD-File
		17.12.2025	892 22	A1__SNL1
Gewerke	**Geprüft**	**Blatt-Größe**	**Masstab**	**Blatt-Nr.**
L	-	594 x 297	1:50	A1__SNL1