



- [1] Pufferspeicher  $\geq 22,0 \text{ kN}$   
Maßnahmen zum Schutz des Bodens vorsehen  
(z.B. Stahlblech), Achsraste Trägerecke 30cm!
- [2] Kältemaschine  $\geq 15,0 \text{ kN}$   
Unterzug in Achse 7 schneiden und zurückbauen,  
seitl. Abstand  $\geq 15 \text{ cm}$  zu Wänden + Stützen, Abbruchkante  
oben  $\geq 20 \text{ cm}$  unter UKRD.
- [4] Die tragenden Überzüge über der KG-Decke  
dürfen erst nach Herstellung und Aushären  
der KG-Wände zurückgebaut werden!
- [5] Bei Rückbau von Stahlbetonbauteilen:  
alle Ecken mit KB vorbereiten, nicht einschneiden!
- [6] Stützen hochziehen als kraftschlüssig einzubauen, z.B.  
+ Stützen hölzernen und befestigen, Fuge am  
Deckpunkt kraftschlüssig schließen (z.B. Pögelverguss)
- [7] Details der Fassade, v.a. auch mögliche Lage  
der Tragbauteile im gewählten Fassadensystem sind frühzeitig  
mit dem Fassadenbauer abzustimmen



|         |                                |     |            |
|---------|--------------------------------|-----|------------|
| UZ / ÜZ | Unterzug / Überzug             | FT  | Fertigteil |
| DD / DA | Deckendurchbruch / -aussparung | STB | Stahlbeton |
| WD / WS | Wanddurchbruch / -schlitz      | MW  | Mauerwerk  |
| KB      | Kernbohrung                    |     |            |

± 0.00 = 134.700 m ü. NN OKFFB in E1 (EG)  
lt. Architektenplan

|       |                                                        |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------|
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
|       |                                                        |            |        |
| b     | Statik Nachtrag Nr. 1 - Änderungen/Ergänzungen in gelb | 28.02.2026 | E.S.   |
| a     | Planung lt. Bauantrag vom 15.08.2025                   | 15.08.2025 | E.S.   |
| Index | Änderung                                               | Datum      | Bearb. |



**GORGES | WAHLEN**  
INGENIEURPARTNERSCHAFT m.b.B.  
BAUSTATIK · BAUPHYSIK · BRANDSCHUTZ  
BERATENDE INGENIEURE KBI

Scheibelstraße 13  
54421 Reinsfeld  
Telefon: 06503/9275-0  
Telefax: 06503/9275-2  
info@gorges-wahlen.de  
www.gorges-wahlen.de

|             |                     |                       |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| PROJEKT     | Anbau Haus B        |                       |
|             | Radiologie CT + MRT |                       |
| interne NR. | Feldstraße 16       |                       |
| 2023-088    | 54290 Trier         | Bauherr-Prj.-Nr.: 470 |

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| BAUHERR | Klinikum Mutterhaus der Boromäerinnen GmbH |
|         | Feldstraße 16<br>54290 Trier               |

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| PLAN-<br>INHALT | Positionsplan<br>Ebene 1 - Erdgeschoss |
|-----------------|----------------------------------------|

|       |         |         |            |             |          |
|-------|---------|---------|------------|-------------|----------|
| GEZ.  | Scherer | DATUM   | 14.05.2025 | PLAN-NR.    | INDEX    |
| GES.  |         | MAßSTAB | 1:100      | <b>P.10</b> | <b>b</b> |
| GEPR. |         | PLANGR. | s.u.       |             |          |