

Dachaufbau 3.OG

- 10 cm extensive Dachbegrünung
- Substratschicht
- Filtervlies
- Dränebene
- Schutz und Speichervlies
- doppellagige Abdichtung:**  
bis OK Holz Attika
- obere Lage: DO - PYE - KTP - S4**  
Durchwurzelungsfeste Elastomerbitumenbahn (PYE)  
nach FLL, 5,2mm, Verbundeinlage KTP, 250 g/m
- untere Lage: DU - PYE - KTG**  
kaltselfestklebende (KSK)  
Multifunktions Elastomerbitumenbahn (PYE), 3,5mm  
Verbundeinlage KTG,
- 2-25 cm Gefälledämmung mind. 6 cm i.M.  
mit 2% Gefälle WLG 035
- 14 cm Wärmedämmung WLG 035  
EPS DAA dm, DIN 13163
- Dampfsperre: DU - PYE - GAL**  
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumeinlage  
lösungsfreier bituminöser Voranstrich
- 24 cm Stahlbetondeckenplatte

Staffelgeschossentwässerung  
mit nur einer sichtbaren Falleitung  
übergehend in 2 getrennte Fließwege  
in einem System  
Haupt/Not-Kombiablauf DN 100  
Umlenkung Rohr in Rohr DN100/50/50  
Falleitung, Notablauf Fließrichtung links,

**Sockelaufbau**  
- Abdichtung 2-fach  
- Wä.Dämmung 16 cm  
- Porenbeton 17,5 cm  
- Innenputz 1,5 cm

Hochpunkt Gefälledämmung  
umlaufend **39 cm**

Bitumenbahn 2-fach

Abdeckprofil

Leitungsüberdeckung mit Kies

DN50

Stahlstütze QRO 220x8

DD-01.1 Fußpunkt Fassade  
Anschluß Kaskadenentwässerung  
Vertikalschnitt M 1:10

Fußplatte 550/550/45 mm  
Mörtelbett 15 mm

DD-01 Haupt/Not-Kombiablauf 3.OG  
mit Kaskadenentwässerung  
OG3\_West und Ost  
M.1:10

DD-01.1 Fußpunkt Fassade  
Anschluß Kaskadenentwässerung  
Horizontalschnitt M 1:10

Perimeterdämmung 12 cm  
Bitumenbahn 2-fach

DN 50  
DN 50

Staffelgeschossentwässerung  
mit nur einer sichtbaren Falleitung  
übergehend in 2 getrennte Fließwege  
in einem System  
Haupt/Not-Kombiablauf DN 100  
Umlenkung Rohr in Rohr DN100/50/50  
Falleitung, Notablauf Fließrichtung links,

Fußplatte 550/550/45 mm  
Mörtelbett 15 mm

Stahlstütze QRO 220x8

DD-01.1 Fassade  
Horizontalschnitt M 1:10

Projekt

**20-294N**  
Erweiterungsbau inkl. Frischküche  
Am Marksbach 28  
44269 Dortmund

Bauherr

Hüttenhospital gGmbH  
Am Marksbach 28  
44269 Dortmund

Planinhalt

Plot-Nr.

**OG3\_Haupt-Not-Kaskadenentwässerung**

Zeichen

Maßstab

**DD-01.1**

**1:10**

Erstelldatum

**25.06.2025**

Indexdatum

Index

**13.02.2026**

**E**

weicken  
architekten

Platanenallee 15, 59425 Unna

Tel.: 02303/250250 Fax: -99  
info@weickenarchitekten.de  
www.weickenarchitekten.de

Allplan 2024