



Legende Estrichfugenplan

Bewegungsfugen

Scheinfugen

Ergänzung Austausch

Estrich im Bestand

Das Ausblenden von Randfugen an allen aufgehenden Bauteilen mit einem Dämmstreifen ist obligatorisch und nicht dargestellt! Alle Flure erhalten einen nichtbrennbaren (A1) Steinwolle-Randdämmstreifen!

FB 1

Flur 5 im EG, (sSKN/m²)

Fl. 6 im OG, (sSKN/m²)

30 mm Betonwerkstein

5 mm Dämmbettmörtel

65 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S45

0,2 mm PE-Folie DIN 12534

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

60 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh

5 mm bitum. Abdichtung

50 cm Stb-Bodenplatte

FB 3

Balkone, (sSKN/m²)

Flur 1 + Schließe + Serviceraum, (sSKN/m²)

5 mm Vinyl geklebt

60 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C50-F7-S85-H40

25 mm Ränderheizung Bauart A (Gewerk Heizung)

0,2 mm PE-Folie DIN 12534

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

70 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds

5 mm bitum. Abdichtung (im EG)

50/20 cm Stb-Bodenplatte / Stb-Decke DIN 12524

FB 4

Technik, (sSKN/m²)

staubbinder Anstrich

80 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F5-S80

0,2 mm PE-Folie

120 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds

5 mm bitum. Abdichtung

50 cm Stb-Bodenplatte

FB 9

Flur 1, OG Verbindungsgang, (sSKN/m²)

Flur 1 + 4

30 mm Betonwerkstein

5 mm Dämmbettmörtel

65 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F7-S85-H40

25 mm Ränderheizung Bauart A (Gewerk Heizung)

0,2 mm PE-Folie (Gewerk Heizung)

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

5 mm bitum. Abdichtung (Verbindungsgang)

25/20 cm Stb-Bodenplatte / Stb-Decke

FB 10

Flur 5 im OG, (sSKN/m²)

30 mm Betonwerkstein

5 mm Dämmbettmörtel

60 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F7-S60

0,2 mm PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

40 cm Stb-Decke

FB 11

Zwischenpodeste, (sSKN/m²)

20 mm Betonwerkstein

5 mm Dämmbettmörtel

65 mm Zementestrich DIN 18560 CT-C35-F7-S55

0,2 mm PE-Folie

20 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 20-2

25 cm Stb-Podest

FB 13

Küche 1, OG, (sSKN/m²)

15 mm Feinsteinzeug geklebt

Abklebung Wasserwirkungsklassegem. DIN 181

60 mm Zementestrich CT-C35-F7-S85-H40 n, DIN 18560

25 mm Ränderheizung Bauart A (Gewerk Heizung)

0,2 mm PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung EPS 040 DES sg 40-2

60 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh

5 mm bitum. Abdichtung

50 cm Stb-Bodenplatte DIN 12524

A

19.02.2026

Anpassung Estrichfugen gem. Fliesenplanung

hs

VA

09.01.2026

Index

Datum

Änderung

gmk

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand

Ausführungsplanung

Plot-Nr.

3210

Darstellung

Estrichplan 1. OG

Projekt

Erweiterungsbau inkl. Frischküche

Am Marktbach 28

44269 Dortmund

Bauherr

Hüttenhospital gGmbH

Am Marktbach 28

44269 Dortmund

Planung

weicken architekten

Platanenallee 15, 59425 Unna

Tel.: 02303/25025-0

info@weickenarchitekten.de

Fax: 02303/2502599

www.weickenarchitekten.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Projekt-Nr.

20-294N

Zeichen

EP OG1

Maßstab

1:50

Erstelldatum

26.11.2024

Indexdatum

19.02.2026

Index

A

H/B = 891 / 1350 (1:20m) Altplan 2022