

BG-58

Gesamtabmessungen L/B/H = 20,2 / 2,71 / 2,1 [m]
Gesamtgewicht = 19,0t

















Anstrich:

1. Strahlen SA2,5		nach DIN EN ISO 12944 T4	Farbe:	
2. Grundanstrich	60µm	SikaCor Zinc R (auf Epoxidharz Basis)	grau	
3., 4. Zwischenbeschichtung	80µm	SikaCor EG 1 2-komp.-Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe	hell grau	DB 701
4., 5. Zwischenbeschichtung	80µm	SikaCor EG 1 2-komp.-Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe	grau	DB 702
5. Deckbeschichtung	60µm	SikaCor EG 4 2-komp.-Polyurethanharz-Eisenglimmer	dunkel grau	DB 703



Material = S355J2+N
EN 10025-2
mit EN 10204 / 3.1
ab 10mm Blech = USP
über 30mm Blech = AUBI

Achtung Werkstatt:

siehe Beiblatt Nr. 243

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Beschichtung G4, 2.3

1.Grundanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	
2.Grundanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	
1.Deckanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	
2.Deckanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	
3.Deckanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	
4.Deckanstrich		Dicke ___ µm	Stoff-Nr.	RAL	

Bauwerk: Horizontobservatorium
Bauteil: BG 58 - Rohre für Fußpunktanschluß West

Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN 1090
- Grenzabmaße für Form und Lage: F
- Grenzabmaße für Maße ohne Toleranzangabe: mittel
- Schweißnähte nach DIN EN ISO 5817: C
- Schweißnähte nach DIN EN ISO 25817: C
- Für alle Schweißnähte gelten die Allgemeintoleranzen nicht, sondern es sind die Grenzabmaße nach DIN EN ISO 5817 bzw. DIN EN ISO 25817 einzuhalten.

Positionen	Datum	Name	Kürzel
	Bearbeitet	J. Reuter	
Gewicht	Freigegeben		
Maßstab 1:15	Auftrag-Nr. 103701	Blatt-Nr. 242	Index