ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN

+/- 0.00m = NHN = +207.500 m = OKFFB EG

LEGENDE BADEWASSER

Reinwasser	Abwasser	Be- und Entlüftung	Vorlauf WP
Attraktion	Filtrat	Spül- / Attraktionsluft	Rücklauf WP
Rohwasser	Erstfiltrat	Niveau	
Spülwasser	Frischwasser	Chlorgas	
Schwallwasser	Messwasser	ph- Korrektur	
Schlammwasser	Flockung		

P1: Rohwasserpumpe Sportbecken Q= 153,5m³/h H= 6,5mWS	P2 Rohwasserpumpe Sportbecken Q= 153,5m³/h H= 6,5mWS	P6 Rohwasserpumpe Springerbecken Q= 53m³/h H= 6,5mWS	P8 Rohwasserpumpe Erlebnisbecken Q= 308m³/h H= 6,5mWS
P9 Rohwasserpumpe Erlebnisbecken Q= 308m³/h H= 6,5mWS	P14 Attraktion ELB Q= 135m³/h H= 17mWS	P15 Pumpe Strömungskanal Q= 400m³/h H= 16mWS	P16 Pumpe Rutsche Q= 130m³/h H= 14mWS	P17 Rohwasserpumpe Planschbecken Q= 46m³/h H= 6,5mWS
P19 DEA Planschbecken H= 9mWS	P20 Schlammwasserpumpe Q= 15m³/h H= 6mWS			

Index	Änderungen	Datum	Name

BAUHERR

Stadt Remscheid

Theodor-Heuss-Platz 1
42853 Remscheid

Tel.:
Fax:
e-mail:

Remscheid Eschbachtal
Sanierung Freibad
Wasseraufbereitung
Grundriss UG Erlebnis- und Planschbecken

MaßSt.:	Pr.-Nr.:	Planungsstand :
1:50	210517	Ausführung
Gezeichnet :		Geprüft :
24.08.26 AG		24.08.26 TB
Zeichnungs-Nr. :		
B02-004-5f00		

DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ANGEBOTEN, ODER FLÜCHTIGLICH, ODAHCH, ODER ANDERWEITIG WISSENAUCH-LICH BENUTZT WERDEN. (PARAGR.15PF URHG, PARAGR.1, 17, 18, UWG, ALLE RECHTE NACH PARAGR.1+2, 35 PATG, UND 2 GMuU VORBEHALTEN.

STAND: Aug. 2026