

Technical cross-section drawing of a roof edge detail. The drawing shows the connection between a sandwich panel (Sandwichpaneel, Bestand) and a steel beam (Stahlträger, Bestand ca. U120). A steel angle (Stahlwinkel, gekantet, verschraubt (Stahl), +verankert (STB)) is used for fastening (Befestigung an Stb.-Unterzug). The detail includes insulation (Dämmeinlage) and a fastening plate (Fugendichtband z.B. Silikonschaum-Vierkantprofil 40mm/20mm, Gesamtlänge 38,30m). Dimensions are indicated: 30, 11, 2, and 30. The drawing also shows an IPE 600 beam (IPE 600 Bestand) and a fastening plate (Fugendichtband z.B. Silikonschaum-Vierkantprofil 40mm/20mm, Gesamtlänge 38,30m).

[illegible]

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a vertical frame element on the left and a sloped frame element on the right. The vertical element has a width of 30 and a thickness of 3. The sloped element has a height of 30 and a thickness of 3. A red hatched area represents the insulation. A red line indicates the elastic construction joint with MIW (MIW) stuffed. A red arrow points to the aluminum expansion profile on the outside, which is weather-resistant and has a folded body on the underside. The total length is 35,20m.

elastische Bauwerksfuge mit MIW
ausgestopft

30 3 3 30

Aluminium Dehnfugenprofil Außen
witterungsbeständig
Alu-Schenkel unterseitig kaschiert
Elastische Falbkörpereinlage

Gesamtlänge 35,20m

Stb.-Außenwand
C35/45
Maximale Anpralllast $Q_k=100 \text{ kN}$ in
1,25m Höhe ab GOK

Elastische Faltkörpereinlage
Gesamtlänge 18,30m

OKFF +1,615

OKRD +1,36

Randdämmstreifen

elastische Bauwerksfuge mit MiWo
ausgestopft

30 3

- Alle Maßnahmen sind von der Ausführung eigenverantwortlich auch vor Ort zu prüfen.
- Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den geprüften Statik, der Planung der ausführenden Firmen, dem Brandschutztechnischen Nachweis und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen.
- Unmündigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planverfasser anzuzeigen.
- Sämtliche Verweise auf andere Zeichnungen beziehen sich jeweils auf deren letzten gültigen Index.
- Höhenangaben zu Wandöffnungen an Türen und Türen beziehen sich auf die Oberkante der Fertiglagerkonstruktion des Bodens und reichen bis zur Unterkante des Rohbaustubes.
- Zur Befestigung der TGA-Einbauten sowie weiterer Einbauten sind innerhalb der Trockenbauwände (=Installationswände) UA-Profile vorzuziehen.
- Lichte Raumhöhen reichen von der Oberfläche der Fertiglagerkonstruktion des Bodens bis zur Unterfläche der Fertiglagerkonstruktion der Decke.
- Untersucherungen bedürfen im Einzelfall der Freigabe des Architekten
- Darstellung Technischer Angaben nur nachrichtlich.
- Bei allen Deckenachschnitten von Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen (nach Angabe des Statikers) zu berücksichtigen.
- Sondierung (Freilegung) Bestandsleistungen mittels Handschachtung

03	Planausgabe zur FLB	13.08.2026
02	Ausgabe zur FLB	17.07.2026
01	Erstausgabe zur Abstimmung mit Tragwerksplanung	08.06.2026
Index	Änderung	Datum

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0 8 0 4	A	A R _	DT102	--	03

BAUHERR

VIVANTES

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch

VIVANTES SERVICE GMBH

13407 Berlin, Aroser Allee 72-78

Geschäftsführung

PROJEKT	0 8 0 4 Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin
----------------	--

PLANUNG

HPP Architekten GMBH

Neue Grünstraße 18
10179 Berlin

HPP
Architekten

Ausführungsplanung - Teilleistung LPH 5		Leitdetail Bewegungsfluge	
Fachdisziplin Architektur		Plannummer 0804AAR_DT102-03	
Blattgröße 0,841 x 0,594 = 0,50 m²	Bearbeitet VB	Maßstab 1:5	Ausgabedatum 13.08.2026