

[illegible]

Leitskizze
Horizontal Anschluss Bestandswand

Horizontal Anschluss Neubauwand

Vertikal Anschluss UKRB Neubauwand

Leitskizze

Vertikal Anschluss UKRB Neubauprand

- Ausbaumasse sind ca.-masse sowie Fabrikats- und Zulassungsabhängig!
- Wandmaterial und Aufbau, Brandschutzanforderungen Wand und Fenster siehe Grundrissplanung und Fensterliste
- Brandschutzanforderungen Einbau gem. Prüfzeugnis

Fensterstyp:

- Festereinbau gem. RAL Montage
- Gesamt U-Wert Fenster und Sonnenschutz sh. Wärmeschutznachweis und -Schallschutznachweis gem. Bauphysik
- Mind. Überdämmung gem Bauphysik $\geq 3\text{ cm}$ (inklusive 1cm Fuge)
- IS = Insektenschutz gem. Fensterliste
- SO = Sonnenschutz gem. Fensterliste
- BL = Blendschutz gem. Fensterliste
- E-RLK = Elektrischer Rolllädenkasten E-Anschluss Rolllädenkasten gem. Planung
- ELT gem. Fensterliste

Fenster Dreh-Kipp DIN rechts/links u. ALD gem. Fensterliste

Farbton gem. Bemusterung
























3-fach Verglasung VSG gem. Fensterliste

Aussenfensterbank: Aluminium mit Antidröhnbeschichtung und Endkappen, Farbton gem. Bemusterung

Luftdurchlass ALD gem. Planung TGA / Bauphysik

Angaben zu Insektenschutz, Blendschutz und Sonnenschutz sind den Übersichtsplänen Türen/Fenster und der Fensterliste zu entnehmen!

[illegible]

Durchgangsanlagen und Beschreibung		Bodenbelag		Deckbelag	
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD
	Bodenbohle		AD		AD

GFK WP	Gastversteckter Wandabschluss			Verputz Stuckdecken, in untergeordneten Räumen (Technik + Lager) 2. Treckenbo, 3. sofern nicht anders in der Ausschreibung definiert
Algemeine Bemerkungen und Hinweise				
- Alle Maßangaben sind vor der Ausführung eigenverantwortlich auch vor Ort zu prüfen. - Der Plan zeigt die Verbindung mit der gegenüber Stuck, der ausgegebenen Planung der ausführenden Firmen, dem brandschutztechnischen Nachweis und den einschlägigen Ausführungsmustern. - Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Bauverwalter zu melden. - Sinnliche Verweise auf andere Zeichnungen beziehen sich jeweils auf die		- Lichter Raumrahmen zwischen der Oberfläche der Festisolierung des Bodens bis zur Unterfläche der Festisolierung der Decke, Unterbodenabschlüssen, den Abschlüssen der Abstellplätze, Darstellung Technischer Anlagen nur nachschreiben. - Bei alten Deckenanschlüssen von Wänden sind die zu erwartenden Abstände (nach Angabe des Statikers) zu berücksichtigen. - Sondersicherung (Freilegung) Bestandsmatten mittels Handschutzhandschuhe		

- deren letzten gültigen Index.
- Höhrungsgebeis zu Wandstöröffnungen an Türen und Türen beziehen sich auf die Oberkante der Fertigkonstruktion des Bodens und reichen bis zur Unterkante des Rohbaubodens.
- Zur Befestigung der TGA-Einbauten sowie weiterer Einbauten sind innerhalb der Trockenbauwände (=Installationswände) UA-Profile vorzusehen.

[illegible]

- Info
 - Blitzschutz nicht dargestellt s. Fachplanung Elektrotechnik
 - Darstellung Fächerung und Möblierung nachrangig
 - Bauwerksdichtung nach DIN und A.R.d.T. Dampfsperre ist $\geq 10\text{m}$, auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen
 - eine dauerhaft wirksame Ausführung der Dampfsperre ist zwingend erforderlich
 - Verfälschung der Bauwerksdichtungsbefreiung bei über Abschüssen an der Baugrubenwand ist im TWP zu berücksichtigen
 - Stahlträger an Kranbalken (mindestens im Bereich, wo die Kranbalken auf den Hallenstützen aufliegen)
 - Innenansatz an Bestandsstützen
 - Messauswertung an Bestandsstützen (ca. 20m Fuge zwischen den beiden Bauteilen)
 - Anschluss Innenwände an thermische Hülle bzw. Abhängende Innendeckung Fächerung Stahlträger
 - Grundwasserzeit $\geq 33,85\text{mN Nordost}$ / zeitGWS $\geq 33,45\text{mN Südwest}$ gem. Bodengutachten

Baulicher Wärmeschutz
Höchstwerte für Hf-Maßnahmen nach GEG A3
in Bestandsgebäuden mit Umax < Höchstwerte * 1,25 (§ 50 mit Rundungsregel)

Umax	Ti = 19°C	0,40 W/(m²K) (spalte Bauteile)	1,50 W/(m²K) Fenster	1,50 W/(m²K) Vorhang	3,10 W/(m²K) Oef.
Tmax	Ti = 19°C	0,40 W/(m²K) (spalte Bauteile)	3,10 W/(m²K) Fenster	3,10 W/(m²K) Vorhang	3,50 W/(m²K) Oef.

Nachweis der Gleichwertigkeit der Uw-Werte der Fenster durch den Hersteller:
Weitere Angaben: St. Feuertrennlage und Bauteil-detaillierten Nachweis Gebäudenereignissetz (GEG)

04	Planausgabe zur FLB	13.06.2026
----	---------------------	------------

03	Ausgabe zur FLB	17.07.2026
02	Erstausgabe zur Abstimmung mit Tragwerksplanung	08.06.2026
Index	Änderung	Datum

--	--

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0 8 0 4		A R _	DT550	--	04

Vivantes

BAUHERR

vivantes

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch

VIVANTES SERVICE GMBH

13407 Berlin, Arosen Allee 72-78

Geschäftsführung	
PROJEKT	0 8 0 4 Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin

PLANUNG

HPP Architekten GMBH

HPP
Architekten

Neue Grünstraße 18 10179 Berlin	
Ausführungsplanung - Teilleistung LPH 5	Leitdetails Fenster

Fachdisziplin Architektur		Plannummer 0804AAR_DT550--04	
Blattgröße 185 x 0,341 = 1,00 m ²	Bearbeitet FS	Maßstab 1:10	Ausgabedatum 13.08.2026