

S2



M 1:20

S2



M 1:20

S2



M 1:20

-ofil

[illegible]

Allgemeine Bemerkungen und Hinweise	
• Alle Maßangaben sind vor der Ausführung eigenverantwortlich auch vor Ort zu prüfen. • Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit der geprüften Statistik, der freigegebenen Planung der ausführenden Firmen, dem brandschutzrechtlichen Nachweis und den einschlägigen Bauvorschriften. • Unrichtigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planverfasser anzuzeigen.	• Lichte Räuumhöhen reichen von der Oberfläche der Fertigkonstruktion des Bodens bis zur Unterfläche der Fertigkonstruktion der Decke. Unterscheidungen bedürfen in Einzelfall der Freigabe des Architekten. • Darstellung Technischer Anlagen nur nachrichtlich. • Bei allen Deckenanschnitten von Wänden sind die zu erwartenden Deckenabhebungen (auch Jagbe der Stützen) mit Handschachtung zu berücksichtigen. • Sonderung (Freilegung) Bestandsteilen des stillen Handschachtung

[illegible]

- Blitzschutz nicht dargestellt (s. Fachplanung Elektrotechnik)
- Darstellung Fachplanung und Möblierung nachrangig
- Bauwerksabdichtung nach DIN und R.d.T. Dampfbremse: sd-Wert $> 10m$, auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen
 - eine dauerhafte luftdichte Abdichtung der Bauteil-Kante ist zwingend erforderlich!
- Verformungen der Bestandskonstruktion (z.B. durch Anschlüsse an anderen Bauteilen ist ggf. TWP zu berücksichtigen)
 - Strahlträger an Kranbalken (mindestens in einem, wo die Kranbalken auf den Haltenstützen aufliegen)
 - Innenbau an Bestandsstützen
 - Massivierung an Bestandsstützen (ca. 2m Freigabe zwischen den beiden Bauteilen)
 - Anschluss Innenwand an thermische Hülle bzw. Abhängende hinsichtlich Durchbiegung Strahlträger
 - Grundwasser zellHGW 33,65 mNN Nordost / zellHGW 33,45 mNN Südwest gem. Bohrgeogaten

Höchstwerte für Hüllflächengruppen nach GEG A3
in Bestandsgebäuden mit Umax = Höchstwerte * 1,25 (§ 50 mit Rundungsregel)

Umax	Ti ≥ 19°C	0,40 W/(m²K) opake Bauteile	1,90 W/(m²K) Fenster	1,90 W/(m²K) Vorhangf.	3,10 W/(m²K) Oberf.
Umax	Ti < 19°C	0,90 W/(m²K) opake Bauteile	3,50 W/(m²K) Fenster	3,80 W/(m²K) Vorhangf.	3,90 W/(m²K) Oberf.

Nachweis der Gleichwertigkeit des Uw-Wertes der Fenster durch den Hersteller:
Weitere Angaben Sin, Fensterliste und Bauphysikalischen Nachweis Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Hinweis LBO und Arbeitsstättenrichtlinie

02	Planausgabe zur FLB	13.08.2026
01	Ausgabe zur FLB	17.07.2026
Index	Änderung	Datum

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0804	A	AR_	DT808	--	02

PROJEKT	0 8 0 4 Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin
----------------	--

PLANUNG **HPP**
Architekten

HPP Architekten GMBH

Neue Grünstraße 18
10179 Berlin

Ausführungsplan - Teilleistung LPH 5	Leitdetail Fertigbauteil Treppen
---	----------------------------------

Fachdisziplin Architektur		Plannummer 0804AAR_DT808-02	
Blattgröße	Bearbeitet	Maßstab	Ausgabedatum

1.188 x 0.841 = 1,00 m²	AS	1:20 / 1:5	13.08.2026
-------------------------	----	------------	------------

1



M 1:20



M 1:20

1



M 1:20

Vivantes
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Arosener Allee 72-78

Geschäftsführung

04

Reiseverteilzentrum SBW VZ I
 Edelbastweg 145, 12357 Berlin

P Architekten GMBH

179 Berlin

-	Leitdetail Fertigbau
---	----------------------

Plannummer	0804AAR_DT808--02
------------	-------------------

Maßstab
1:20 / 1:5
