



- Blitzschutz nicht dargestellt! an Fachplanung Elektrotechnik
- Darstellung Fachplanung und Möblierung nachrangig
- **Bauwerksabdichtung nach DIN und a.R.d.T.** Dampfbremse, sd-Wert $\geq 10\text{m}$, auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen
 - eine dauerhaft funktionierende Ausführung der Dämmung ist zwingend erforderlich
- **Verformungen der Bestandskonstruktion bei allen Anschlüssen an tragenden Bauteilen ist gem. TWP zu berücksichtigen**
 - Stahlträger an Kranbahnen (mindestens im Bereich, wo die Kranbahnen auf den Hallenstützen aufliegen)
 - Innenanbau an Bestandsstützen
 - Massivbau an Bestandsstützen (ca. 20 cm Fuge zwischen den beiden Bauteilen)
- **Anschluss Innenwände an thermische Hülle bzw. Abblende hinsichtlich Durchbiegung Stahlträger**
 - Grundwasser: z.B. $\geq 33,65\text{m}$ NNH Nordost / z.B. $33,45\text{m}$ NNH Südwest gem. Bodengutachten

Nachweis der Gleichwertigkeit des Uw-Wertes der Fenster durch den Hersteller.
Weitere Angaben Sh. Fensterliste und Bauphysikalischen Nachweis Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Ausführungsplanung - Teilleistung LPH 5		Leitdetail Hubtisch 02	
Fachdisziplin Architektur		Plannummer 0804AAR_DT904-02	
Blattgröße 0,841 x 0,594 = 0,50 m²	Bearbeitet JB	Maßstab 1:20	Ausgabedatum 13.08.2026