

[illegible]

- Blitzschutz nicht dargestellt bz. Fachplanung Elektrostechnik
- Darstellung Forderung und Erklärung notwendig
- Bauweisekennung nach DIN und a-P-R-T Darstellung des Wert  $\geq 10m$ , auf der warmer Seite der Dämmung anbringen
  - eine dauerhafte Isolierung über der Dämmung ist zwingend erforderlich
- Schutz vor mechanischer Beschädigung der Außen-Anschlüsse durch die Dämmung
  - Schutzlage an Kanten (mindestens im Bereich, wo die Kanten auf den Haltearmen aufliegen)
- Anschluss an Bauteilestruktur
  - Massivwände am Bauteilschluss (ca. 20m Fuge zwischen den beiden Bauteilen)
  - Anschluss innerhalb an Bauteile Mitte bzw. Abhängigkeit hinsichtlich Durchdringung Stahlgitter
  - Durchdringung nach DIN 5353 nach Tabelle 1 nach DIN 5353-6 (Nicht-Schweißpunkt-Bauteile) auf

 Edelsteinsteine als Durchbruchzeichnung unter RWA und Lichtband

**BAUHERR**

**Vivantes**  
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch  
**VIVANTES SERVICE GMBH**  
13407 Berlin, Arosen Allee 12/13

Geschäftsführung

**PLANUNG**

**HPP Architekten GMBH**

Neue Grünstraße 18  
10179 Berlin

**HPP**  
Architekten

|                                                    |                         |                                        |                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausführungsplanung -<br/>Teilleistung LPH 5</b> |                         | <b>Übersicht Türen und Fenster OG</b>  |                                   |
| Fachdisziplin<br><b>Architektur</b>                |                         | Plannummer<br><b>0804AAR_ÜPTF_T203</b> |                                   |
| Blattgröße<br>1.000 x 800 mm + 1,00 m²             | Bearbeitet<br><b>JB</b> | Maßstab<br><b>1:100</b>                | Ausgabedatum<br><b>13.08.2026</b> |