

Vivantes SBW Neubau SVZ 2 - Auslegung Löscheinheiten - Feuerlöscher
--

Ebene	Grundfläche [m²] gemäß BSK	Anzahl LE gemäß BSK	Anzahl Feuerlöscher (LE / Löscher)	Typ
Erdgeschoss	8.600	220	10 (5 LE) 22 (10 LE)	CO ₂ -Löscher 5 kg A,B-Schaumlöscher 6 l
Installationsebene	1.000	36	13 (5 LE) 4 (10 LE)	CO ₂ -Löscher 5 kg A,B-Schaumlöscher 6 l

Auslegung nach DIN EN 3, geringe Brandgefährdung lt. Brandschutzgutachten

*) je Technikraum 1x CO₂-Löscher in TGA/ELT-Räumen; 1x CO₂-Löscher je RLT-Gerät

Zusammenstellung:	23	CO₂-Löscher 5 kg
	26	A,B-Schaumlöscher 6 l