





Hinweis:	
Dachfläche	ca. 8800m ²
Fangstange HVI	50 Stk.
HVI-Leitung	ca.1500m

- Hochspannungsfeste isolierte Ableitung bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand von 75cm.

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0804	E	EL	SC002	--	00

IFC-Referenz Architektur	DWG-Referenz Architektur
IFC-Referenz HLS	IFC-Referenz Küchensplanung

Fachplaner ELT/FMT:

 **GENIUS**
Ingenieurbüro IT GmbH

Treskowallee 30,
10318 Berlin
Tel.: 030 818584 0
mail: [mail: mail@ibgenius.de](mailto:mail@ibgenius.de)
www.ibgenius.de

BAUHERR

Vivantes

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT
vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Arosener Allee 72-78
Geschäftsführer: Dr.

PROJEKT	0804
Speiseverteilzentrum SBW VZ II Seidelbastweg 145, 12357 Berlin	

PLANUNG	HPP Architekten GMBH	 Architekten
	Neue Grünstraße 18 10179 Berlin	

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Planname		Blattnummer: 001 von 001	
Entwurfsplanung		0804EEL_SC002-00	
Planinhalt/Gegenst.		Maßstab:	Ausgabedatum
Blitzschutz - & Potentialausgleich Übersichtsschaltplan		0.M.	26.02.2026
Blattgröße	Bearbeitet	Freigegeben	Plannummer: Archibank
A0	WiePa/Wi		

Planname		Blattnummer: 001 von 001	
Entwurfsplanung		0804EEL_SC002-00	
Planinhalt/Gegenst.		Maßstab:	Ausgabedatum
Blitzschutz - & Potentialausgleich Übersichtsschaltplan		0.M.	26.02.2026
Blattgröße	Bearbeitet	Freigegeben	Plannummer: Archibank
A0	WiePa/Wi		