


Legende Trassen			
	Kabeltrassen LWL A		Kabeltrassen A
	Kabeltrassen LWL B		Kabeltrassen B
	Kabeltrassen LWL AB		Stromschiene_B 30x15 cm
	Stromschiene_A 30x15 cm		

Der "Elektroverleiher" über KGVH oder UVV ist in der Ausführungsplanung so auszuweisen, dass eine Feldreserve von 30% dauerhaft eingehalten wird.

REVISIONEN			
INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGEBEN AN
01	08.05.2026	Planänderung angeplant, Diverse Anpassungen	



BAUHERR
Vivantes
 NETZWERK FÜR GESUNDHEIT
 vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
 13407 Berlin, Arosener Allee 72-78

PROJEKT P_0820-2022 Vivantes RZ, Standort 1
 Klinikum Neukölln/Klinikum Neukölln
 Umbau Bestandsgebäude Haus 21
 Rudower Straße 48
 12351 Berlin

PLANUNG
DCI Data Center Intelligence GmbH
 Poststrasse 3
 57580 Elben

Phase: ENTWURFSPLANUNG		Erdgeschoss Elektrotechnik	
Blattgröße: 1.100 x 0.594 = 0,65 m²	Bearb.: DCI	M 1 : 100	Ausgabedatum: 24.04.2026
		0820EEL_GR00__01	Plottdatum: 08.05.2026