



Legende:

- Technikraum
- kein Aufenthaltsraum
- (R) EI 90 Wand feuerbeständig
- (R) EI 30 Wand feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Brandschutztür hochfeuerhemmend, rauchdicht
- Brandschutztür feuerbeständig, rauchdicht
- Brandmelder
- Feuerlöscher CO₂
- Feuerlöscher
- Notausgang
- Notausgang mit Richtungspfeil
- Gaslöschanlage
- Löschbereich
- Warnung vor elektrischer Spannung

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM VOLLSTÄNDIGEN WORTLAUT DES BRANDSCHUTZKONZEPTES!

REVISIONEN				
INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGELEBEN AN	
01	20.05.2026	Anpassung des Grundrisses an den aktuellen Stand 18.05.2026		

BAUHERR

Vivantes

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Arosener Allee 72-78

PROJEKT P_0820-2022 Vivantes RZ, Standort 1
Klinikum Neukölln
Umbau Bestandsgebäude Haus 21
Rudower Straße 48
12351 Berlin

PLANUNG DCI Data Center Intelligence GmbH
Poststraße 3
57580 Eiblen

DATA CENTER
INTELLIGENCE

Phase: ENTWURFSPLANUNG	0820BRA_GR00_01	
Erdgeschoss	Maßstab 1 : 100	Ausgabedatum 24.03.2026
Blattgröße 12,84 x 8,425 (+0,25) m²		Plannr. GR00

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

FLÄCHENDECKENDE
BRANDMELDEANLAGE
KATEGORIE 1

FLÄCHENDECKENDE
SELBSTTÄTIGE GASLÖSCH-
ANLAGE IN SERVERRÄUMEN

ALLE TRAGENDE UND
AUSSTEIFENDEN BAUTEILE
FEUERBESTÄNDIG

Pavillon 14