



**Legende:**

- Technikraum
- kein Aufenthaltsraum
- (R)EI 90 Wand feuerbeständig
- (R) EI 30 Wand feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Brandschutztür feuerhemmend + dichtschießend
- Brandschutztür feuerhemmend, rauchdicht
- Brandschutztür feuerbeständig + dichtschießend
- Brandmelder
- Feuerlöscher CO<sub>2</sub>
- Feuerlöscher
- Notausgang
- Notausgang mit Richtungspfeil
- Gaslöschanlage
- Löschbereich
- Warnung vor elektrischer Spannung

**DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM VOLLSTÄNDIGEN WORTLAUT DES BRANDSCHUTZKONZEPTEES !**

INDEX		REVISIONEN	
INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGEBEN AN

**BAUHERR**

Vivantes

NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

vertreten durch  
**VIVANTES SERVICE GMBH**  
13407 Berlin, Arosener Allee 72-78

**PROJEKT** P\_0820-2022 Vivantes RZ, Standort 1  
Klinikum Neukölln  
Umbau Bestandsgebäude Haus 21  
Rudower Straße 48  
12351 Berlin

**PLANUNG** DCI Data Center Intelligence GmbH  
Poststraße 3  
57580 Eiblen

DATA CENTER INTELLIGENCE

Phase: GENEHMIGUNGSPLANUNG	0820BRA_GR01_--_00
1.Obergeschoss	Maßstab 1 : 100      Ausgabedatum 24.03.2026
Blattgröße 12,84 x 18,425 (+2,25) m <sup>2</sup>	Plannr. GR01

SICHERHEITSBELEUCHTUNG  
FLÄCHENDECKENDE  
BRANDMELDEANLAGE  
KATEGORIE 1

FLÄCHENDECKENDE  
SELBSTTÄTIGE GASLÖSCH-  
ANLAGE IN SERVERRÄUMEN

ALLE TRAGENDE UND  
AUSSTEIFENDEN BAUTEILE  
FEUERBESTÄNDIG