

Standortsteckbrief Ladeinfrastruktur

Nummer des Bündels	2
---------------------------	----------

Potenzielle Fläche für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur

Standort-Nr.	Standortbezeichnung	Stadtteil
6	Gertrudenstr./ Mainzer Str.	Nieder-Ingelheim

1 Standort auf einen Blick

Adresse / Lage	Gertrudenstraße, Nieder-Ingelheim
Koordinaten	49.976416, 8.069531
Flurstück	Flur 1, 429/1 Gemarkung Nieder-Ingelheim
Vorgesehene Stellplätze	2
Mögliche Ladepunkte	2
Ladeart / Leistung	☐ AC ☐ DC ☐ HPC ☒ offen / Betreibervorschlag
Öffentliche Zugänglichkeit	☒ 24/7 ☐ zeitlich eingeschränkt
derzeitige Parkraumbewirtschaftung	☒ nein ☐ ja
Netzanschluss	möglich
Kurzcharakteristik	zentraler Parkplatz im Wohngebiet, Gaststätte, Kirche und Sehenswürdigkeit in der Nähe

2 Lageplan und Fotodokumentation

Lageplan / Kartenausschnitt



Standortfoto 1 - Gesamtansicht



Standortfoto 2 - Stellplätze / Zufahrt



3 Fläche und aktuelle Nutzung

Flächeneigentum	☒ kommunal ☐ sonstiges [Angabe]
Flächentyp	☐ Straßenraum ☒ öffentlicher Parkplatz ☐ P+R ☐ sonstiges
Stellplatzanordnung	☐ längs ☒ quer ☐ schräg [Abmessungen / Besonderheiten]
Oberfläche	Pflaster
Aktuelle Nutzung	Parkplatz
Bereitstellung	Sondernutzungserlaubnis
Zeitliche Einschränkungen	keine

4 Standortumfeld und Nachfragepotenzial

Umfeld	☒ Wohnen ☐ Einzelhandel ☒ Gastronomie ☐ Gewerbe ☐ ÖPNV ☐ Freizeit ☐ öffentl. Einrichtung
Frequenzbringer	Anwohner, Gaststättenbesucher, Touristen
Verkehrliche Lage	Quartiersstraße
Erreichbarkeit / Zufahrt	von Mainzer Straße
Sichtbarkeit	mittel
öffentliche Ladeinfrastruktur im Umfeld	weiterer öffentliche Ladestationen im Bienengarten (ca. 900 m) und in der Innenstadt > 1km geplant

5 Netzanschluss und technische Rahmenbedingungen

Zuständiger Netzbetreiber	Rhein Hessische
Bekannter Anschlusspunkt	beim Netzbetreiber erfragen
Verfügbare Anschlussleistung	90 kW
Bestehende Ladeinfrastruktur	nein

Bauliche Hindernisse	Die geplante Ladesäule befindet sich im Bereich einer Baumscheibe. Vor Beginn der Arbeiten ist die Vorgehensweise mit dem Umwelt- und Grünflächenamt abzustimmen. Bei der Leitungsverlegung und der Errichtung der Ladesäule ist mit vorhandenen Baumwurzeln zu rechnen. Die Vorgaben der RAS-LP 4 zum Schutz von Baumbeständen sind einzuhalten. Bei Bedarf sind Saugbaggerarbeiten sowie eine dendrologische Baubegleitung vorzusehen.
-----------------------------	--

6 Ansprechpartner und Prüfhinweise

Ansprechpartner Kommune	Ines Birk, Umwelt- und Grünflächenamt Ingelheim
Kontakt	06132-782 319, LIS@ingelheim.de
Stand der Angaben	07.10.2026

PRÜFHINWEIS Die Angaben dienen der ersten Standortbewertung. Insbesondere Netzanschluss, verfügbare Leistung, Leitungsverläufe, Genehmigungsfähigkeit und technische Realisierbarkeit sind vom Betreiber eigenständig mit den jeweils zuständigen Stellen zu prüfen. Angaben, die nicht ausdrücklich als bestätigt gekennzeichnet sind, stellen keine Zusicherung dar.