

Legende Trockenbau

für alle Wände gilt: Ständerbaustärke 62,5 cm (außer in Spalte "Sonstiges" anders angegeben) in Bereichen mit Sanitärobjekten und Wandverstärkungen sind ggf. ergänzende UA-Profile vorzusehen.											
Farbe	Wandtyp	Profil	Wandart	Bekleidung (Plattentyp nach EN 520)	Höhe max.	Dämmung	Schallschutz	Brand-schutz	Wasserrein-werkungskategorie	Sonstiges	
	V1		CW 75	Voratzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 3,87 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	
	V2		CW 75	Voratzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 4,47 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	Ständerbaustand 31,25 cm
	V3		CW 75	Voratzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,38 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	
	V3-1		CW 75	Voratzschale Sanitär	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,38 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	Wechsel an Tragströmten Sanitär u.ä. erforderlich
	V4		CD 6027 + Direktabst.	Wandbekleidung direkt befestigt	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 4,47 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	Räume 1.02, 1.05, 1.14, 1.23, 2.03, 2.04, 2.09
	V5		CD 6027 + Direktabst.	Wandbekleidung direkt befestigt	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	Räume 1.07, 1.08, 1.21
	V6		CW 75	Voratzschale	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glg.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M
	V6-1		CW 75	Voratzschale Küche	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glg.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M, Wechsel an Tragströmten Sanitär u.ä. erforderlich
	V7		CD 6027 + Direktabst.	Wandbekleidung direkt befestigt	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glg.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M Räume 1.16, 1.17, 1.19
	V8		CW 75	Schachtwand / Abkantung vertikal	einseitig 2x 12,5 mm Feuerschutzplatte (DF)	ca. 3,40 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	
	V9		CW 75	Voratzschale Akustik	einseitig 2x 12,5 mm Hartschauplatte (DFH2IR)	ca. 3,40 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	(Verbesserungsmaß $\Delta R_w = 16 \text{ dB}^*$)	-	W0-I	* gilt vor Stb.-Wand / evtl. Schallschutzwerte vor CLT-Wand geprüft
	V10			Wandbekleidung	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glg.	ca. 3,87 m					Bekleidung Aufzugskern innen
	V11			Wandbekleidung	einseitig 2x 18 mm Feuerschutzplatte (DF)	ca. 6,85 m					
				Wandverstärkungen	Mehrschichtstahlweise 550 x 300 x 23 mm (V2)	divers	-	-	-		Verstärkungen stets gemäß Trockenbauystem o.ä.
				Einbauten Sanitär	Einbauschritte, Durchlaufheizer o.ä.	divers	-	-	-		
				Hinweise							



Stahlbeton		Dämmung	
Stahlbetonfertigteile		Kies- und Drainschicht	
Mauerwerk		GK-Wand / Vorwandinstallation	
WD = Wanddurchbruch WA = Wandausparung WS = Wandschlitz DD = Deckendurchbruch DA = Deckenausparung DS = Deckenschlitz			
H = Heizung L = Lüftung S = Sanitär E = Elektro G = Gas BRH = Brüstungshöhe			
±0,00 = 57,25 m üNN = OKFFB EG			
Alle Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden. Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor Bauausführung mit den Planungsbüros zu klären.			

Projektnr:	Bearbeiter:	Erst-Datum:	Maßstab:	Blattgröße:
41423	KB/MK/TS	15.07.26	1:50	A0
Bauherr: Stadt Hemmingen Rathauspl. 1, 30968 Hemmingen			Zeichnung: Grundriss Trockenbau Erdgeschoss Trockenbau	
Projekt: 41423 GS Arnrum Klappenberg 18, 30968 Hemmingen			Plan-Nummer: 41423-ARC-N: GR-00.002-3100	