

Legende Trockenbau

für alle Wände gilt: Ständerabstände 62,5 cm (außer in Spalte "Sonstiges" anders angegeben)
In Bereichen mit Sanitärobjekten und Wandverstärkungen sind ggf. ergänzende UA-Profile vorzusehen.

Farbe	Wandtyp	Profil	Wandart	Bekleidung (Platten typ nach EN 520)	Höhe max.	Dämmung	Schallschutz	Brand-schutz	Wasser-ein-wirkungs-kategorie	Sonstiges
V1	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 3,87 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	
V2	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 4,47 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	Bünderabstand 31,25 cm
V3	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,38 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	
V4	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,38 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	Wechsel an Tragströmen Sanitär u.ä. erforderlich
V5	CD 6027		Wandbekleidung + Direktabst.	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte (A)	ca. 4,47 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	Räume 1.02, 1.05, 1.14, 1.23, 2.03, 2.04, 2.09
V6	CD 6027		Wandbekleidung + Direktabst.	einseitig 2x 12,5 mm Bauplatte imprägniert (H2)	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W1-I	Räume 1.07, 1.08, 1.21
V7	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glw.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M
V8	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glw.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M, Wechsel an Tragströmen Sanitär u.ä. erforderlich
V9	CD 6027		Wandbekleidung + Direktabst.	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glw.	ca. 3,30 m	Hohlraumdämmung 30 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W3-I	Korrosivitätsklasse C5-M Räume 1.16, 1.17, 1.19
V10	CW 75		Schachtwand / Abkoffnung vertikal	einseitig 2x 12,5 mm Feuerschutzplatte (DF)	ca. 3,40 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	
V11	CW 75		Vorsetzschale	einseitig 2x 12,5 mm Feuerschutzplatte (DFH2IR)	ca. 3,40 m	Hohlraumdämmung 60 mm, $\rho > 5 \text{ kPa/m}^3$	-	-	W0-I	* gilt vor Stb.-Wand / evtl. Schallschutzwerte vor CLT-Wand geprüft werden
V12			Wandbekleidung	einseitig 1x 12,5 mm Zementbauplatte (Z) o. glw.	ca. 3,87 m					Bekleidung Aufzugskern innen
V13			Wandbekleidung	einseitig 2x 18 mm Feuerschutzplatte (DF)	ca. 6,85 m					
V14			Wandverstärkungen	Mehrschichtbohrweise 550 x 300 x 23 mm (V2)	divers					Verstärkungen stets gemäß Trockenbauystem o.ä.
V15			Einbauten Sanitär	Einbauschritte, Durchlaufentferner o.ä.	divers					
V16			Hinweise							



Stahlbeton		Dämmung	
Stahlbetonfertigteile		Kies- und Drainschicht	
Mauerwerk		GK-Wand / Vorwandinstallation	
WD = Wanddurchbruch		H = Heizung	
WA = Wandausparung		L = Lüftung	
WS = Wandschütz		S = Sanitär	
DD = Deckendurchbruch		E = Elektro	
DA = Deckenausparung		G = Gas	
DS = Deckenschütz		BRH = Brüstungshöhe	

±0,00 = 57,25 m üNN = OKFFB EG

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.

Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.

Unstimmigkeiten sind vor Bauausführung mit den Planungsbüros zu klären.

Projektnr:	Bearbeiter:	Erst-Datum:	Maßstab:	Blattgröße:
41423	KB/MK/TS	15.07.26	1:50	A0
Bauherr:	Zeichnung:			
Stadt Hemmingen	Grundriss Trockenbau			
Rathaushaus 1, 30966 Hemmingen	Obergeschoss Trockenbau			
Projekt:	Plan-Nummer:			
41423 GS Arnium	41423-ARC-N:			
Klappenberg 18, 30966 Hemmingen	GR-01.002-3100			