Bauteil II
Kindertagesstätte

S+D Planung HLS u. ELT (Ebene G00)
HLS: gemäß Planunterlagen,Stand 11.03.2026
ELT: gemäß Planunterlagen,Stand 30.11.2023

FT - Einzelfundamente
L/B/H = 110/110/50 cm,
OK = - 0.35, UK = - 0.85 m

AK Schottertragschicht Bodenplatte

Legende RR
Dach Haupt-Not-Kombi-Ablauf
Balkonentwässerung
Balkon-Notentwässerung

FT - Einzelfundamente
L/B/H = 110/110/50 cm,
OK = - 0.35, UK = - 0.85 m

FT - Einzelfundamente
L/B/H = 110/110/50 cm,
OK = - 0.35, UK = - 0.85 m

5 x FT - Einzelfundamente
L/B/H = 110/110/50 cm,
OK = - 0.80, UK = - 1.30 m,
entlang der Westfassade -
ab Achse F

Legende

Hohlkehle Ausbau	Mauerwerk		F 30 feuerhemmende Wand
Hohlkehle Rohbau	Bewehrter Beton/Stahlbeton		F 60 hochfeuerhemmende Wand
Hohlkehle Rohbau + Ausbau	Unbewehrter Beton		F 90 feuerbeständige Wand
Hohlkehle Ausbau	Fertigteil		BBW Wand in Bauart einer Brandwand
Hohlkehle Rohbau	Isolierung		BW Brandwand
Hohlkehle Rohbau + Ausbau	Oberkante Fertigfußboden		T 30 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 30 (DIN 4102-5)
Wanddurchbruch	Oberkante Rohfussboden		T 90 Feuerschutzabschluss Feuerwiderstandsklasse T 90 (DIN 4102-5)
Deckendurchbruch	Oberkante Decke		RS Rauchschutztür, selbstschließend (DIN 18095)
Fundamentdurchbruch	Brüstungshöhe ü. OKFFB		DS dichtschließende Tür, dreiseitige Dichtung
Wanddurchbruch	Unterkante		FS Fahrschachttür gem. DIN 4102-5, DIN 18090:30 oder DIN EN 81-20
Deckenaussparung	Heizung / Lüftung / Sanitär		G30 Feuerschutzverglasung 30 Min.
+ RD	Elektro		RWA Rauch- und Wärmeabzug
+ DD	Bestand		Erster Fluchtweg
Kernbohrung - Wände	Wände / Decken Bestand		Zweiter Fluchtweg
Kernbohrung - Boden	Neu		
Änderungen aktueller Index	Abbruch		

WAT : Stb.-Wand als wandartiger Träger gemäß Statik
NT : Stb.-Wand (nicht tragend)

Alle Maße sind vor Ort von den Auftragnehmern eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen u. sämtlichen Detailplänen des Architekten u. der Fachingenieure Heizungbau-, Hochbauverbände nach Angabe der HLS-Planung. Elektrowerkstatt nach Angabe des Elektroplaners. Unstimmigkeiten sind der Bauüberwachung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schächte und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Haupt- unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen.

Sämtliche Höhenangaben beziehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf OKFFB.

Anschlüsse von nichtragenden Wänden zu Decken dürfen nicht kraftschlüssig ausgebildet werden. Die Bodenplatten und Fundamente sind gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser von Vorschriften entsprechend zu schützen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Bauteilbereichen sind gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS: Heizungsplaner
Fachplanung E: Elektroplaner
Fachplanung Statik: Statiker

Planversand Plan Nr. 5200 — # = digitale Form; p = Papierform

Index	Versand	Name

Indizes — Änderungen aktueller Index

Index	Datum	ges.	Änderung
0	05.05.2026	mg	

Projekt
Grundschule und Kindertagesstätte Estenfeld
Riemenschneiderstraße 26, 97230 Estenfeld



Planungsphase: Ausführungsplanung Bauteil II KiTa		Plan-ID (Generic): A (ARCH)	Kostenstelle: GR_5200_0
Raumluft: BT II Grundriss Erdgeschoss		Bauvorhaben Nr.: 2020-489	BT II
Kürzel: GuKE	Phase: 5	Bauteil: II	Planart: GR
Ebene: G00	Planlfeld: -	Plan Nr.: 5200	Index: 0
Plan-ID: A_GuKE_5_II_GR_G00_-_5200_0			
Geltertgt: mg	Geprüft: -	Maßstab: 1:50	Format H/B: 1100 / 1800
Erstellung: 14.12.2020	Stand: 05.05.2026		

Architekt

Bauherr:
Gemeinde Estenfeld
Untere Rittersteige 6
97230 Estenfeld
+49 9305 888 0
+49 9305 888 88
www.vgem-estenfeld.bayern.de