

Einzelleuchtenüberwachung: Funküberwachungssystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung

Legende: Sicherheitsbeleuchtung

- Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung
- Rettungszeichenleuchte in Dauerschaltung

Allgemeine Hinweise HLSE:

Vor Beginn der Installationsarbeiten ist eine detaillierte Abstimmung zwischen den ausführenden Gewerken/Firmen zwingend erforderlich.

PIKTOGRAM



Höhenbezug: ±0,00 m OKFF Etage -01 = 203,60 m NHN

Bauherr	**Studierendenwerk Thüringen** Anstalt des öffentlichen Rechts Philosophenweg 22 07743 Jena	studierendenwerk thüringen sozial – modern – vielfältig
Baumaß-nahme	Umbau,Sanierung und Erweiterung eines Wohnhauses für Studierende 99089 Erfurt, Plauener Weg 8	
Plan	Schema Sicherheitsbeleuchtung	
Plan - Nr.	2023/21/08	Maßstab:
Phase	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	gez. AM/AV 12.12.25 geä. Index A 10.6.26
Aufgestellt	[redacted]	HLSE

Format: 430 x 730 mm